ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 32900

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	КРТ-9
тр.цирк. ГВС					КРТ-9
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	67,18	7,81	127,050	-	-	56,37	7,65	64,170	-	10,81	62,880	-	-	-	4,801
24.11.14	24	-	67,06	7,89	120,470	-	-	56,07	7,72	65,520	-	10,99	54,950	-	-	-	4,298
25.11.14	24	-	66,96	7,91	117,950	-	-	55,54	7,75	64,320	-	11,42	53,630	-	-	-	4,222
26.11.14	24	-	66,97	7,91	122,820	-	-	56,10	7,75	65,360	-	10,87	57,460	-	-	-	4,447
27.11.14	24	-	67,00	7,90	119,180	-	-	55,86	7,75	63,210	-	11,14	55,970	-	-	-	4,345
28.11.14	24	-	66,94	7,92	115,530	-	-	55,28	7,76	63,180	-	11,66	52,350	-	-	-	4,139
29.11.14	24	-	67,04	7,90	125,400	-	-	56,41	7,75	62,490	-	10,63	62,910	-	-	-	4,767
30.11.14	24	-	67,10	7,86	124,820	-	-	55,94	7,70	62,530	-	11,16	62,290	-	-	-	4,761
01.12.14	24	-	66,65	7,58	117,830	-	-	57,95	7,42	59,510	-	8,70	58,320	-	-	-	4,300
02.12.14	24	-	66,90	7,90	117,240	-	-	56,19	7,74	62,190	-	10,71	55,050	-	-	-	4,243
03.12.14	24	-	66,82	7,87	121,160	-	-	55,58	7,71	65,640	-	11,24	55,520	-	-	-	4,338
04.12.14	24	-	66,89	7,85	120,780	-	-	55,84	7,69	64,110	-	11,05	56,670	-	-	-	4,389
05.12.14	24	-	66,95	7,56	118,090	-	-	57,35	7,39	62,090	-	9,60	56,000	-	-	-	4,241
06.12.14	24	-	67,17	7,84	126,170	-	-	59,45	7,67	65,440	-	7,72	60,730	-	-	-	4,481
07.12.14	24	-	67,30	7,74	132,540	-	-	57,39	7,57	65,760	-	9,91	66,780	-	-	-	5,024
08.12.14	24	-	67,10	7,87	120,350	-	-	56,36	7,70	64,670	-	10,74	55,680	-	-	-	4,326
09.12.14	24	-	67,05	7,90	116,640	-	-	55,64	7,73	63,580	-	11,41	53,060	-	-	-	4,178
10.12.14	24	-	67,02	7,92	119,170	-	-	55,74	7,75	62,190	-	11,28	56,980	-	-	-	4,412
11.12.14	24	-	66,95	7,93	115,380	-	-	55,03	7,77	60,570	-	11,92	54,810	-	-	-	4,284
12.12.14	24	-	69,18	7,95	113,630	-	-	53,11	7,79	62,200	-	16,07	51,430	-	-	-	4,432
13.12.14	24	-	71,29	7,94	123,660	-	-	53,28	7,78	64,890	-	18,01	58,770	-	-	-	5,210
14.12.14	24	-	71,36	7,91	127,440	-	-	53,91	7,74	65,410	-	17,45	62,030	-	-	-	5,411
15.12.14	24	-	70,55	7,95	116,560	-	-	51,98	7,80	63,700	-	18,57	52,860	-	-	-	4,770
16.12.14	24	-	69,07	7,89	105,850	-	-	51,48	7,75	56,590	-	17,59	49,260	-	-	-	4,279
17.12.14	24	-	68,96	7,99	109,150	-	-	53,59	7,85	57,040	-	15,37	52,110	-	-	-	4,354
18.12.14	24	-	69,26	8,00	102,060	-	-	49,68	7,86	53,710	-	19,58	48,350	-	-	-	4,279
19.12.14	24	-	69,00	8,00	103,060	-	-	48,93	7,87	52,400	-	20,07	50,660	-	-	-	4,423
20.12.14	24	-	69,40	7,98	109,600	-	-	50,10	7,85	52,010	-	19,30	57,590	-	-	-	4,868
21.12.14	24	-	69,18	7,87	112,490	-	-	52,51	7,73	50,510	-	16,67	61,980	-	-	-	4,997
22.12.14	24	-	68,51	7,99	106,030	-	-	56,52	7,85	51,750	-	11,99	54,280	-	-	-	4,230
Среднее	24,00	-	67,96	7,88	117,603	-	-	54,84	7,73	61,225	-	13,12	56,379	-	-	-	4,508
Итого	720,0				3528,100	0,000				1836,740	0,000		1691,360	0,00	0,00	0,00	135,25

Ориентировочно до конца месяца(+)	962,023	480,870	481,153	40,41
Корректировка за прошлый месяц (-)	953,154	499,589	453,566	35,70
Итого за декабрь 2014 :	3536,969	1818,021	1718,947	139,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 15:00	19281,170	-	9265,790	-	-	-	751,780	
22.12.14 08:00	22666,180	-	11027,790	-	-	-	881,607	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
Дата _____

29.12.2014