ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,62	10,30	155,400	-	-	45,69	5,60	155,170	-	24,93	0,230	0,00	0,00	0,00	3,893
24.11.14	24	-	68,45	10,30	157,930	-	-	45,20	5,60	157,730	-	23,25	0,200	0,00	0,00	0,00	3,692
25.11.14	24	-	66,87	10,30	157,800	-	-	44,15	5,60	157,330	-	22,72	0,470	0,00	0,00	0,00	3,616
26.11.14	24	-	68,00	10,30	158,700	-	-	44,75	5,60	158,310	-	23,25	0,390	0,00	0,00	0,00	3,719
27.11.14	24	-	68,12	10,30	159,510	-	-	45,00	5,60	159,110	-	23,12	0,400	0,00	0,00	0,00	3,714
28.11.14	24	-	68,13	10,30	159,140	-	-	44,67	5,60	158,850	-	23,46	0,290	0,00	0,00	0,00	3,756
29.11.14	24	-	69,39	10,30	158,940	-	-	45,10	5,60	158,720	-	24,29	0,220	0,00	0,00	0,00	3,879
30.11.14	24	-	69,15	10,30	158,920	-	-	44,86	5,60	158,770	-	24,29	0,150	0,00	0,00	0,00	3,878
01.12.14	24	-	66,13	10,30	162,390	-	-	45,78	5,60	162,250	-	20,35	0,140	0,00	0,00	0,00	3,351
02.12.14	24	-	66,39	10,30	164,200	-	-	44,45	5,60	164,200	-	21,94	0,000	0,00	0,00	0,00	3,613
03.12.14	24	-	65,12	10,30	164,430	-	-	43,93	5,60	164,380	-	21,19	0,050	0,00	0,00	0,00	3,497
04.12.14	24	-	63,86	10,30	112,400	-	-	43,71	5,60	113,530	-	20,15	-1,130	0,00	0,00	0,00	2,285
05.12.14	24	-	62,74	10,30	129,020	-	-	40,62	5,60	128,180	-	22,12	0,840	0,00	0,00	0,00	2,896
06.12.14	24	-	63,25	10,30	129,280	-	-	40,11	5,60	128,890	-	23,14	0,390	0,00	0,00	0,00	3,013
07.12.14	24	-	63,37	10,30	129,470	-	-	40,16	5,60	129,070	-	23,21	0,400	0,00	0,00	0,00	3,027
08.12.14	24	-	64,75	10,30	132,270	-	-	41,15	5,60	131,840	-	23,60	0,430	0,00	0,00	0,00	3,147
09.12.14	24	-	64,70	10,30	128,450	-	-	40,98	5,60	128,110	-	23,72	0,340	0,00	0,00	0,00	3,065
10.12.14	24	-	62,39	10,30	129,030	-	-	40,24	5,60	128,610	-	22,15	0,420	0,00	0,00	0,00	2,883
11.12.14	24	-	61,79	10,30	147,760	-	-	41,21	5,60	147,470	-	20,58	0,290	0,00	0,00	0,00	3,062
12.12.14	24	-	61,64	10,30	163,760	-	-	42,57	5,60	163,760	-	19,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,131
13.12.14	24	-	61,61	10,30	163,800	-	-	42,68	5,60	163,800	-	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,109
14.12.14	24	-	61,36	10,30	163,910	-	-	42,74	5,60	163,910	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,062
15.12.14	24	-	61,51	10,30	158,190	-	-	42,29	5,60	158,190	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,049
16.12.14	24	-	60,62	10,30	156,700	-	-	41,75	5,60	156,680	-	18,87	0,020	0,00	0,00	0,00	2,966
17.12.14	24	-	60,92	10,30	161,160	-	-	42,33	5,60	161,140	-	18,59	0,020	0,00	0,00	0,00	3,010
18.12.14	24	-	61,49	10,30	160,840	-	-	42,68	5,60	160,840	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,034
19.12.14	24	-	61,33	10,30	161,090	-	-	42,52	5,60	161,090	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,039
20.12.14	24	-	61,57	10,30	161,550	-	-	42,89	5,60	161,550	-	18,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,027
21.12.14	24	-	60,87	10,30	161,390	-	-	42,50	5,60	161,380	-	18,37	0,010	0,00	0,00	0,00	2,977
22.12.14	24	-	61,62	10,30	161,370	-	-	42,82	5,60	160,640	-	18,80	0,730	0,00	0,00	0,00	3,074
Среднее	24,00	-	64,26	10,30	152,293	-	-	42,98	5,60	152,117	-	21,27	0,177	-	-	-	3,249
Итого	720,0				4568,800	0,000				4563,500	0,000		5,300	0,00	0,00	0,00	97,46
Ориентировочно до конца месяца(+)					1445,271					1444,269			1,003				27,16
Корректировка за прошлый месяц (-)					994,149					991,909			2,240				26,54
Итого за декабрь 2014 :					5019,923					5015,860			4,063				98,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	11239,940	-	5026,490	-	0,000	0,000	467,068	
23.12.14 00:00	15719,130	-	9500,550	-	0,000	0,000	562,226	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «[illegible]»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до [illegible] акта допуска УУ

Дата 29.12.2014