ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40	Gmax		КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,73	10,30	162,500	-	-	47,64	5,60	162,500	-	23,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,761
24.11.14	24	-	68,58	10,30	164,700	-	-	46,61	5,60	164,700	-	21,97	0,000	0,00	0,00	0,00	3,630
25.11.14	24	-	67,23	10,30	164,290	-	-	45,66	5,60	164,290	-	21,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,555
26.11.14	24	-	68,27	10,30	165,080	-	-	46,31	5,60	165,080	-	21,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,637
27.11.14	24	-	68,32	10,30	165,500	-	-	46,35	5,60	165,500	-	21,97	0,000	0,00	0,00	0,00	3,648
28.11.14	24	-	68,64	10,30	165,260	-	-	46,18	5,60	165,240	-	22,46	0,020	0,00	0,00	0,00	3,722
29.11.14	24	-	69,57	10,30	165,170	-	-	46,49	5,60	165,170	-	23,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,824
30.11.14	24	-	69,63	10,30	165,320	-	-	46,38	5,60	165,320	-	23,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,856
01.12.14	24	-	66,20	10,30	169,030	-	-	47,28	5,60	169,220	-	18,92	-0,190	0,00	0,00	0,00	3,241
02.12.14	24	-	66,30	10,30	170,690	-	-	45,56	5,60	170,690	-	20,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,550
03.12.14	24	-	65,55	10,30	171,100	-	-	45,31	5,60	171,100	-	20,24	0,000	0,00	0,00	0,00	3,476
04.12.14	24	-	63,41	10,30	173,190	-	-	44,80	5,60	173,190	-	18,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,236
05.12.14	24	-	63,16	10,30	172,350	-	-	44,79	5,60	172,260	-	18,37	0,090	0,00	0,00	0,00	3,180
06.12.14	24	-	63,64	10,30	171,750	-	-	44,83	5,60	171,750	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,240
07.12.14	24	-	63,67	10,30	172,120	-	-	45,22	5,60	172,120	-	18,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,186
08.12.14	24	-	65,26	10,30	174,570	-	-	46,15	5,60	174,570	-	19,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,348
09.12.14	24	-	64,88	10,30	170,300	-	-	45,71	5,60	170,300	-	19,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,275
10.12.14	24	-	62,42	10,30	170,740	-	-	44,56	5,60	170,740	-	17,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,063
11.12.14	24	-	62,20	10,30	169,330	-	-	44,10	5,60	169,330	-	18,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,076
12.12.14	24	-	61,85	10,30	168,990	-	-	43,80	5,60	168,990	-	18,05	0,000	0,00	0,00	0,00	3,061
13.12.14	24	-	61,86	10,30	168,960	-	-	43,92	5,60	168,960	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	3,042
14.12.14	24	-	61,58	10,30	169,070	-	-	43,80	5,60	169,070	-	17,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,018
15.12.14	24	-	61,82	10,30	162,260	-	-	43,30	5,60	162,260	-	18,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,017
16.12.14	24	-	60,71	10,30	162,010	-	-	42,82	5,60	162,010	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,907
17.12.14	24	-	61,42	10,30	166,040	-	-	43,66	5,60	166,040	-	17,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,958
18.12.14	24	-	61,69	10,30	165,840	-	-	43,58	5,60	165,840	-	18,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,013
19.12.14	24	-	61,56	10,30	166,290	-	-	43,54	5,60	166,290	-	18,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,008
20.12.14	24	-	61,86	10,30	166,740	-	-	43,87	5,60	166,740	-	17,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,011
21.12.14	24	-	61,05	10,30	166,470	-	-	43,27	5,60	166,470	-	17,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,970
22.12.14	24	-	62,26	10,30	166,440	-	-	43,60	5,60	166,440	-	18,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,118
Среднее	24,00	-	64,51	10,30	167,737	-	-	44,97	5,60	167,739	-	19,54	-0,003	-	-	-	3,288
Итого	720,0				5032,100	0,000				5032,180	0,000		-0,080	0,00	0,00	0,00	98,63
Ориентировочно до конца месяца(+)					1491,210					1491,210			0,000				26,98
Корректировка за прошлый месяц (-)					1257,497					1253,863			3,634				28,25
Итого за декабрь 2014 :					5265,813					5269,527			-3,714				97,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 12:00	119046,430	-	109162,700	-	0,000	0,000	3409,566	
23.12.14 12:00	124081,660	-	114198,010	-	0,000	0,000	3507,926	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= °С Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Главный инженер
(по доверенности абонента)

филиала «Невский
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска

29. 12. 2014