ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 32	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С** Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	65,88	7,00	19,680	-	-	46,18	6,50	3,670	-	19,70	16,010	-	-	-	1,102
24.11.14	24	-	65,64	7,00	17,930	-	-	44,44	6,50	3,730	-	21,20	14,200	-	-	-	0,990
25.11.14	24	-	65,54	7,00	17,530	-	-	44,39	6,50	3,530	-	21,15	14,000	-	-	-	0,970
26.11.14	24	-	65,75	7,00	18,920	-	-	46,06	6,50	3,600	-	19,69	15,320	-	-	-	1,055
27.11.14	24	-	65,63	7,00	17,960	-	-	46,31	6,50	3,740	-	19,32	14,220	-	-	-	0,982
28.11.14	24	-	65,50	7,00	17,680	-	-	45,89	6,50	3,800	-	19,61	13,880	-	-	-	0,961
29.11.14	24	-	65,43	7,00	17,040	-	-	43,70	6,50	3,850	-	21,73	13,190	-	-	-	0,926
30.11.14	24	-	66,01	7,00	20,830	-	-	44,46	6,50	3,770	-	21,55	17,060	-	-	-	1,179
01.12.14	24	-	65,05	7,00	18,940	-	-	48,75	6,50	4,260	-	16,30	14,680	-	-	-	1,001
02.12.14	24	-	65,78	7,00	19,390	-	-	44,70	6,50	4,280	-	21,08	15,110	-	-	-	1,060
03.12.14	24	-	65,63	7,00	17,880	-	-	42,89	6,50	4,110	-	22,74	13,770	-	-	-	0,973
04.12.14	24	-	65,77	7,00	18,120	-	-	42,73	6,50	4,120	-	23,04	14,000	-	-	-	0,993
05.12.14	24	-	65,76	7,00	18,530	-	-	45,61	6,50	4,610	-	20,15	13,920	-	-	-	0,982
06.12.14	24	-	65,95	7,00	19,540	-	-	46,23	6,50	4,840	-	19,72	14,700	-	-	-	1,040
07.12.14	24	-	66,17	7,00	20,140	-	-	45,45	6,50	4,700	-	20,72	15,440	-	-	-	1,092
08.12.14	24	-	65,79	7,00	18,280	-	-	43,87	6,50	4,570	-	21,92	13,710	-	-	-	0,980
09.12.14	24	-	65,66	7,00	17,430	-	-	43,89	6,50	4,480	-	21,77	12,950	-	-	-	0,923
10.12.14	24	-	65,75	7,00	18,080	-	-	44,26	6,50	4,290	-	21,49	13,790	-	-	-	0,979
11.12.14	24	-	65,77	7,00	18,920	-	-	44,28	6,50	4,080	-	21,49	14,840	-	-	-	1,041
12.12.14	24	-	68,30	7,00	18,140	-	-	45,18	6,50	4,170	-	23,12	13,970	-	-	-	1,021
13.12.14	24	-	69,66	7,00	17,690	-	-	46,27	6,50	4,380	-	23,39	13,310	-	-	-	1,000
14.12.14	24	-	70,28	7,00	20,930	-	-	47,99	6,50	4,460	-	22,29	16,470	-	-	-	1,225
15.12.14	24	-	68,96	7,00	16,930	-	-	44,83	6,50	4,300	-	24,13	12,630	-	-	-	0,950
16.12.14	24	-	67,61	7,00	19,200	-	-	44,69	6,50	4,110	-	22,92	15,090	-	-	-	1,088
17.12.14	24	-	68,34	7,00	20,560	-	-	57,73	6,50	7,130	-	10,61	13,430	-	-	-	0,971
18.12.14	24	-	68,75	7,00	27,440	-	-	58,77	6,50	14,070	-	9,98	13,370	-	-	-	1,034
19.12.14	24	-	68,42	7,00	26,760	-	-	56,22	6,50	13,650	-	12,20	13,110	-	-	-	1,043
20.12.14	24	-	68,84	7,00	27,720	-	-	56,73	6,50	13,750	-	12,11	13,970	-	-	-	1,103
21.12.14	24	-	68,77	7,00	29,710	-	-	57,40	6,50	13,990	-	11,37	15,720	-	-	-	1,211
22.12.14	24	-	67,96	7,00	27,740	-	-	56,00	6,50	13,950	-	11,96	13,790	-	-	-	1,078
Среднее	24,00	-	66,81	7,00	20,188	-	-	47,53	6,50	5,866	-	19,28	14,322	-	-	-	1,032
Итого	720,0				605,640	0,000				175,990	0,000		429,650	0,00	0,00	0,00	30,95
Ориентировочно до конца месяца(+)					230,310					103,693			126,617				9,68
Корректировка за прошлый месяц (-)					143,771					29,223			114,549				8,00
Итого за декабрь 2014 :					692,179					250,460			441,719				32,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	879,830	-	213,030	-	-	-	45,801	
22.12.14 08:00	1457,570	-	377,680	-	-	-	75,526	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "Домтелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 12. 2014