ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45077

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,87	10,20	124,430	-	-	45,94	5,60	124,430	-	24,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,108
24.11.14	24	-	68,70	10,20	126,460	-	-	45,24	5,60	126,460	-	23,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,974
25.11.14	24	-	67,12	10,20	126,120	-	-	44,21	5,60	126,120	-	22,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,899
26.11.14	24	-	68,27	10,20	126,690	-	-	44,90	5,60	126,690	-	23,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,967
27.11.14	24	-	68,39	10,20	126,970	-	-	45,03	5,60	126,970	-	23,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,974
28.11.14	24	-	68,44	10,20	126,720	-	-	44,78	5,60	126,720	-	23,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,003
29.11.14	24	-	69,63	10,20	126,660	-	-	45,17	5,60	126,660	-	24,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,103
30.11.14	24	-	69,45	10,20	126,790	-	-	44,95	5,60	126,790	-	24,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,114
01.12.14	24	-	66,36	10,20	129,130	-	-	44,79	5,60	129,320	-	21,57	-0,190	0,00	0,00	0,00	2,803
02.12.14	24	-	66,52	10,20	130,470	-	-	44,40	5,60	130,470	-	22,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,894
03.12.14	24	-	65,59	10,20	130,680	-	-	43,87	5,60	130,680	-	21,72	0,000	0,00	0,00	0,00	2,845
04.12.14	24	-	63,79	10,20	132,030	-	-	43,62	5,60	132,030	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,670
05.12.14	24	-	63,15	10,20	131,610	-	-	43,30	5,60	131,610	-	19,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,624
06.12.14	24	-	63,60	10,20	131,100	-	-	43,44	5,60	131,100	-	20,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,648
07.12.14	24	-	63,70	10,20	131,360	-	-	43,67	5,60	131,360	-	20,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,640
08.12.14	24	-	65,21	10,20	132,980	-	-	44,51	5,60	132,980	-	20,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,764
09.12.14	24	-	65,03	10,20	129,740	-	-	44,19	5,60	129,740	-	20,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,710
10.12.14	24	-	62,69	10,20	130,070	-	-	43,10	5,60	130,070	-	19,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,558
11.12.14	24	-	62,10	10,20	129,260	-	-	42,48	5,60	129,260	-	19,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,543
12.12.14	24	-	61,91	10,20	128,940	-	-	42,44	5,60	128,940	-	19,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,517
13.12.14	24	-	61,90	10,20	128,930	-	-	42,55	5,60	128,930	-	19,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,503
14.12.14	24	-	61,63	10,20	129,010	-	-	42,52	5,60	129,010	-	19,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,474
15.12.14	24	-	61,82	10,20	124,400	-	-	42,02	5,60	124,400	-	19,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,474
16.12.14	24	-	60,90	10,20	123,280	-	-	41,49	5,60	123,280	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,400
17.12.14	24	-	61,25	10,20	126,710	-	-	42,03	5,60	126,710	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,444
18.12.14	24	-	61,78	10,20	126,470	-	-	42,37	5,60	126,470	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,462
19.12.14	24	-	61,61	10,20	126,780	-	-	42,27	5,60	126,780	-	19,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,460
20.12.14	24	-	61,87	10,20	127,060	-	-	42,55	5,60	127,060	-	19,32	0,000	0,00	0,00	0,00	2,463
21.12.14	24	-	61,15	10,20	126,940	-	-	42,12	5,60	126,940	-	19,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,422
22.12.14	24	-	61,96	10,20	126,930	-	-	42,28	5,60	126,930	-	19,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,504
Среднее	24,00	-	64,55	10,20	128,157	-	-	43,54	5,60	128,164	-	21,01	-0,006	-	-	-	2,699
Итого	720,0				3844,720	0,000				3844,910	0,000		-0,190	0,00	0,00	0,00	80,96
Ориентировочно до конца месяца(+)					1136,790					1136,790			0,000				22,06
Корректировка за прошлый месяц (-)					964,080					964,240			-0,160				23,05
Итого за декабрь 2014 :					4017,430					4017,460			-0,030				79,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	7202,850	-	7094,030	-	0,000	0,000	137,160	
22.12.14 08:00	10896,510	-	10787,880	-	0,000	0,000	214,692	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
29.12.2014