

Установленные приборы:
 Вычислитель: БКТ-7 № 48787
 расходомер
 Подвижной тр. ПРМ 40
 Обратн.тр. ПРМ 20
 Тр. д. ГВС
 Тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УЛТЗ поверены до
 Gmax
 Gmin
 Температур. КТТПР-05
 Преобр. давления КТТПР-05

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: $zima: M2(h1-h2)+M1(h1-hx)$ лето:
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, Qтх.пот.= Qтв.сп=
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, Qтх.гвс.сп= Qтв.сп=
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, Qтх.сп= Qтв.сп=
 Фактические нагрузки: Gот.ф.=T/сут Gтх.пот.= Gтв.сп=
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
 Qот.сп.ф.= Гкал/сут

Обратный трубопровод
 Подпиточный трубопровод

Дата	часы	Подпиточный трубопровод				Обратный трубопровод					
		Т1	С	Р1	В1	Т2	С	Р2	В2		
23.11.14	24	68,24	7,00	86,400	7,00	56,76	6,50	56,320	11,48	30,080	Гкал
24.11.14	24	68,12	7,00	80,090	7,00	55,96	6,50	57,490	12,16	22,600	Гкал
25.11.14	24	68,09	7,00	78,890	7,00	55,48	6,50	56,000	12,61	22,890	Гкал
26.11.14	24	68,11	7,00	81,280	7,00	56,69	6,50	55,870	12,61	22,890	Гкал
27.11.14	24	68,14	7,00	82,220	7,00	56,59	6,50	55,410	11,42	25,410	Гкал
28.11.14	24	68,10	7,00	79,020	7,00	57,05	6,50	55,990	11,09	27,230	Гкал
29.11.14	24	68,11	7,00	83,110	7,00	56,29	6,50	55,050	11,81	23,970	Гкал
30.11.14	24	68,16	7,00	88,060	7,00	56,50	6,50	54,740	11,66	33,320	Гкал
01.12.14	24	67,86	7,00	77,940	7,00	56,50	6,50	54,740	12,03	28,130	Гкал
02.12.14	24	68,11	7,00	81,180	7,00	55,71	6,50	51,630	12,15	26,310	Гкал
03.12.14	24	68,06	7,00	83,990	7,00	55,85	6,50	54,750	12,26	26,430	Гкал
04.12.14	24	68,03	7,00	83,260	7,00	56,24	6,50	57,240	11,91	26,960	Гкал
05.12.14	24	68,09	7,00	85,470	7,00	56,24	6,50	57,240	11,79	26,020	Гкал
06.12.14	24	68,23	7,00	86,270	7,00	56,84	6,50	59,670	11,25	25,800	Гкал
07.12.14	24	68,27	7,00	88,880	7,00	57,07	6,50	58,190	11,41	27,480	Гкал
08.12.14	24	68,13	7,00	83,000	7,00	56,47	6,50	57,360	11,66	25,640	Гкал
09.12.14	24	68,11	7,00	82,270	7,00	56,12	6,50	56,200	11,99	26,070	Гкал
10.12.14	24	68,08	7,00	79,250	7,00	56,04	6,50	54,660	12,04	24,590	Гкал
11.12.14	24	68,05	7,00	77,260	7,00	55,58	6,50	53,570	12,47	23,690	Гкал
12.12.14	24	70,63	7,00	78,530	7,00	57,42	6,50	54,800	13,21	23,730	Гкал
13.12.14	24	72,42	7,00	80,010	7,00	58,92	6,50	56,530	13,50	23,480	Гкал
14.12.14	24	72,50	7,00	88,390	7,00	59,84	6,50	56,820	13,50	23,480	Гкал
15.12.14	24	71,70	7,00	78,460	7,00	58,19	6,50	55,030	12,66	31,570	Гкал
16.12.14	24	70,09	7,00	72,580	7,00	56,07	6,50	50,530	14,02	22,050	Гкал
17.12.14	24	70,41	7,00	72,760	7,00	56,11	6,50	48,410	14,30	24,350	Гкал
18.12.14	24	70,57	7,00	71,680	7,00	55,82	6,50	45,850	14,75	25,830	Гкал
19.12.14	24	70,26	7,00	68,200	7,00	54,99	6,50	44,810	14,75	25,830	Гкал
20.12.14	24	70,62	7,00	71,490	7,00	56,10	6,50	44,790	15,27	23,390	Гкал
21.12.14	24	70,39	7,00	75,950	7,00	56,52	6,50	44,980	14,00	30,970	Гкал
22.12.14	24	69,60	7,00	69,710	7,00	55,52	6,50	44,920	14,08	24,790	Гкал
23.12.14	24	69,11	7,00	79,857	7,00	56,50	6,50	53,737	12,61	26,120	Гкал
Итого	720,0			2395,700	0,000			1612,100	0,000	783,600	Гкал

Дата и время	Q1, Гкал	G2, Гкал	Q2, Гкал	G3, Гкал	Q4, Гкал	Q1, Гкал	Показания ГВС	Дата и время	Q1, Гкал	G2, Гкал	Q2, Гкал	G3, Гкал	Q4, Гкал	Q1, Гкал	Показания ГВС
23.12.14 00:00	117608,830	-	-	-	-	6390,303	6461,121	23.12.14 00:00	117608,830	-	-	-	-	6390,303	6461,121
23.12.14 00:00	119953,680	-	18092,500	-	-	-	-	23.12.14 00:00	119953,680	-	18092,500	-	-	-	-
Время аварийных ситуаций: 0,00 часов															

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
 Итого за декабрь 2014 :
 645,904 640,229 2401,376 416,944 434,331 1594,713 228,960 205,897 806,663 21,45 19,03 74,58

Дата и время	Q1, Гкал	G2, Гкал	Q2, Гкал	G3, Гкал	Q4, Гкал	Q1, Гкал	Показания ГВС
23.12.14 00:00	117608,830	-	-	-	-	6390,303	6461,121
23.12.14 00:00	119953,680	-	18092,500	-	-	-	-

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до устья учета
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до устья учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов
 филиал ООО «ТЭК-1»
 Санкт-Петербург
 Отдел диспетчеризации
 Тоннельная
 Отчетный пункт «Солнечный»
 29.12.2014