ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,34	10,20	137,100	-	-	39,46	5,60	132,620	-	31,88	4,480	0,00	0,00	0,00	4,554
24.11.14	24	-	69,14	10,20	139,310	-	-	38,92	5,60	133,710	-	30,22	5,600	0,00	0,00	0,00	4,434
25.11.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
26.11.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
27.11.14	24	-	68,83	10,20	139,800	-	-	38,49	5,60	134,730	-	30,34	5,070	0,00	0,00	0,00	4,444
28.11.14	24	-	68,89	10,20	139,600	-	-	38,14	5,60	137,190	-	30,75	2,410	0,00	0,00	0,00	4,393
29.11.14	24	-	70,11	10,20	139,490	-	-	38,42	5,60	137,120	-	31,69	2,370	0,00	0,00	0,00	4,518
30.11.14	24	-	69,92	10,20	139,620	-	-	38,07	5,60	137,320	-	31,85	2,300	0,00	0,00	0,00	4,541
01.12.14	24	-	66,78	10,20	142,190	-	-	37,89	5,60	137,540	-	28,89	4,650	0,00	0,00	0,00	4,289
02.12.14	24	-	66,94	10,20	143,660	-	-	38,14	5,60	137,360	-	28,80	6,300	0,00	0,00	0,00	4,383
03.12.14	24	-	65,97	10,20	143,890	-	-	37,87	5,60	139,400	-	28,10	4,490	0,00	0,00	0,00	4,222
04.12.14	24	-	64,14	10,20	145,230	-	-	37,86	5,60	142,900	-	26,28	2,330	0,00	0,00	0,00	3,913
05.12.14	24	-	63,51	10,20	144,870	-	-	37,66	5,60	142,550	-	25,85	2,320	0,00	0,00	0,00	3,838
06.12.14	24	-	63,97	10,20	144,250	-	-	37,68	5,60	141,950	-	26,29	2,300	0,00	0,00	0,00	3,885
07.12.14	24	-	64,07	10,20	144,540	-	-	37,89	5,60	142,340	-	26,18	2,200	0,00	0,00	0,00	3,875
08.12.14	24	-	65,65	10,20	156,100	-	-	39,72	5,60	154,170	-	25,93	1,930	0,00	0,00	0,00	4,148
09.12.14	24	-	65,42	10,20	225,150	-	-	44,67	5,60	222,880	-	20,75	2,270	0,00	0,00	0,00	4,788
10.12.14	24	-	63,06	10,20	225,720	-	-	43,67	5,60	223,410	-	19,39	2,310	0,00	0,00	0,00	4,494
11.12.14	24	-	62,48	10,20	224,420	-	-	42,95	5,60	222,100	-	19,53	2,320	0,00	0,00	0,00	4,497
12.12.14	24	-	62,29	10,20	223,950	-	-	42,99	5,60	221,620	-	19,30	2,330	0,00	0,00	0,00	4,438
13.12.14	24	-	62,27	10,20	223,980	-	-	43,07	5,60	221,710	-	19,20	2,270	0,00	0,00	0,00	4,414
14.12.14	24	-	62,00	10,20	224,140	-	-	43,03	5,60	221,770	-	18,97	2,370	0,00	0,00	0,00	4,366
15.12.14	24	-	62,20	10,20	216,090	-	-	42,54	5,60	209,800	-	19,66	6,290	0,00	0,00	0,00	4,531
16.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
17.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
18.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
19.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
20.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
21.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
22.12.14	24	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
Среднее	24,00	-	65,67	10,20	169,671	-	-	39,96	5,60	166,390	-	25,71	3,281	-	-	-	4,332
Итого	720,0				5090,143	0,000				4991,700	0,000		98,443	0,00	0,00	0,00	129,95

Ориентировочно до конца месяца(+)	1527,043	1497,510	29,533	38,99
Корректировка за прошлый месяц (-)	1061,783	999,051	62,731	35,19
Итого за декабрь 2014 :	5555,403	5490,159	65,244	133,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	24290,590	-	22811,260	-	0,000	0,000	420,409	
23.12.14 10:00	29686,810	-	28044,490	-	0,000	0,000	553,172	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ния по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заявки до получения АКТА допуска УУ
дата 29.12.2014