ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48809

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,37	10,20	157,150	-	-	50,47	5,60	156,730	-	20,90	0,420	0,00	0,00	0,00	3,316
24.11.14	24	-	69,14	10,20	159,580	-	-	49,48	5,60	159,180	-	19,66	0,400	0,00	0,00	0,00	3,167
25.11.14	24	-	67,56	10,20	159,220	-	-	48,32	5,60	158,930	-	19,24	0,290	0,00	0,00	0,00	3,090
26.11.14	24	-	68,73	10,20	159,760	-	-	49,09	5,60	159,330	-	19,64	0,430	0,00	0,00	0,00	3,169
27.11.14	24	-	68,85	10,20	159,980	-	-	49,17	5,60	159,580	-	19,68	0,400	0,00	0,00	0,00	3,178
28.11.14	24	-	68,92	10,20	159,770	-	-	48,93	5,60	159,370	-	19,99	0,400	0,00	0,00	0,00	3,224
29.11.14	24	-	70,15	10,20	159,650	-	-	49,53	5,60	159,200	-	20,62	0,450	0,00	0,00	0,00	3,326
30.11.14	24	-	69,96	10,20	159,840	-	-	49,27	5,60	159,390	-	20,69	0,450	0,00	0,00	0,00	3,339
01.12.14	24	-	66,77	10,20	162,550	-	-	48,29	5,60	162,190	-	18,48	0,360	0,00	0,00	0,00	3,044
02.12.14	24	-	66,94	10,20	163,980	-	-	48,23	5,60	163,640	-	18,71	0,340	0,00	0,00	0,00	3,094
03.12.14	24	-	65,97	10,20	164,250	-	-	47,58	5,60	163,980	-	18,39	0,270	0,00	0,00	0,00	3,043
04.12.14	24	-	64,12	10,20	165,350	-	-	47,09	5,60	165,030	-	17,03	0,320	0,00	0,00	0,00	2,839
05.12.14	24	-	63,50	10,20	165,050	-	-	46,78	5,60	164,770	-	16,72	0,280	0,00	0,00	0,00	2,786
06.12.14	24	-	63,94	10,20	164,440	-	-	46,85	5,60	164,100	-	17,09	0,340	0,00	0,00	0,00	2,837
07.12.14	24	-	64,05	10,20	164,700	-	-	47,03	5,60	164,420	-	17,02	0,280	0,00	0,00	0,00	2,825
08.12.14	24	-	65,57	10,20	166,260	-	-	48,06	5,60	165,910	-	17,51	0,350	0,00	0,00	0,00	2,940
09.12.14	24	-	65,37	10,20	163,210	-	-	47,88	5,60	162,850	-	17,49	0,360	0,00	0,00	0,00	2,883
10.12.14	24	-	62,99	10,20	163,590	-	-	46,62	5,60	163,210	-	16,37	0,380	0,00	0,00	0,00	2,706
11.12.14	24	-	62,42	10,20	162,860	-	-	45,98	5,60	162,400	-	16,44	0,460	0,00	0,00	0,00	2,710
12.12.14	24	-	62,23	10,20	162,630	-	-	45,91	5,60	162,180	-	16,32	0,450	0,00	0,00	0,00	2,685
13.12.14	24	-	62,21	10,20	162,650	-	-	45,93	5,60	162,200	-	16,28	0,450	0,00	0,00	0,00	2,679
14.12.14	24	-	61,93	10,20	162,730	-	-	45,90	5,60	162,310	-	16,03	0,420	0,00	0,00	0,00	2,638
15.12.14	24	-	62,15	10,20	156,800	-	-	45,51	5,60	156,400	-	16,64	0,400	0,00	0,00	0,00	2,636
16.12.14	24	-	61,20	10,20	155,360	-	-	44,94	5,60	155,020	-	16,26	0,340	0,00	0,00	0,00	2,551
17.12.14	24	-	61,57	10,20	159,560	-	-	45,50	5,60	159,220	-	16,07	0,340	0,00	0,00	0,00	2,592
18.12.14	24	-	62,10	10,20	159,390	-	-	45,83	5,60	158,990	-	16,27	0,400	0,00	0,00	0,00	2,622
19.12.14	24	-	61,93	10,20	159,690	-	-	45,74	5,60	159,280	-	16,19	0,410	0,00	0,00	0,00	2,614
20.12.14	24	-	62,19	10,20	160,170	-	-	45,98	5,60	159,730	-	16,21	0,440	0,00	0,00	0,00	2,628
21.12.14	24	-	61,45	10,20	159,940	-	-	45,53	5,60	159,560	-	15,92	0,380	0,00	0,00	0,00	2,573
22.12.14	24	-	62,31	10,20	159,920	-	-	45,68	5,60	159,550	-	16,63	0,370	0,00	0,00	0,00	2,687
Среднее	24,00	-	64,92	10,20	161,334	-	-	47,24	5,60	160,955	-	17,68	0,379	-	-	-	2,881
Итого	720,0				4840,030	0,000				4828,650	0,000		11,380	0,00	0,00	0,00	86,42
Ориентировочно до конца месяца(+)					1432,324					1428,879			3,446				23,49
Корректировка за прошлый месяц (-)					1214,789					1212,457			2,331				24,64
Итого за декабрь 2014 :					5057,566					5045,071			12,494				85,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	116146,780	-	112478,460	-	0,000	0,000	2282,776	
23.12.14 00:00	120902,860	-	117223,400	-	0,000	0,000	2367,363	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= °С Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Петербургский" ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке на получение АКТА допуска УУ

29.12.2014