ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			Термопреобр. КТПТР-05	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	65,05	6,00	57,584	-	-	30,54	5,00	6,136	-	-	34,51	51,448	3,560
24.11.14	24	-	64,79	6,00	54,032	-	-	30,92	5,00	5,604	-	-	33,86	48,428	3,329
25.11.14	24	-	64,69	6,00	52,666	-	-	30,67	5,00	5,844	-	-	34,03	46,822	3,229
26.11.14	24	-	64,71	6,00	52,648	-	-	30,81	5,00	5,278	-	-	33,90	47,370	3,246
27.11.14	24	-	64,56	6,00	50,975	-	-	30,45	5,00	4,679	-	-	34,10	46,296	3,149
28.11.14	24	-	64,60	6,00	51,901	-	-	30,42	5,00	4,647	-	-	34,18	47,254	3,213
29.11.14	24	-	64,79	6,00	54,419	-	-	30,96	5,00	5,909	-	-	33,84	48,510	3,344
30.11.14	24	-	65,18	6,00	61,409	-	-	30,46	5,00	6,368	-	-	34,73	55,042	3,810
01.12.14	24	-	64,84	6,00	54,113	-	-	32,03	5,00	5,877	-	-	32,81	48,236	3,322
02.12.14	24	-	64,65	6,00	51,699	-	-	31,02	5,00	4,960	-	-	33,63	46,739	3,190
03.12.14	24	-	64,57	6,00	51,616	-	-	30,57	5,00	5,689	-	-	34,00	45,927	3,160
04.12.14	24	-	64,71	6,00	52,815	-	-	30,43	5,00	5,155	-	-	34,27	47,660	3,262
05.12.14	24	-	64,69	6,00	52,156	-	-	30,76	5,00	4,447	-	-	33,93	47,709	3,238
06.12.14	24	-	64,72	6,00	51,432	-	-	30,38	5,00	5,030	-	-	34,34	46,402	3,177
07.12.14	24	-	65,03	6,00	57,781	-	-	29,95	5,00	5,300	-	-	35,09	52,481	3,600
08.12.14	24	-	69,22	9,20	130,074	-	-	47,91	4,60	128,778	-	-	21,31	1,296	2,845
09.12.14	24	-	64,61	6,00	51,447	-	-	30,05	5,00	4,937	-	-	34,55	46,510	3,177
10.12.14	24	-	64,48	6,00	48,169	-	-	30,32	5,00	5,412	-	-	34,16	42,757	2,943
11.12.14	24	-	64,67	6,00	50,695	-	-	30,31	5,00	4,770	-	-	34,36	45,925	3,135
12.12.14	24	-	68,34	6,00	50,792	-	-	29,83	5,00	3,526	-	-	38,50	47,266	3,367
13.12.14	24	-	70,69	6,00	48,759	-	-	30,77	5,00	4,463	-	-	39,92	44,296	3,311
14.12.14	24	-	70,91	6,00	53,965	-	-	30,50	5,00	4,759	-	-	40,41	49,206	3,683
15.12.14	24	-	69,96	6,00	47,968	-	-	30,40	5,00	4,010	-	-	39,56	43,958	3,235
16.12.14	24	-	68,67	6,00	49,323	-	-	29,70	5,00	3,033	-	-	38,97	46,290	3,298
17.12.14	24	-	68,51	6,00	48,897	-	-	31,85	5,00	2,935	-	-	36,66	45,961	3,257
18.12.14	24	-	68,76	6,00	45,591	-	-	30,69	5,00	3,576	-	-	38,07	42,015	3,026
19.12.14	24	-	68,69	6,00	48,156	-	-	34,40	5,00	5,424	-	-	34,29	42,731	3,123
20.12.14	24	-	69,08	6,00	50,491	-	-	35,22	5,00	8,077	-	-	33,85	42,413	3,204
21.12.14	24	-	69,11	6,00	56,691	-	-	32,75	5,00	6,243	-	-	36,36	50,448	3,715
22.12.14	24	-	67,62	6,00	48,267	-	-	31,42	5,00	5,851	-	-	36,20	42,417	3,081
Среднее	24,00	-	66,50	6,11	54,551	-	-	31,55	4,99	9,224	-	-	34,95	45,327	3,274
Итого	720,0				1636,531	0,000				276,716	0,000	0,00		1359,815	98,23
Ориентировочно до конца месяца(+)					446,677					45,179				401,498	29,19
Корректировка за прошлый месяц (-)					413,153					46,764				366,389	25,796
Итого за декабрь 2014 :					1670,056					275,131				1394,925	101,62595

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.14 13:00	23170,062	-	1449,388	-	-	1453,917
23.12.14 00:00	24708,110	-	1596,157	-	-	1551,413

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ

29.12.2014