ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36504

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,22	-	179,289	-	-	42,73	-	182,218	-	27,49	-2,928	-	-	-	4,819
24.11.14	24	-	69,04	-	176,624	-	-	42,09	-	179,295	-	26,95	-2,671	-	-	-	4,662
25.11.14	24	-	68,31	-	174,341	-	-	41,31	-	176,978	-	27,00	-2,637	-	-	-	4,613
26.11.14	24	-	66,98	-	160,243	-	-	39,92	-	162,495	-	27,06	-2,252	-	-	-	4,270
27.11.14	24	-	72,54	-	171,101	-	-	43,01	-	174,192	-	29,52	-3,091	-	-	-	4,933
28.11.14	24	-	72,09	-	169,705	-	-	42,34	-	172,512	-	29,74	-2,807	-	-	-	4,944
29.11.14	24	-	73,79	-	172,816	-	-	43,12	-	174,980	-	30,67	-2,165	-	-	-	5,223
30.11.14	24	-	66,98	-	160,243	-	-	39,92	-	162,495	-	27,06	-2,252	-	-	-	4,270
01.12.14	24	-	70,79	-	171,149	-	-	41,99	-	173,337	-	28,80	-2,188	-	-	-	4,850
02.12.14	24	-	71,79	-	164,262	-	-	41,76	-	166,177	-	30,03	-1,915	-	-	-	4,869
03.12.14	24	-	69,46	-	164,983	-	-	41,02	-	166,958	-	28,44	-1,975	-	-	-	4,626
04.12.14	24	-	64,36	-	167,292	-	-	39,69	-	169,461	-	24,67	-2,169	-	-	-	4,054
05.12.14	24	-	64,11	-	165,366	-	-	39,47	-	167,587	-	24,64	-2,221	-	-	-	4,000
06.12.14	24	-	65,27	-	163,254	-	-	39,67	-	165,384	-	25,60	-2,129	-	-	-	4,108
07.12.14	24	-	64,83	-	166,541	-	-	39,72	-	168,464	-	25,11	-1,923	-	-	-	4,118
08.12.14	24	-	69,10	-	166,673	-	-	41,46	-	168,544	-	27,64	-1,871	-	-	-	4,544
09.12.14	24	-	65,97	-	166,810	-	-	40,42	-	168,837	-	25,56	-2,027	-	-	-	4,194
10.12.14	24	-	66,98	-	160,243	-	-	39,92	-	162,495	-	27,06	-2,252	-	-	-	4,270
11.12.14	24	-	64,93	-	152,884	-	-	38,65	-	154,869	-	26,27	-1,985	-	-	-	3,952
12.12.14	24	-	66,98	-	160,243	-	-	39,92	-	162,495	-	27,06	-2,252	-	-	-	4,270
13.12.14	24	-	66,98	-	160,243	-	-	39,92	-	162,495	-	27,06	-2,252	-	-	-	4,270
14.12.14	24	-	63,79	-	145,591	-	-	37,50	-	147,130	-	26,29	-1,539	-	-	-	3,781
15.12.14	24	-	64,76	-	142,339	-	-	37,61	-	144,226	-	27,15	-1,886	-	-	-	3,804
16.12.14	24	-	63,84	-	143,590	-	-	37,46	-	145,384	-	26,37	-1,795	-	-	-	3,731
17.12.14	24	-	63,83	-	146,957	-	-	37,72	-	149,132	-	26,11	-2,175	-	-	-	3,767
18.12.14	24	-	64,23	-	144,513	-	-	37,76	-	146,826	-	26,47	-2,313	-	-	-	3,749
19.12.14	24	-	62,52	-	142,553	-	-	36,83	-	144,402	-	25,69	-1,848	-	-	-	3,605
20.12.14	24	-	67,12	-	160,289	-	-	39,96	-	164,906	-	27,16	-4,618	-	-	-	4,290
21.12.14	24	-	63,32	-	145,491	-	-	37,48	-	147,168	-	25,83	-1,677	-	-	-	3,707
22.12.14	24	-	64,49	-	141,665	-	-	37,18	-	143,404	-	27,31	-1,740	-	-	-	3,815
Среднее	24,00	-	66,98	-	160,243	-	-	39,92	-	162,495	-	27,06	-2,252	-	-	-	4,270
Итого	720,0				4807,294	0,000				4874,845	0,000		-67,551	0,00	0,00	0,00	128,11

Ориентировочно до конца месяца(+)	1317,931	1338,715	-20,784	34,28
Корректировка за прошлый месяц (-)	1379,228	1399,116	-19,888	37,42
Итого за декабрь 2014 :	4745,997	4814,444	-68,446	124,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 01:00	50305,838	-	51508,642	-	-	-	1631,753	
09.12.14 13:00	53109,086	-	54350,295	-	-	-	1708,455	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Территориальная генерирующая энергетическая компания
филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЁТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 29.12.2014