Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО-ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-1214.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал.
24.11.14	24,00	-	105,63	86,70	18,93	83,65	51,96	31,69	7,00	5,00	2,86	17,71	-	-	18,26	-	-	-	83,27	-	1,48			4,34
25.11.14	24,00	-	106,84	86,26	20,58	83,45	51,41	32,04	7,00	5,00	2,88	19,39	-	-	19,98	-	-	-	83,14	-	1,61			4,49
26.11.14	23,00	-	99,36	82,20	17,16	83,75	51,62	32,13	7,00	5,00	2,65	17,19	-	-	17,69	-	-	-	83,29	-	1,43			4,08
27.11.14	24,00	-	105,36	85,55	19,81	83,52	51,64	31,88	7,00	5,00	2,84	18,64	-	-	19,20	-	-	-	83,04	-	1,55			4,39
28.11.14	24,00	-	104,67	85,77	18,90	82,66	51,06	31,60	7,00	5,00	2,82	17,69	-	-	18,23	-	-	-	82,18	-	1,46			4,28
29.11.14	24,00	-	107,63	85,25	22,38	83,41	50,96	32,45	7,00	5,00	2,88	21,22	-	-	21,87	-	-	-	83,06	-	1,77			4,64
30.11.14	24,00	-	106,17	84,97	21,20	83,47	51,05	32,42	7,00	5,00	2,86	20,09	-	-	20,72	-	-	-	83,09	-	1,67			4,53
01.12.14	24,00	-	106,66	85,82	20,84	82,11	51,17	30,94	7,00	5,00	2,77	19,69	-	-	20,29	-	-	-	81,56	-	1,60			4,37
02.12.14	24,00	-	104,71	85,96	18,75	82,59	51,01	31,58	7,00	5,00	2,82	17,66	-	-	18,19	-	-	-	82,18	-	1,45			4,27
03.12.14	24,00	-	107,49	85,71	21,78	83,06	51,41	31,65	7,00	5,00	2,82	20,64	-	-	21,26	-	-	-	82,76	-	1,71			4,53
04.12.14	24,00	-	106,21	86,49	19,72	82,97	52,21	30,76	7,00	5,00	2,77	18,48	-	-	19,05	-	-	-	82,67	-	1,53			4,30
05.12.14	24,00	-	106,18	86,80	19,38	82,17	52,01	30,16	7,00	5,00	2,72	18,26	-	-	18,79	-	-	-	81,73	-	1,49			4,22
06.12.14	24,00	-	107,67	86,53	21,14	81,47	51,22	30,25	7,00	5,00	2,72	19,97	-	-	20,55	-	-	-	81,08	-	1,62			4,34
07.12.14	24,00	-	110,20	86,64	23,56	81,55	51,45	30,10	7,00	5,00	2,71	22,39	-	-	23,05	-	-	-	81,22	-	1,82			4,53
08.12.14	24,00	-	107,25	86,80	20,45	79,84	50,60	29,24	7,00	5,00	2,64	19,28	-	-	19,82	-	-	-	79,39	-	1,53			4,17
09.12.14	24,00	-	105,00	86,30	18,70	79,01	50,15	28,86	7,00	5,00	2,59	17,61	-	-	18,11	-	-	-	78,69	-	1,39			3,97
10.12.14	24,00	-	105,52	86,48	19,04	78,46	49,90	28,56	7,00	5,00	2,56	18,04	-	-	18,54	-	-	-	78,06	-	1,41			3,97
11.12.14	24,00	-	104,80	86,40	18,40	78,69	50,05	28,64	7,00	5,00	2,56	17,45	-	-	17,94	-	-	-	78,35	-	1,37			3,93
12.12.14	24,00	-	106,52	86,87	19,65	78,23	50,02	28,21	7,00	5,00	2,55	18,49	-	-	18,99	-	-	-	77,89	-	1,44			3,99
13.12.14	24,00	-	108,32	86,17	22,15	78,85	50,42	28,43	7,00	5,00	2,55	20,98	-	-	21,55	-	-	-	78,51	-	1,65			4,20
14.12.14	24,00	-	107,46	86,27	21,19	78,91	50,55	28,36	7,00	5,00	2,55	20,01	-	-	20,56	-	-	-	78,59	-	1,57			4,12
15.12.14	24,00	-	107,13	86,95	20,18	76,72	49,44	27,28	7,00	5,00	2,47	19,02	-	-	19,54	-	-	-	76,37	-	1,45			3,92
16.12.14	24,00	-	107,08	87,24	19,84	76,88	49,55	27,33	7,00	5,00	2,47	18,82	-	-	19,33	-	-	-	76,54	-	1,44			3,91
17.12.14	24,00	-	106,44	87,13	19,31	76,84	49,71	27,13	7,00	5,00	2,46	18,15	-	-	18,65	-	-	-	76,53	-	1,39			3,85
18.12.14	24,00	-	106,02	86,92	19,10	77,06	49,52	27,54	7,00	5,00	2,49	17,91	-	-	18,39	-	-	-	76,88	-	1,38			3,87
19.12.14	24,00	-	107,53	88,46	19,07	77,75	50,26	27,49	7,00	5,00	2,53	17,95	-	-	18,43	-	-	-	77,34	-	1,39			3,92
20.12.14	24,00	-	108,26	86,51	21,75	76,87	49,59	27,28	7,00	5,00	2,46	20,55	-	-	21,09	-	-	-	76,50	-	1,57			4,04
21.12.14	24,00	-	107,80	85,96	21,84	76,97	49,18	27,79	7,00	5,00	2,49	20,65	-	-	21,20	-	-	-	76,63	-	1,58			4,07
22.12.14	24,00	-	105,68	85,82	19,86	76,18	48,61	27,57	7,00	5,00	2,46	18,70	-	-	19,20	-	-	-	75,94	-	1,42			3,88
23.12.14	24,00	-	107,42	88,27	19,15	76,69	49,29	27,40	7,00	5,00	2,51	17,99	-	-	18,51	-	-	-	76,45	-	1,38			3,89
Среднее	23,97	-	106,43	86,31	20,13	80,13	50,57	29,56	7,00	5,00	2,65	19,02	-	-	19,57	-	-	-	79,76	-	1,52	-	-	4,17
Итого	719,00		3193,01	2589,20	603,81						79,45	570,62	0,00	0,00	586,98	0,00	0,00	0,00			45,55	0,00	0,00	125,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **586,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.