Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник ТЭК №3

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585

					Режим (схема):
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб.	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	17,00	-	58,16	50,67	7,49	81,99	49,64	32,35	7,00	5,00	1,53	8,93	-	-	9,18	-	-	-	81,39	-	0,73			2,26
02.12.14	17,00	-	58,66	50,69	7,97	81,98	49,69	32,29	7,00	5,00	1,57	8,91	-	-	9,17	-	-	-	81,37	-	0,72			2,30
03.12.14	20,00	-	69,50	59,55	9,95	82,64	50,02	32,62	7,00	5,00	1,91	10,39	-	-	10,72	-	-	-	82,33	-	0,86			2,77
04.12.14	18,00	-	62,71	54,29	8,42	82,42	50,89	31,53	7,00	5,00	1,68	8,94	-	-	9,22	-	-	-	82,09	-	0,73			2,41
05.12.14	19,00	-	66,69	58,09	8,60	81,78	50,92	30,86	7,00	5,00	1,71	9,71	-	-	9,97	-	-	-	81,14	-	0,79			2,50
06.12.14	18,00	-	60,86	54,88	5,98	81,08	50,15	30,93	7,00	5,00	1,63	6,88	-	-	7,09	-	-	-	80,54	-	0,55			2,19
07.12.14	20,00	-	71,23	60,61	10,62	81,03	50,20	30,83	7,00	5,00	1,84	11,11	-	-	11,44	-	-	-	80,55	-	0,90			2,73
08.12.14	18,00	-	61,94	54,60	7,34	79,44	49,57	29,87	7,00	5,00	1,56	8,36	-	-	8,58	-	-	-	78,76	-	0,66			2,22
09.12.14	18,00	-	62,58	54,34	8,24	78,44	49,00	29,44	7,00	5,00	1,54	9,16	-	-	9,43	-	-	-	77,99	-	0,72			2,25
10.12.14	18,00	-	63,27	54,36	8,91	78,16	48,86	29,30	7,00	5,00	1,54	9,69	-	-	9,92	-	-	-	77,65	-	0,75			2,29
11.12.14	18,00	-	62,81	53,65	9,16	78,24	50,04	28,20	7,00	5,00	1,52	9,05	-	-	9,28	-	-	-	77,86	-	0,71			2,23
12.12.14	19,00	-	66,37	61,36	5,01	77,51	49,79	27,72	7,00	5,00	1,36	9,48	-	-	9,72	-	-	-	77,18	-	0,73			2,09
13.12.14	20,00	-	68,86	59,02	9,84	78,42	49,12	29,30	7,00	5,00	1,79	9,16	-	-	9,43	-	-	-	77,96	-	0,72			2,51
14.12.14	19,00	-	66,22	56,38	9,84	78,50	48,83	29,67	7,00	5,00	1,68	9,85	-	-	10,11	-	-	-	78,10	-	0,77			2,45
15.12.14	16,00	-	55,51	47,98	7,53	76,35	47,96	28,39	7,00	5,00	1,28	8,73	-	-	8,95	-	-	-	75,87	-	0,66			1,94
16.12.14	17,00	-	60,48	51,02	9,46	76,33	48,64	27,69	7,00	5,00	1,38	9,90	-	-	10,15	-	-	-	75,89	-	0,75			2,14
17.12.14	19,00	-	66,98	56,71	10,27	76,39	48,61	27,78	7,00	5,00	1,61	9,86	-	-	10,12	-	-	-	76,11	-	0,75			2,36
18.12.14	20,00	-	70,54	60,02	10,52	76,57	48,59	27,98	7,00	5,00	1,71	10,20	-	-	10,45	-	-	-	76,39	-	0,78			2,49
19.12.14	20,00	-	70,80	60,83	9,97	77,46	49,10	28,36	7,00	5,00	1,78	9,38	-	-	9,62	-	-	-	76,88	-	0,72			2,50
20.12.14	22,00	-	77,37	65,43	11,94	76,43	48,12	28,31	7,00	5,00	1,92	11,19	-	-	11,47	-	-	-	75,95	-	0,85			2,77
21.12.14	18,00	-	62,95	53,34	9,61	76,48	47,74	28,74	7,00	5,00	1,56	9,31	-	-	9,54	-	-	-	75,97	-	0,71			2,27
22.12.14	18,00	-	62,30	52,90	9,40	75,36	46,82	28,54	7,00	5,00	1,53	9,18	-	-	9,41	-	-	-	74,98	-	0,69			2,22
23.12.14	17,00	-	60,61	51,01	9,60	75,87	47,17	28,70	7,00	5,00	1,48	9,44	-	-	9,67	-	-	-	75,62	-	0,72			2,19
Среднее	18,52	-	64,67	55,73	8,94	78,65	49,11	29,54	7,00	5,00	1,61	9,43	-	-	9,68	-	-	-	78,20	-	0,74	-	-	2,35
Итого	426,00		1487,40	1281,73	205,67						37,09	216,81	0,00	0,00	222,64	0,00	0,00	0,00			16,96	0,00	0,00	54,05

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **222,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 12 14 г.