Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dТ, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал.	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	118,83	96,59	22,24	83,28	47,21	36,07	7,00	5,00	3,44	22,95	-	-	23,66	-	-	-	83,09	-	1,91			5,34
25.11.14	24,00	-	116,36	96,52	19,84	83,07	46,97	36,10	7,00	5,00	3,44	20,52	-	-	21,16	-	-	-	82,88	-	1,70			5,14
26.11.14	24,00	-	114,22	94,10	20,12	83,38	46,68	36,70	7,00	5,00	3,41	20,75	-	-	21,39	-	-	-	83,07	-	1,72			5,13
27.11.14	24,00	-	113,30	94,34	18,96	83,17	46,76	36,41	7,00	5,00	3,40	19,58	-	-	20,18	-	-	-	82,83	-	1,62			5,02
28.11.14	24,00	-	113,68	93,93	19,75	82,31	46,18	36,13	7,00	5,00	3,35	20,33	-	-	20,93	-	-	-	81,95	-	1,67			5,02
29.11.14	24,00	-	114,95	91,54	23,41	83,03	45,66	37,37	7,00	5,00	3,37	24,07	-	-	24,81	-	-	-	82,84	-	2,00			5,37
30.11.14	24,00	-	115,00	90,68	24,32	83,10	45,37	37,73	7,00	5,00	3,37	25,00	-	-	25,78	-	-	-	82,90	-	2,07			5,45
01.12.14	24,00	-	115,92	93,36	22,56	81,77	45,80	35,97	7,00	5,00	3,32	23,12	-	-	23,82	-	-	-	81,34	-	1,89			5,21
02.12.14	24,00	-	114,65	93,77	20,88	82,22	46,00	36,22	7,00	5,00	3,35	21,50	-	-	22,14	-	-	-	81,94	-	1,76			5,12
03.12.14	24,00	-	115,49	92,43	23,06	82,66	45,98	36,68	7,00	5,00	3,35	23,68	-	-	24,39	-	-	-	82,53	-	1,95			5,30
04.12.14	24,00	-	115,79	95,89	19,90	82,60	47,03	35,57	7,00	5,00	3,36	20,56	-	-	21,21	-	-	-	82,51	-	1,70			5,06
05.12.14	24,00	-	117,54	96,79	20,75	81,81	47,17	34,64	7,00	5,00	3,31	21,42	-	-	22,07	-	-	-	81,45	-	1,74			5,06
06.12.14	24,00	-	116,96	94,58	22,38	81,11	46,37	34,74	7,00	5,00	3,24	23,01	-	-	23,69	-	-	-	80,89	-	1,86			5,10
07.12.14	24,00	-	118,92	94,89	24,03	81,20	46,50	34,70	7,00	5,00	3,24	24,75	-	-	25,45	-	-	-	81,02	-	2,00			5,25
08.12.14	24,00	-	119,23	96,48	22,75	79,50	46,19	33,31	7,00	5,00	3,18	23,39	-	-	24,04	-	-	-	79,03	-	1,85			5,03
09.12.14	24,00	-	117,22	96,80	20,42	78,65	45,84	32,81	7,00	5,00	3,14	21,01	-	-	21,61	-	-	-	78,43	-	1,65			4,79
10.12.14	24,00	-	118,96	97,11	21,85	78,13	45,72	32,41	7,00	5,00	3,11	22,48	-	-	23,07	-	-	-	77,90	-	1,75			4,86
11.12.14	24,00	-	117,85	96,17	21,68	78,34	45,45	32,89	7,00	5,00	3,13	22,25	-	-	22,88	-	-	-	78,18	-	1,74			4,87
12.12.14	24,00	-	119,50	94,84	24,66	77,89	45,00	32,89	7,00	5,00	3,07	25,30	-	-	26,00	-	-	-	77,82	-	1,97			5,04
13.12.14	24,00	-	118,40	96,52	21,88	78,49	45,62	32,87	7,00	5,00	3,14	22,39	-	-	23,01	-	-	-	78,28	-	1,76			4,89
14.12.14	24,00	-	119,38	95,66	23,72	78,56	45,68	32,88	7,00	5,00	3,11	24,29	-	-	24,95	-	-	-	78,38	-	1,90			5,01
15.12.14	24,00	-	120,17	97,45	22,72	76,39	45,05	31,34	7,00	5,00	3,02	23,29	-	-	23,89	-	-	-	76,20	-	1,78			4,79
16.12.14	24,00	-	120,07	98,42	21,65	76,54	45,28	31,26	7,00	5,00	3,05	22,14	-	-	22,74	-	-	-	76,35	-	1,69			4,74
17.12.14	24,00	-	117,61	98,47	19,14	76,48	45,32	31,16	7,00	5,00	3,04	19,52	-	-	20,04	-	-	-	76,36	-	1,49			4,54
18.12.14	24,00	-	119,10	96,65	22,45	76,67	45,08	31,59	7,00	5,00	3,02	22,93	-	-	23,55	-	-	-	76,63	-	1,76			4,78
19.12.14	24,00	-	119,18	97,90	21,28	77,42	45,62	31,80	7,00	5,00	3,08	21,77	-	-	22,38	-	-	-	77,08	-	1,68			4,76
20.12.14	24,00	-	118,78	93,65	25,13	76,52	44,77	31,75	7,00	5,00	2,96	25,42	-	-	26,09	-	-	-	76,34	-	1,94			4,90
21.12.14	24,00	-	116,56	93,24	23,32	76,62	44,53	32,09	7,00	5,00	2,95	23,94	-	-	24,57	-	-	-	76,41	-	1,83			4,78
22.12.14	24,00	-	117,18	92,13	25,05	75,81	43,78	32,03	7,00	5,00	2,91	25,66	-	-	26,32	-	-	-	75,71	-	1,94			4,85
23.12.14	24,00	-	118,94	95,35	23,59	76,33	44,27	32,06	7,00	5,00	3,02	24,18	-	-	24,82	-	-	-	76,24	-	1,84			4,86
Среднее	24,00	-	117,32	95,21	22,12	79,77	45,76	34,01	7,00	5,00	3,20	22,71	-	-	23,35	-	-	-	79,55	-	1,81	-	-	5,00
Итого	720,00		3519,74	2856,25	663,49						95,87	681,20	0,00	0,00	700,64	0,00	0,00	0,00			54,16	0,00	0,00	150,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 04:00	36171,04	30943,76	5367,38	-	5972,14	-	768,84	-
	24.12.14 14:00	39617,02	33740,95	6033,33	-	6657,03	-	915,30	-

Период расчета по среднему: суток,
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **700,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ДЕК 2014
"____" _____ г.