Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

График: 150/70
Txв, гр.С= 0,91
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24.00	-	87,76	73,68	14,08	82,65	51,39	31,26	7,00	5,00	2,41	12,85	-	-	13,23	-	-	-	82,57	-	1,06			3,47
25.11.14	24.00	-	88,02	73,45	14,57	82,43	50,82	31,61	7,00	5,00	2,43	13,29	-	-	13,69	-	-	-	82,31	-	1,10			3,53
26.11.14	24.00	-	87,77	71,70	16,07	82,73	50,80	31,93	7,00	5,00	2,51	13,48	-	-	13,89	-	-	-	82,52	-	1,11			3,62
27.11.14	24.00	-	88,24	72,26	15,98	82,52	50,89	31,63	7,00	5,00	2,46	13,93	-	-	14,36	-	-	-	82,27	-	1,15			3,61
28.11.14	23.00	-	83,21	69,54	13,67	81,68	50,33	31,35	7,00	5,00	2,29	12,37	-	-	12,74	-	-	-	81,37	-	1,01			3,30
29.11.14	24.00	-	87,64	72,09	15,55	82,37	50,16	32,21	7,00	5,00	2,49	13,58	-	-	14,00	-	-	-	82,29	-	1,12			3,61
30.11.14	24.00	-	88,34	71,52	16,82	82,44	49,79	32,65	7,00	5,00	2,51	14,81	-	-	15,25	-	-	-	82,30	-	1,22			3,73
01.12.14	24.00	-	88,13	72,34	15,79	81,12	50,13	30,99	7,00	5,00	2,41	13,76	-	-	14,13	-	-	-	80,80	-	1,11			3,53
02.12.14	24.00	-	88,09	72,31	15,78	81,57	50,43	31,14	7,00	5,00	2,44	13,59	-	-	13,99	-	-	-	81,36	-	1,11			3,54
03.12.14	24.00	-	88,39	72,00	16,39	82,02	50,38	31,64	7,00	5,00	2,47	14,06	-	-	14,48	-	-	-	82,01	-	1,15			3,63
04.12.14	24.00	-	88,27	73,44	14,83	81,98	51,23	30,75	7,00	5,00	2,45	12,59	-	-	12,96	-	-	-	81,91	-	1,03			3,48
05.12.14	24.00	-	89,82	74,25	15,57	81,20	51,36	29,84	7,00	5,00	2,38	13,66	-	-	14,06	-	-	-	80,95	-	1,11			3,48
06.12.14	24.00	-	89,36	73,97	15,39	80,50	50,66	29,84	7,00	5,00	2,34	13,76	-	-	14,15	-	-	-	80,34	-	1,11			3,45
07.12.14	24.00	-	91,39	74,01	17,38	80,60	50,68	29,92	7,00	5,00	2,34	15,91	-	-	16,39	-	-	-	80,53	-	1,28			3,62
08.12.14	24.00	-	90,04	74,23	15,81	78,92	50,14	28,78	7,00	5,00	2,24	14,49	-	-	14,89	-	-	-	78,62	-	1,14			3,39
09.12.14	24.00	-	88,55	73,83	14,72	78,06	49,64	28,42	7,00	5,00	2,21	13,43	-	-	13,79	-	-	-	77,93	-	1,05			3,25
10.12.14	24.00	-	88,71	74,08	14,63	77,53	49,36	28,17	7,00	5,00	2,19	13,41	-	-	13,76	-	-	-	77,27	-	1,03			3,22
11.12.14	24.00	-	89,63	73,84	15,79	77,75	49,19	28,56	7,00	5,00	2,20	14,63	-	-	15,01	-	-	-	77,66	-	1,14			3,34
12.12.14	24.00	-	88,47	74,19	14,28	77,29	49,05	28,24	7,00	5,00	2,18	13,21	-	-	13,54	-	-	-	77,16	-	1,02			3,20
13.12.14	24.00	-	87,29	73,69	13,60	77,88	49,31	28,57	7,00	5,00	2,19	12,60	-	-	12,94	-	-	-	77,69	-	0,98			3,17
14.12.14	24.00	-	89,71	73,36	16,35	77,97	49,15	28,82	7,00	5,00	2,21	15,26	-	-	15,67	-	-	-	77,88	-	1,19			3,39
15.12.14	24.00	-	88,87	74,37	14,50	75,81	48,44	27,37	7,00	5,00	2,12	13,49	-	-	13,85	-	-	-	75,53	-	1,02			3,14
16.12.14	24.00	-	88,65	74,97	13,68	75,96	48,69	27,27	7,00	5,00	2,13	12,64	-	-	12,96	-	-	-	75,80	-	0,96			3,09
17.12.14	24.00	-	89,24	74,81	14,43	75,93	48,84	27,09	7,00	5,00	2,11	13,40	-	-	13,75	-	-	-	75,91	-	1,02			3,12
18.12.14	24.00	-	88,48	74,65	13,83	76,10	48,68	27,42	7,00	5,00	2,13	12,77	-	-	13,08	-	-	-	76,17	-	0,97			3,10
19.12.14	24.00	-	90,25	76,05	14,20	76,86	49,43	27,43	7,00	5,00	2,18	13,00	-	-	13,34	-	-	-	76,69	-	1,00			3,18
20.12.14	24.00	-	88,62	74,45	14,17	75,95	48,77	27,18	7,00	5,00	2,12	13,04	-	-	13,35	-	-	-	75,76	-	0,99			3,10
21.12.14	24.00	-	90,65	73,26	17,39	76,05	48,37	27,68	7,00	5,00	2,14	16,08	-	-	16,51	-	-	-	75,92	-	1,22			3,35
22.12.14	24.00	-	88,92	73,11	15,81	75,24	47,55	27,69	7,00	5,00	2,13	14,49	-	-	14,87	-	-	-	75,18	-	1,09			3,22
23.12.14	24.00		88,64	73,43	15,21	79,28	49,78	29,50	7,00	5,00	2,29	13,71	-	-	14,09	-	-	-	79,13	-	1,08	-	-	3,37
Среднее	23,97	-	88,64	73,43	15,21	79,28	49,78	29,50	7,00	5,00	2,29	13,71	-	-	14,09	-	-	-	79,13	-	1,08	-	-	3,37
Итого	719,00		2659,15	2202,88	456,27						68,68	411,29	0,00	0,00	422,72	0,00	0,00	0,00			32,55	0,00	0,00	101,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 04:00	26323,82	20576,35	3729,80	-	3807,84	-	693,75	-
	23.12.14 09:00	28828,70	22651,21	4117,19	-	4205,95	-	788,81	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 ДЕК 2014
«_____» _____ г.

печать энергосбыта