Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
25.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
26.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
27.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
28.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
29.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
30.11.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
01.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
02.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
03.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
04.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
05.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
06.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
07.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
08.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
09.12.14	24,00	-	97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
10.12.14	24,00	-	95,48	76,51	18,97	77,88	46,59	31,29	7,00	5,00	2,66	15,66	-	-	16,08	-	-	-	77,57	-	1,21			3,87
11.12.14	24,00	-	94,64	76,50	18,14	78,09	46,29	31,80	7,00	5,00	2,70	14,78	-	-	15,16	-	-	-	77,85	-	1,15			3,85
12.12.14	24,00	-	98,30	75,90	22,40	77,68	46,11	31,57	7,00	5,00	2,79	17,37	-	-	17,84	-	-	-	77,53	-	1,35			4,14
13.12.14	24,00	-	97,31	74,19	23,12	78,28	46,28	32,00	7,00	5,00	2,87	16,84	-	-	17,30	-	-	-	78,04	-	1,31			4,19
14.12.14	24,00	-	99,03	74,98	24,05	78,30	46,45	31,85	7,00	5,00	2,88	17,92	-	-	18,41	-	-	-	78,09	-	1,40			4,28
15.12.14	24,00	-	96,88	75,69	21,19	75,99	45,46	30,53	7,00	5,00	2,77	15,18	-	-	15,55	-	-	-	75,66	-	1,15			3,92
16.12.14	24,00	-	96,89	75,80	21,09	76,28	45,56	30,72	7,00	5,00	2,79	15,12	-	-	15,51	-	-	-	75,98	-	1,15			3,94
17.12.14	24,00	-	96,63	75,42	21,21	76,30	45,70	30,60	7,00	5,00	2,78	15,03	-	-	15,41	-	-	-	76,15	-	1,15			3,93
18.12.14	24,00	-	97,73	75,17	22,56	76,59	45,46	31,13	7,00	5,00	2,84	16,12	-	-	16,52	-	-	-	76,47	-	1,23			4,07
19.12.14	24,00	-	97,73	76,54	21,19	77,04	46,10	30,94	7,00	5,00	2,88	14,64	-	-	15,05	-	-	-	76,65	-	1,13			4,00
20.12.14	24,00	-	97,55	75,37	22,18	76,29	45,49	30,80	7,00	5,00	2,83	15,67	-	-	16,10	-	-	-	76,02	-	1,19			4,02
21.12.14	24,00	-	100,34	75,14	25,20	76,40	45,21	31,19	7,00	5,00	2,85	18,74	-	-	19,22	-	-	-	76,17	-	1,43			4,27
22.12.14	24,00	-	96,92	74,67	22,25	75,59	44,65	30,94	7,00	5,00	2,81	15,76	-	-	16,17	-	-	-	75,40	-	1,19			4,00
23.12.14	24,00		97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
Среднее	24,00	-	97,34	75,53	21,81	76,98	45,80	31,18	7,00	5,00	2,80	16,06	-	-	16,49	-	-	-	76,74	-	1,23	-	-	4,04
Итого	720,00		2920,22	2265,88	654,35						84,07	481,92	0,00	0,00	494,58	0,00	0,00	0,00			37,01	0,00	0,00	121,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	10.12.14 17:00	102,99	82,25	16,98	-	17,45	-	4,20	-
	24.12.14 13:00	1450,51	1127,24	237,25	-	243,50	-	60,09	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **494,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.
печать энергосбыта