Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014
Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q-общ. Гкал.
01.12.14	24.00	-	63,99	57,33	6,66	78,10	46,63	31,47	7,00	5,00	1,80	6,79	-	-	6,97	-	-	-	77,34	-	0,53	-	-	2,33
02.12.14	24.00	-	63,99	57,33	6,66	78,10	46,63	31,47	7,00	5,00	1,80	6,79	-	-	6,97	-	-	-	77,34	-	0,53	-	-	2,33
03.12.14	24.00	-	63,99	57,33	6,66	78,10	46,63	31,47	7,00	5,00	1,80	6,79	-	-	6,97	-	-	-	77,34	-	0,53	-	-	2,33
04.12.14	24.00	-	64,22	57,52	6,70	82,43	48,87	33,56	7,00	5,00	1,93	6,75	-	-	6,95	-	-	-	81,79	-	0,55			2,48
05.12.14	24.00	-	64,04	57,44	6,60	81,59	48,70	32,89	7,00	5,00	1,89	6,64	-	-	6,81	-	-	-	80,62	-	0,54			2,43
06.12.14	24.00	-	63,61	57,22	6,39	80,98	47,92	33,06	7,00	5,00	1,91	6,26	-	-	6,44	-	-	-	80,25	-	0,50			2,41
07.12.14	24.00	-	64,71	57,59	7,12	80,98	48,12	32,86	7,00	5,00	1,90	7,09	-	-	7,28	-	-	-	80,36	-	0,57			2,47
08.12.14	24.00	-	64,57	57,57	7,00	79,19	47,40	31,79	7,00	5,00	1,84	7,04	-	-	7,24	-	-	-	78,07	-	0,55			2,39
09.12.14	24.00	-	63,72	57,17	6,55	78,56	46,87	31,69	7,00	5,00	1,80	6,71	-	-	6,88	-	-	-	77,88	-	0,52			2,33
10.12.14	24.00	-	63,82	57,25	6,57	77,97	46,65	31,32	7,00	5,00	1,77	6,90	-	-	7,08	-	-	-	77,17	-	0,53			2,30
11.12.14	24.00	-	63,42	57,34	6,08	78,22	46,54	31,68	7,00	5,00	1,80	6,37	-	-	6,56	-	-	-	77,52	-	0,50			2,29
12.12.14	24.00	-	63,61	57,70	5,91	77,77	46,52	31,25	7,00	5,00	1,80	6,05	-	-	6,18	-	-	-	77,32	-	0,47			2,26
13.12.14	24.00	-	63,41	57,24	6,17	78,38	46,76	31,62	7,00	5,00	1,81	6,31	-	-	6,47	-	-	-	77,68	-	0,49			2,29
14.12.14	24.00	-	63,99	57,29	6,70	78,38	46,94	31,44	7,00	5,00	1,80	6,91	-	-	7,08	-	-	-	77,65	-	0,53			2,33
15.12.14	24.00	-	64,00	57,61	6,39	76,09	46,03	30,06	7,00	5,00	1,72	6,59	-	-	6,77	-	-	-	75,45	-	0,50			2,22
16.12.14	24.00	-	65,80	57,06	8,74	76,43	46,02	30,41	7,00	5,00	1,74	8,99	-	-	9,24	-	-	-	74,31	-	0,67			2,40
17.12.14	24.00	-	64,05	57,45	6,60	76,40	45,95	30,45	7,00	5,00	1,74	6,83	-	-	7,00	-	-	-	75,92	-	0,52			2,26
18.12.14	24.00	-	63,67	57,25	6,42	76,72	45,85	30,87	7,00	5,00	1,76	6,56	-	-	6,74	-	-	-	76,40	-	0,50			2,26
19.12.14	24.00	-	63,48	58,07	5,41	77,09	46,33	30,76	7,00	5,00	1,78	5,52	-	-	5,67	-	-	-	76,21	-	0,42			2,21
20.12.14	24.00	-	63,59	56,92	6,67	76,39	45,79	30,60	7,00	5,00	1,73	6,84	-	-	7,01	-	-	-	75,68	-	0,52			2,25
21.12.14	24.00	-	64,61	56,50	8,11	76,46	45,47	30,99	7,00	5,00	1,75	8,23	-	-	8,41	-	-	-	75,80	-	0,63			2,37
22.12.14	24.00	-	62,93	56,48	6,45	75,70	44,71	30,99	7,00	5,00	1,75	6,55	-	-	6,73	-	-	-	75,12	-	0,49			2,24
23.12.14	24.00	-	64,58	57,95	6,63	76,20	45,17	31,03	7,00	5,00	1,80	6,68	-	-	6,87	-	-	-	75,69	-	0,51			2,31
Среднее	24,00	-	63,99	57,33	6,66	78,10	46,63	31,47	7,00	5,00	1,80	6,79	-	-	6,97	-	-	-	77,34	-	0,53	-	-	2,33
Итого	552,00		1471,80	1318,61	153,19						41,40	156,19	0,00	0,00	160,32	0,00	0,00	0,00			12,08	0,00	0,00	53,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	01.12.14 11:00	236,99	220,65	74,54	-	76,86	-	8,60	-
	24.12.14 13:00	1751,14	1583,76	270,83	-	278,53	-	63,53	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток.
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.
печать энергосбыта