Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2в Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная
Телефон!

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	106,65	106,62	0,03	79,21	40,73	38,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
25.11.14	23,00	-	101,59	101,54	0,05	78,86	40,09	38,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
26.11.14	24,00	-	105,94	105,87	0,07	78,73	39,98	38,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
27.11.14	24,00	-	105,30	105,22	0,08	78,84	39,99	38,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
28.11.14	24,00	-	104,86	104,71	0,15	78,95	39,85	39,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
29.11.14	24,00	-	104,68	104,63	0,05	78,98	39,71	39,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
30.11.14	24,00	-	104,50	104,46	0,04	78,45	39,31	39,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
01.12.14	24,00	-	104,96	104,94	0,02	78,90	39,93	38,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
02.12.14	24,00	-	104,58	104,57	0,01	78,43	39,72	38,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
03.12.14	24,00	-	105,39	105,37	0,02	78,59	39,53	39,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
04.12.14	24,00	-	105,20	105,20	0,00	79,24	40,28	38,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
05.12.14	24,00	-	104,55	104,53	0,02	78,78	40,60	38,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
06.12.14	24,00	-	103,82	103,80	0,02	76,79	39,50	37,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
07.12.14	24,00	-	103,90	103,90	0,00	77,06	39,60	37,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
08.12.14	24,00	-	104,68	104,68	0,00	76,06	39,36	36,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
09.12.14	24,00	-	105,77	105,76	0,01	74,82	39,12	35,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
10.12.14	24,00	-	106,22	106,21	0,01	74,75	39,18	35,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
11.12.14	24,00	-	103,85	103,84	0,01	74,58	38,58	36,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
12.12.14	24,00	-	103,32	103,30	0,02	74,94	38,76	36,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
13.12.14	24,00	-	111,08	111,07	0,01	76,17	40,25	35,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
14.12.14	24,00	-	106,96	106,96	0,00	75,77	40,02	35,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
15.12.14	24,00	-	100,75	100,75	0,00	74,70	38,47	36,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
16.12.14	24,00	-	100,28	100,21	0,07	73,98	38,11	35,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
17.12.14	24,00	-	100,58	100,57	0,01	74,47	38,57	35,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
18.12.14	24,00	-	101,76	101,75	0,01	74,54	38,85	35,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
19.12.14	24,00	-	102,34	102,29	0,05	73,51	38,53	34,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
20.12.14	24,00	-	101,81	101,68	0,13	72,54	38,10	34,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
21.12.14	24,00	-	100,69	100,55	0,14	72,70	37,98	34,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
22.12.14	24,00	-	100,56	100,47	0,09	72,61	37,92	34,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
23.12.14	24,00	-	100,28	100,17	0,11	72,31	37,56	34,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
Среднее	23,97	-	103,90	103,85	0,04	76,28	39,27	37,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
Итого	719,00		3116,85	3115,62	1,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
24.11.14 14:00	22388,75	22366,10	-	-	-	-	694,18	-
24.12.14 16:00	25510,23	25486,27	-	-	-	-	809,55	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
(подпись потребителя)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.

Печать энергосбыта