Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-1214.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) / лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	108,67	108,67	0,00	80,19	38,00	42,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,59
02.12.14	24,00	-	108,58	108,58	0,00	79,73	37,93	41,80	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,54
03.12.14	24,00	-	109,42	109,42	0,00	79,87	37,80	42,07	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,61
04.12.14	24,00	-	108,99	108,99	0,00	80,54	38,41	42,13	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,59
05.12.14	24,00	-	108,41	108,41	0,00	80,03	38,62	41,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,49
06.12.14	24,00	-	107,44	107,44	0,00	78,02	37,80	40,22	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,32
07.12.14	24,00	-	107,62	107,62	0,00	78,31	37,95	40,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,34
08.12.14	24,00	-	108,29	108,29	0,00	77,24	37,92	39,32	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,26
09.12.14	24,00	-	109,29	109,29	0,00	75,99	37,79	38,20	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,17
10.12.14	24,00	-	109,51	109,51	0,00	75,90	37,81	38,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,17
11.12.14	24,00	-	107,07	107,07	0,00	75,78	37,28	38,50	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,12
12.12.14	24,00	-	106,34	105,23	1,11	76,16	37,19	38,97	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,18
13.12.14	24,00	-	112,88	112,15	0,73	77,33	38,47	38,86	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,41
14.12.14	24,00	-	109,66	109,66	0,00	76,92	38,29	38,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,24
15.12.14	24,00	-	104,05	104,05	0,00	75,92	36,83	39,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,07
16.12.14	24,00	-	104,30	102,35	1,95	75,19	36,53	38,66	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,10
17.12.14	24,00	-	105,95	100,66	5,29	75,68	36,79	38,89	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,32
18.12.14	24,00	-	107,06	101,98	5,08	75,74	37,00	38,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,33
19.12.14	24,00	-	107,34	102,31	5,03	74,66	36,88	37,78	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,24
20.12.14	24,00	-	106,50	101,46	5,04	73,69	36,41	37,28	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,15
21.12.14	24,00	-	105,61	100,52	5,09	73,87	36,18	37,69	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,17
22.12.14	24,00	-	105,56	99,91	5,65	73,79	35,97	37,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,20
23.12.14	24,00	-	105,33	99,93	5,40	73,48	35,68	37,80	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,18
Среднее	24,00	-	107,56	105,80	1,76	76,70	37,37	39,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30
Итого	552,00		2473,87	2433,50	40,37						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 12 14 г.