Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00		353,96	321,95	32,01	82,37	60,16	22,21	5,00	4,00	7,54	27,41	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	-	82,34	0,00	2,26			9,80
25.11.14	24,00		351,95	320,48	31,48	81,98	59,69	22,29	5,00	4,00	7,54	26,88	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69	-	81,97	0,00	2,20			9,74
26.11.14	24,00		352,01	324,10	27,90	81,84	59,85	21,99	5,00	4,00	7,52	23,29	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	-	81,91	0,00	1,91			9,42
27.11.14	24,00		350,98	323,18	27,80	81,97	59,89	22,09	5,00	4,00	7,53	23,14	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	-	82,02	0,00	1,90			9,43
28.11.14	24,00		349,94	320,65	29,29	82,11	59,53	22,58	5,00	4,00	7,64	24,60	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	82,18	0,00	2,02			9,66
29.11.14	24,00		349,06	319,85	29,21	82,15	59,45	22,70	5,00	4,00	7,66	24,53	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	-	82,16	0,00	2,02			9,68
30.11.14	24,00		349,63	318,35	31,28	81,61	58,90	22,71	5,00	4,00	7,63	26,54	0,00	0,00	27,34	0,00	27,34	-	81,76	0,00	2,17			9,80
01.12.14	24,00		350,78	321,51	29,26	82,06	59,60	22,46	5,00	4,00	7,63	24,48	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	82,13	0,00	2,01			9,64
02.12.14	24,00		352,83	319,24	33,59	81,55	59,04	22,51	5,00	4,00	7,59	28,72	0,00	0,00	29,59	0,00	29,59	-	81,79	0,00	2,35			9,94
03.12.14	24,00		353,85	324,78	29,07	81,68	59,50	22,18	5,00	4,00	7,61	24,19	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92	-	81,83	0,00	1,98			9,59
04.12.14	24,00		350,83	323,09	27,74	82,38	60,36	22,02	5,00	4,00	7,53	22,90	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	-	82,43	0,00	1,89			9,42
05.12.14	24,00		350,01	322,10	27,90	81,86	60,23	21,63	5,00	4,00	7,38	23,07	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	81,61	0,00	1,88			9,27
06.12.14	24,00		350,87	322,41	28,46	79,78	58,80	20,97	5,00	4,00	7,16	23,61	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	-	79,85	0,00	1,89			9,05
07.12.14	24,00		351,37	321,14	30,23	80,09	59,01	21,08	5,00	4,00	7,17	25,39	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	-	80,26	0,00	2,04			9,20
08.12.14	24,00		355,04	327,53	27,51	78,95	58,73	20,23	5,00	4,00	7,04	22,50	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	78,72	0,00	1,77			8,81
09.12.14	24,00		360,92	332,62	28,30	77,62	58,14	19,48	5,00	4,00	6,89	23,19	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	-	77,61	0,00	1,80			8,69
10.12.14	24,00		362,43	335,31	27,12	77,54	58,18	19,36	5,00	4,00	6,90	22,00	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	77,49	0,00	1,71			8,61
11.12.14	24,00		356,41	327,30	29,11	77,47	57,69	19,77	5,00	4,00	6,89	23,79	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	-	77,61	0,00	1,85			8,74
12.12.14	24,00		353,37	324,04	29,33	77,90	57,84	20,06	5,00	4,00	6,91	24,18	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	78,10	0,00	1,89			8,80
13.12.14	24,00		375,37	344,84	30,52	78,97	59,27	19,69	5,00	4,00	7,25	24,97	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	-	78,83	0,00	1,97			9,21
14.12.14	24,00		368,97	337,97	31,01	78,60	59,10	19,49	5,00	4,00	7,05	25,46	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	77,99	0,00	1,99			9,04
15.12.14	24,00		350,24	322,04	28,20	77,69	58,11	19,58	5,00	4,00	6,75	22,62	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24	-	77,81	0,00	1,76			8,51
16.12.14	24,00		348,36	321,86	26,50	76,92	57,70	19,21	5,00	4,00	6,62	20,99	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	77,08	0,00	1,62			8,23
17.12.14	24,00		349,12	321,52	27,59	77,45	58,08	19,37	5,00	4,00	6,65	22,19	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	77,57	0,00	1,72			8,38
18.12.14	24,00		352,98	324,55	28,43	77,49	58,08	19,41	5,00	4,00	6,73	23,04	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	-	77,53	0,00	1,79			8,51
19.12.14	24,00		355,74	327,76	27,99	76,35	57,63	18,72	5,00	4,00	6,65	21,49	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	76,23	0,00	1,64			8,28
20.12.14	24,00		354,96	326,24	28,72	75,34	56,96	18,38	5,00	4,00	6,48	22,38	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	75,43	0,00	1,69			8,17
21.12.14	24,00		352,02	321,68	30,35	75,57	56,84	18,73	5,00	4,00	6,45	24,82	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	-	75,73	0,00	1,88			8,33
22.12.14	24,00		351,16	322,49	28,67	75,50	56,73	18,78	5,00	4,00	6,48	23,14	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	75,59	0,00	1,75			8,23
23.12.14	24,00		351,22	321,82	29,39	75,20	56,17	19,03	5,00	4,00	6,55	23,86	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	75,30	0,00	1,80			8,35
Среднее	24,00	-	353,88	324,75	29,13	79,27	58,64	20,62	5,00	4,00	7,11	23,98	-	-	24,66	-	24,66	-	79,29	-	1,90	-	-	9,02
Итого	720,00		10616,37	9742,40	873,97						213,41	719,38	0,00	0,00	739,83	0,00	739,83	0,00			57,12	0,00	0,00	270,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
24.11.14 09:00	30237,63	22785,93	6402,53	0,00	6517,58	0,00	996,73	-
24.12.14 14:00	40925,97	32594,01	7126,68	0,00	7262,27	0,00	1268,49	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = -0,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **269,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **739,83** куб.м.

Накрутка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.