Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00		97,09	95,41	1,68	82,44	39,94	42,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
25.11.14	24,00		96,50	94,95	1,55	82,05	39,42	42,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
26.11.14	24,00		96,67	95,14	1,53	81,93	39,29	42,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
27.11.14	24,00		96,31	94,87	1,44	82,06	39,45	42,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
28.11.14	24,00		95,95	94,53	1,42	82,20	39,21	42,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
29.11.14	24,00		95,78	94,39	1,40	82,26	38,96	43,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
30.11.14	24,00		95,50	94,10	1,40	81,69	38,31	43,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
01.12.14	24,00		100,35	98,81	1,54	82,21	39,69	42,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
02.12.14	24,00		105,81	104,02	1,78	81,66	40,73	40,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
03.12.14	24,00		106,66	104,78	1,88	81,82	40,76	41,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
04.12.14	24,00		106,17	104,34	1,83	82,53	41,42	41,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
05.12.14	24,00		105,62	103,84	1,79	82,04	41,90	40,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
06.12.14	24,00		104,86	103,09	1,77	79,86	41,01	38,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
07.12.14	24,00		105,06	103,28	1,78	80,17	41,13	39,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
08.12.14	24,00		105,74	103,87	1,87	79,06	41,09	37,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
09.12.14	24,00		106,53	104,65	1,88	77,70	40,78	36,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
10.12.14	24,00		106,80	104,91	1,89	77,63	40,85	36,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
11.12.14	24,00		104,47	102,61	1,86	77,51	40,35	37,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
12.12.14	24,00		103,73	101,84	1,89	77,93	40,25	37,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
13.12.14	24,00		109,36	107,23	2,13	79,04	41,36	37,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
14.12.14	24,00		108,45	106,32	2,13	78,76	41,48	37,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
15.12.14	24,00		103,42	101,40	2,03	77,77	40,28	37,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
16.12.14	24,00		102,84	100,80	2,04	76,98	39,96	37,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
17.12.14	24,00		103,13	101,08	2,04	77,50	40,36	37,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
18.12.14	24,00		104,21	102,15	2,06	77,57	40,58	36,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
19.12.14	24,00		104,70	102,62	2,08	76,43	40,34	36,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
20.12.14	24,00		103,80	101,74	2,06	75,41	39,88	35,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
21.12.14	24,00		103,01	100,97	2,04	75,65	39,62	36,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
22.12.14	24,00		102,93	100,88	2,05	75,55	39,23	36,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
23.12.14	24,00		102,76	100,69	2,07	75,18	38,89	36,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
Среднее	24,00		102,81	100,98	1,83	79,35	40,22	39,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,09
Итого	720,00		3084,21	3029,32	54,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	122,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 10:00	5729,70	5640,28	-	-	-	-	180,57	1580,70
	24.12.14 15:00	8837,78	8692,92	-	-	-	-	304,04	2305,70

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Ленэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.

М.П. печать энергосбыта