Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ повторены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,91
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб.	м.куб.	м.куб.	м.куб.	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00		233,69	213,37	20,32	83,40	53,94	29,46	6,00	3,00	6,38	19,49	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	83,16	0,00	1,62			8,00
25.11.14	24,00		230,94	210,95	19,99	83,18	53,32	29,86	6,00	3,00	6,40	19,12	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	82,94	0,00	1,59			7,98
26.11.14	24,00		227,15	208,46	18,70	83,48	53,46	30,02	6,00	3,00	6,34	18,01	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57	-	83,16	0,00	1,50			7,84
27.11.14	24,00		228,68	208,30	20,38	83,26	53,36	29,90	6,00	3,00	6,27	20,14	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	82,92	0,00	1,67			7,94
28.11.14	24,00		229,86	208,19	21,67	82,40	52,73	29,66	6,00	3,00	6,22	21,43	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	82,01	0,00	1,76			7,98
29.11.14	24,00		229,26	207,05	22,21	83,14	52,74	30,40	6,00	3,00	6,33	22,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	82,93	0,00	1,83			8,16
30.11.14	24,00		229,07	205,75	23,32	83,19	52,53	30,67	6,00	3,00	6,37	22,91	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	82,94	0,00	1,90			8,27
01.12.14	24,00	*	207,37	188,84	18,53	82,02	52,56	29,46	6,00	3,00	5,60	18,39	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	81,63	0,00	1,50			7,10
02.12.14	24,00		227,26	207,57	19,69	82,30	52,67	29,63	6,00	3,00	6,19	19,55	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	81,97	0,00	1,60			7,79
03.12.14	24,00		226,42	207,21	19,22	82,79	53,25	29,54	6,00	3,00	6,15	19,09	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	82,62	0,00	1,58			7,73
04.12.14	24,00		228,13	208,27	19,86	82,68	53,66	29,02	6,00	3,00	6,07	19,74	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	82,50	0,00	1,63			7,70
05.12.14	24,00		227,11	208,44	18,67	81,89	53,57	28,32	6,00	3,00	5,93	18,59	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	81,54	0,00	1,52			7,45
06.12.14	24,00		228,24	207,02	21,22	81,19	52,83	28,37	6,00	3,00	5,92	20,94	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	80,93	0,00	1,70			7,61
07.12.14	24,00		232,98	206,89	26,09	81,27	53,09	28,18	6,00	3,00	5,91	25,39	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	81,07	0,00	2,06			7,97
08.12.14	24,00		227,55	206,94	20,61	79,55	52,17	27,38	6,00	3,00	5,75	19,89	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	79,12	0,00	1,57			7,32
09.12.14	24,00		224,27	205,21	19,06	78,72	51,58	27,14	6,00	3,00	5,65	18,27	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	78,47	0,00	1,43			7,09
10.12.14	24,00		225,83	205,12	20,71	78,18	51,26	26,92	6,00	3,00	5,60	20,01	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	77,90	0,00	1,56			7,16
11.12.14	24,00		227,17	205,00	22,18	78,40	50,86	27,54	6,00	3,00	5,71	21,57	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	78,20	0,00	1,69			7,40
12.12.14	24,00		225,72	206,37	19,35	77,94	50,92	27,02	6,00	3,00	5,64	18,77	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	77,69	0,00	1,46			7,10
13.12.14	24,00		226,89	204,62	22,27	78,56	51,10	27,46	6,00	3,00	5,69	21,61	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	78,31	0,00	1,69			7,38
14.12.14	24,00		226,98	204,73	22,25	78,63	51,65	26,97	6,00	3,00	5,59	21,67	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	78,43	0,00	1,70			7,29
15.12.14	24,00		226,13	205,77	20,36	76,40	50,51	25,90	6,00	3,00	5,37	20,05	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	76,17	0,00	1,53			6,90
16.12.14	24,00		225,37	205,69	19,68	76,58	50,50	26,09	6,00	3,00	5,42	19,18	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	76,32	0,00	1,46			6,89
17.12.14	24,00		226,63	204,99	21,64	76,58	50,65	25,93	6,00	3,00	5,38	21,08	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	76,47	0,00	1,61			6,99
18.12.14	24,00		227,15	205,14	22,02	76,79	50,91	25,89	6,00	3,00	5,36	21,57	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	76,81	0,00	1,66			7,02
19.12.14	24,00		228,47	208,86	19,60	77,43	51,25	26,19	6,00	3,00	5,52	19,27	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79	-	77,14	0,00	1,49			7,00
20.12.14	24,00		227,06	204,56	22,49	76,57	50,85	25,72	6,00	3,00	5,29	22,39	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	76,31	0,00	1,71			7,00
21.12.14	24,00		226,36	203,54	22,83	76,67	50,56	26,11	6,00	3,00	5,34	22,72	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	76,45	0,00	1,74			7,08
22.12.14	24,00		223,50	203,09	20,41	75,86	49,83	26,03	6,00	3,00	5,31	20,29	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	75,70	0,00	1,54			6,85
23.12.14	24,00		226,85	208,61	18,24	76,37	50,22	26,15	6,00	3,00	5,48	18,12	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	76,11	0,00	1,38			6,86
Среднее	24,00	-	226,94	206,15	20,79	79,85	51,95	27,90	6,00	3,00	5,81	20,38	-	-	20,96	-	20,96	-	79,60	-	1,62	-	-	7,43
Итого	720,00		6808,11	6184,52	623,59						174,20	611,26	0,00	0,00	628,70	0,00	628,70	0,00			48,66	0,00	0,00	222,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 09:00	88486,18	78911,32	11226,85	0,00	11489,80	0,00	2138,76	-
	24.12.14 14:00	95345,32	85141,99	11843,22	0,00	12123,73	0,00	2363,04	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **222,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **628,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«_____» _____ г.
печать энергосбыта