Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1214.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q.общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24.00	-	94,45	80,22	14,23	78,19	51,68	26,50	7,00	5,00	2,56	8,71	-	-	8,95	-	-	-	78,05	-	0,68	-	-	3,24
25.11.14	24.00	-	95,04	80,94	14,10	80,97	52,74	28,23	7,00	5,00	2,73	8,73	-	-	8,99	-	-	-	80,81	-	0,71			3,43
26.11.14	24.00	-	94,86	81,35	13,51	80,86	53,12	27,74	7,00	5,00	2,70	8,06	-	-	8,29	-	-	-	80,69	-	0,65			3,35
27.11.14	24.00	-	94,47	80,99	13,48	80,99	53,03	27,96	7,00	5,00	2,72	7,92	-	-	8,18	-	-	-	80,83	-	0,64			3,36
28.11.14	24.00	-	94,75	80,64	14,11	81,12	52,76	28,36	7,00	5,00	2,74	8,59	-	-	8,85	-	-	-	80,92	-	0,70			3,43
29.11.14	21.00	-	83,68	69,87	13,81	81,20	52,40	28,80	7,00	5,00	2,39	9,23	-	-	9,49	-	-	-	80,99	-	0,75			3,14
30.11.14	24.00	-	95,73	79,64	16,09	80,67	52,08	28,59	7,00	5,00	2,72	10,61	-	-	10,92	-	-	-	80,70	-	0,86			3,58
01.12.14	24.00	-	95,73	80,84	14,89	81,06	52,84	28,22	7,00	5,00	2,74	9,31	-	-	9,57	-	-	-	80,99	-	0,76			3,49
02.12.14	24.00	-	94,75	80,92	13,83	80,63	52,68	27,95	7,00	5,00	2,74	7,96	-	-	8,20	-	-	-	80,64	-	0,64			3,38
03.12.14	24.00	-	95,93	81,46	14,47	80,76	53,06	27,70	7,00	5,00	2,75	8,49	-	-	8,74	-	-	-	80,73	-	0,68			3,43
04.12.14	24.00	-	95,95	81,09	14,86	81,45	53,66	27,79	7,00	5,00	2,75	8,84	-	-	9,10	-	-	-	81,41	-	0,72			3,47
05.12.14	24.00	-	95,49	80,71	14,78	80,77	53,50	27,27	7,00	5,00	2,68	8,91	-	-	9,18	-	-	-	80,38	-	0,72			3,40
06.12.14	24.00	-	95,12	79,80	15,32	78,82	52,15	26,67	7,00	5,00	2,60	9,48	-	-	9,76	-	-	-	78,74	-	0,74			3,34
07.12.14	24.00	-	96,05	79,69	16,36	79,19	52,45	26,74	7,00	5,00	2,60	10,54	-	-	10,83	-	-	-	79,26	-	0,84			3,43
08.12.14	24.00	-	94,73	81,19	13,54	77,90	52,13	25,77	7,00	5,00	2,55	7,79	-	-	8,00	-	-	-	77,40	-	0,60			3,15
09.12.14	24.00	-	96,00	81,93	14,07	76,74	51,42	25,32	7,00	5,00	2,52	8,30	-	-	8,53	-	-	-	76,68	-	0,64			3,16
10.12.14	24.00	-	95,96	82,05	13,91	76,61	51,30	25,31	7,00	5,00	2,53	8,14	-	-	8,34	-	-	-	76,32	-	0,62			3,15
11.12.14	24.00	-	94,74	80,33	14,41	76,56	50,65	25,91	7,00	5,00	2,51	8,84	-	-	9,08	-	-	-	76,52	-	0,68			3,19
12.12.14	24.00	-	94,62	80,41	14,21	76,98	50,86	26,12	7,00	5,00	2,54	8,55	-	-	8,80	-	-	-	77,03	-	0,66			3,20
13.12.14	24.00	-	104,08	88,72	15,36	77,91	52,77	25,14	7,00	5,00	2,68	9,56	-	-	9,83	-	-	-	78,00	-	0,75			3,43
14.12.14	24.00	-	100,13	83,50	16,63	77,39	52,17	25,22	7,00	5,00	2,55	11,04	-	-	11,32	-	-	-	76,81	-	0,85			3,40
15.12.14	24.00	-	92,63	80,27	12,36	76,68	50,91	25,77	7,00	5,00	2,49	6,92	-	-	7,09	-	-	-	76,59	-	0,53			3,02
16.12.14	24.00	-	93,96	80,70	13,26	75,96	50,63	25,33	7,00	5,00	2,46	7,79	-	-	8,00	-	-	-	75,90	-	0,59			3,05
17.12.14	24.00	-	92,52	79,62	12,90	76,48	50,77	25,71	7,00	5,00	2,45	7,63	-	-	7,83	-	-	-	76,41	-	0,58			3,04
18.12.14	22.00	-	86,29	73,49	12,80	76,50	50,90	25,60	7,00	5,00	2,22	8,43	-	-	8,66	-	-	-	76,37	-	0,64			2,86
19.12.14	24.00	-	93,66	80,51	13,15	75,30	50,34	24,96	7,00	5,00	2,41	7,84	-	-	8,05	-	-	-	74,90	-	0,59			3,00
20.12.14	24.00	-	94,54	79,47	15,07	74,45	49,79	24,66	7,00	5,00	2,36	9,71	-	-	9,96	-	-	-	74,43	-	0,72			3,08
21.12.14	24.00	-	93,19	78,53	14,66	74,67	49,53	25,14	7,00	5,00	2,37	9,35	-	-	9,59	-	-	-	74,68	-	0,70			3,07
22.12.14	24.00	-	92,29	78,99	13,30	74,54	49,21	25,33	7,00	5,00	2,40	8,03	-	-	8,24	-	-	-	74,33	-	0,60			3,00
23.12.14	24.00	-	92,07	78,75	13,32	74,23	48,97	25,26	7,00	5,00	2,38	8,02	-	-	8,22	-	-	-	74,07	-	0,60			2,98
Среднее	23,83	-	94,45	80,22	14,23	78,19	51,68	26,50	7,00	5,00	2,56	8,71	-	-	8,95	-	-	-	78,05	-	0,68	-	-	3,24
Итого	715,00		2833,41	2406,62	426,79						76,82	261,32	0,00	0,00	268,59	0,00	0,00	0,00			20,42	0,00	0,00	97,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб. ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °C = -0,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **268,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.