Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	68,26	56,62	11,64	81,29	44,59	36,70	7,00	5,00	2,17	10,60	-	-	10,90	-	-	-	81,07	-	0,86			3,03
25.11.14	24,00	-	66,01	56,25	9,76	80,88	44,03	36,85	7,00	5,00	2,15	8,80	-	-	9,05	-	-	-	80,61	-	0,71			2,86
26.11.14	23,00	-	64,81	54,02	10,79	80,77	44,04	36,73	7,00	5,00	2,04	10,05	-	-	10,35	-	-	-	80,62	-	0,81			2,85
27.11.14	25,00	-	69,21	58,53	10,68	80,92	44,06	36,86	7,00	5,00	2,25	9,60	-	-	9,87	-	-	-	80,74	-	0,78			3,02
28.11.14	24,00	-	65,15	56,06	9,09	81,02	43,70	37,32	7,00	5,00	2,18	8,10	-	-	8,31	-	-	-	80,74	-	0,66			2,83
29.11.14	24,00	-	66,32	55,83	10,49	81,04	43,34	37,70	7,00	5,00	2,19	9,48	-	-	9,75	-	-	-	80,84	-	0,77			2,96
30.11.14	24,00	-	67,23	55,42	11,81	80,60	42,92	37,68	7,00	5,00	2,17	10,83	-	-	11,14	-	-	-	80,55	-	0,87			3,04
01.12.14	24,00	-	67,49	56,09	11,40	81,00	43,72	37,28	7,00	5,00	2,17	10,40	-	-	10,69	-	-	-	80,86	-	0,84			3,01
02.12.14	24,00	-	66,85	55,99	10,86	80,58	43,44	37,14	7,00	5,00	2,16	9,87	-	-	10,15	-	-	-	80,52	-	0,80			2,96
03.12.14	24,00	-	67,29	56,44	10,85	80,74	43,64	37,10	7,00	5,00	2,18	9,85	-	-	10,13	-	-	-	80,73	-	0,80			2,97
04.12.14	24,00	-	66,70	56,32	10,38	81,40	44,42	36,98	7,00	5,00	2,17	9,31	-	-	9,58	-	-	-	81,33	-	0,76			2,93
05.12.14	24,00	-	65,08	56,05	9,03	80,71	44,46	36,25	7,00	5,00	2,12	8,02	-	-	8,24	-	-	-	80,22	-	0,65			2,76
06.12.14	24,00	-	66,72	55,30	11,42	78,78	43,36	35,42	7,00	5,00	2,05	10,38	-	-	10,63	-	-	-	78,65	-	0,82			2,86
07.12.14	24,00	-	67,05	55,31	11,74	79,16	43,67	35,49	7,00	5,00	2,05	10,62	-	-	10,92	-	-	-	79,19	-	0,84			2,90
08.12.14	24,00	-	67,56	55,95	11,61	77,86	43,29	34,57	7,00	5,00	2,03	10,51	-	-	10,77	-	-	-	77,54	-	0,82			2,84
09.12.14	24,00	-	65,81	56,54	9,27	76,71	43,09	33,62	7,00	5,00	1,98	8,22	-	-	8,42	-	-	-	76,55	-	0,63			2,61
10.12.14	24,00	-	66,88	56,54	10,34	76,54	43,10	33,44	7,00	5,00	1,98	9,22	-	-	9,45	-	-	-	76,21	-	0,70			2,68
11.12.14	24,00	-	65,31	55,28	10,03	76,52	42,43	34,09	7,00	5,00	1,99	8,77	-	-	9,00	-	-	-	76,43	-	0,67			2,65
12.12.14	24,00	-	64,97	55,10	9,87	76,94	42,65	34,29	7,00	5,00	1,99	8,55	-	-	8,78	-	-	-	76,98	-	0,66			2,65
13.12.14	24,00	-	71,70	60,13	11,57	77,85	44,50	33,35	7,00	5,00	2,13	10,06	-	-	10,33	-	-	-	77,72	-	0,78			2,91
14.12.14	24,00	-	68,15	57,27	10,88	77,31	44,15	33,16	7,00	5,00	2,03	9,35	-	-	9,60	-	-	-	76,57	-	0,71			2,74
15.12.14	24,00	-	66,49	54,57	11,92	76,66	42,78	33,88	7,00	5,00	1,97	10,35	-	-	10,62	-	-	-	76,64	-	0,79			2,76
16.12.14	24,00	-	65,14	54,56	10,58	75,97	42,51	33,46	7,00	5,00	1,95	9,02	-	-	9,26	-	-	-	75,93	-	0,69			2,63
17.12.14	24,00	-	64,59	54,37	10,22	76,46	42,68	33,78	7,00	5,00	1,96	8,66	-	-	8,89	-	-	-	76,36	-	0,67			2,62
18.12.14	24,00	-	66,05	54,93	11,12	76,49	42,73	33,76	7,00	5,00	1,97	9,62	-	-	9,86	-	-	-	76,39	-	0,73			2,71
19.12.14	24,00	-	65,41	55,04	10,37	75,27	42,46	32,81	7,00	5,00	1,93	8,83	-	-	9,08	-	-	-	74,95	-	0,66			2,59
20.12.14	24,00	-	66,70	54,48	12,22	74,43	42,01	32,42	7,00	5,00	1,88	10,76	-	-	11,02	-	-	-	74,39	-	0,80			2,68
21.12.14	24,00	-	67,33	53,69	13,64	74,68	41,65	33,03	7,00	5,00	1,89	12,07	-	-	12,38	-	-	-	74,74	-	0,90			2,79
22.12.14	24,00	-	64,63	53,98	10,65	74,52	41,61	32,91	7,00	5,00	1,89	9,14	-	-	9,37	-	-	-	74,42	-	0,68			2,57
23.12.14	24,00	-	65,75	53,76	11,99	74,23	41,24	32,99	7,00	5,00	1,89	10,44	-	-	10,70	-	-	-	74,19	-	0,77			2,66
Среднее	24,00	-	66,55	55,68	10,87	78,24	43,21	35,04	7,00	5,00	2,05	9,65	-	-	9,91	-	-	-	78,09	-	0,75	-	-	2,80
Итого	720,00		1996,64	1670,42	326,22						61,48	289,48	0,00	0,00	297,24	0,00	0,00	0,00			22,61	0,00	0,00	84,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 08:00	2115,56	1758,23	321,56	-	328,94	-	80,44	-
	24.12.14 14:00	4059,14	3384,56	602,54	-	617,43	-	162,04	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **297,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.