Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9336.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-1214.txt
график: 150/70

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	84,21	75,91	8,30	81,52	44,52	37,00	7,00	5,00	2,77	8,84	-	-	9,10	-	-	-	81,40	-	0,72			3,49
25.11.14	24,00	-	84,07	75,26	8,81	81,06	44,04	37,02	7,00	5,00	2,75	9,27	-	-	9,52	-	-	-	80,97	-	0,75			3,50
26.11.14	24,00	-	84,20	75,59	8,61	80,90	44,08	36,82	7,00	5,00	2,75	9,00	-	-	9,27	-	-	-	80,88	-	0,73			3,48
27.11.14	25,00	-	86,69	78,51	8,18	81,06	43,98	37,08	7,00	5,00	2,88	8,52	-	-	8,79	-	-	-	81,01	-	0,69			3,58
28.11.14	24,00	-	82,99	75,05	7,94	81,27	43,79	37,48	7,00	5,00	2,79	8,24	-	-	8,47	-	-	-	81,15	-	0,67			3,46
29.11.14	24,00	-	84,71	74,85	9,86	81,30	43,59	37,71	7,00	5,00	2,80	10,15	-	-	10,43	-	-	-	81,25	-	0,83			3,63
30.11.14	24,00	-	84,80	74,51	10,29	80,83	43,23	37,60	7,00	5,00	2,78	10,54	-	-	10,85	-	-	-	80,88	-	0,85			3,64
01.12.14	24,00	-	83,39	75,33	8,06	81,20	43,99	37,21	7,00	5,00	2,78	8,42	-	-	8,65	-	-	-	81,09	-	0,68			3,46
02.12.14	24,00	-	84,49	75,16	9,33	80,79	43,69	37,10	7,00	5,00	2,76	9,69	-	-	9,98	-	-	-	80,91	-	0,79			3,54
03.12.14	24,00	-	84,34	75,84	8,50	80,93	44,06	36,87	7,00	5,00	2,77	8,87	-	-	9,13	-	-	-	81,02	-	0,72			3,49
04.12.14	24,00	-	84,34	75,62	8,72	81,59	44,67	36,92	7,00	5,00	2,76	9,15	-	-	9,42	-	-	-	81,53	-	0,75			3,51
05.12.14	24,00	-	84,11	75,23	8,88	80,91	44,64	36,27	7,00	5,00	2,70	9,23	-	-	9,50	-	-	-	80,64	-	0,75			3,45
06.12.14	24,00	-	83,27	74,44	8,83	78,96	43,59	35,37	7,00	5,00	2,62	9,03	-	-	9,30	-	-	-	78,92	-	0,71			3,33
07.12.14	24,00	-	85,27	74,60	10,67	79,28	43,93	35,35	7,00	5,00	2,61	11,00	-	-	11,32	-	-	-	79,38	-	0,87			3,48
08.12.14	24,00	-	84,04	75,36	8,68	77,97	43,64	34,33	7,00	5,00	2,56	9,00	-	-	9,24	-	-	-	77,74	-	0,70			3,26
09.12.14	24,00	-	85,02	76,12	8,90	76,83	43,32	33,51	7,00	5,00	2,53	9,21	-	-	9,47	-	-	-	76,63	-	0,71			3,24
10.12.14	24,00	-	84,66	76,20	8,46	76,74	43,36	33,38	7,00	5,00	2,52	8,82	-	-	9,04	-	-	-	76,57	-	0,68			3,20
11.12.14	24,00	-	83,86	74,49	9,37	76,70	42,84	33,86	7,00	5,00	2,50	9,67	-	-	9,92	-	-	-	76,74	-	0,74			3,24
12.12.14	24,00	-	83,07	74,26	8,81	77,10	42,92	34,18	7,00	5,00	2,52	9,06	-	-	9,31	-	-	-	77,07	-	0,70			3,22
13.12.14	24,00	-	90,43	81,17	9,26	78,02	44,62	33,40	7,00	5,00	2,68	9,69	-	-	9,95	-	-	-	77,95	-	0,76			3,44
14.12.14	24,00	-	88,11	77,44	10,67	77,48	44,18	33,30	7,00	5,00	2,57	10,93	-	-	11,23	-	-	-	76,95	-	0,84			3,41
15.12.14	24,00	-	82,80	73,74	9,06	76,81	42,87	33,94	7,00	5,00	2,48	9,28	-	-	9,53	-	-	-	76,77	-	0,71			3,20
16.12.14	24,00	-	81,65	73,60	8,05	76,15	42,61	33,54	7,00	5,00	2,46	8,24	-	-	8,45	-	-	-	76,24	-	0,63			3,08
17.12.14	24,00	-	82,84	73,52	9,32	76,63	42,94	33,69	7,00	5,00	2,46	9,54	-	-	9,79	-	-	-	76,60	-	0,73			3,19
18.12.14	24,00	-	83,75	74,37	9,38	76,65	42,94	33,71	7,00	5,00	2,49	9,61	-	-	9,88	-	-	-	76,60	-	0,73			3,23
19.12.14	24,00	-	82,43	74,52	7,91	75,42	42,57	32,85	7,00	5,00	2,43	8,16	-	-	8,36	-	-	-	75,15	-	0,61			3,05
20.12.14	24,00	-	83,10	73,90	9,20	74,56	42,16	32,40	7,00	5,00	2,38	9,50	-	-	9,73	-	-	-	74,55	-	0,71			3,09
21.12.14	24,00	-	82,96	73,12	9,84	74,79	41,79	33,00	7,00	5,00	2,39	10,13	-	-	10,38	-	-	-	74,85	-	0,76			3,15
22.12.14	24,00	-	81,03	73,26	7,77	74,65	41,58	33,07	7,00	5,00	2,40	8,06	-	-	8,25	-	-	-	74,51	-	0,60			3,00
23.12.14	24,00	-	81,16	73,13	8,03	74,35	41,30	33,05	7,00	5,00	2,39	8,38	-	-	8,60	-	-	-	74,30	-	0,62			3,01
Среднее	24,03	-	84,06	75,14	8,92	78,42	43,38	35,03	7,00	5,00	2,61	9,24	-	-	9,50	-	-	-	78,34	-	0,72	-	-	3,33
Итого	721,00		2521,79	2254,10	267,69						78,29	277,23	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	0,00			21,74	0,00	0,00	100,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **284,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 26 ДЕК 2014 г.

Печать энергосбыта