Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001
график: 150/70

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс.общ. Гкал | Qгвс.изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.11.14 | 24,00 | - | 119,96 | 119,96 | 0,00 | 79,17 | 45,09 | 34,08 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,09 |
| 25.11.14 | 24,00 | - | 119,20 | 119,20 | 0,00 | 78,78 | 44,61 | 34,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,07 |
| 26.11.14 | 24,00 | - | 119,61 | 119,61 | 0,00 | 78,67 | 44,69 | 33,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,07 |
| 27.11.14 | 24,00 | - | 119,53 | 119,53 | 0,00 | 78,78 | 44,54 | 34,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,10 |
| 28.11.14 | 24,00 | - | 119,23 | 119,23 | 0,00 | 78,88 | 44,27 | 34,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,13 |
| 29.11.14 | 24,00 | - | 119,35 | 119,35 | 0,00 | 78,94 | 44,14 | 34,80 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,16 |
| 30.11.14 | 24,00 | - | 118,76 | 118,76 | 0,00 | 78,40 | 43,64 | 34,76 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,13 |
| 01.12.14 | 24,00 | - | 119,28 | 119,28 | 0,00 | 78,88 | 44,27 | 34,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,13 |
| 02.12.14 | 24,00 | - | 118,69 | 118,69 | 0,00 | 78,38 | 43,96 | 34,42 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,09 |
| 03.12.14 | 24,00 | - | 119,94 | 119,94 | 0,00 | 78,53 | 44,49 | 34,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,08 |
| 04.12.14 | 24,00 | - | 121,21 | 114,37 | 6,84 | 79,19 | 45,50 | 33,69 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,40 |
| 05.12.14 | 24,00 | - | 121,66 | 103,23 | 18,43 | 78,85 | 45,68 | 33,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,88 |
| 06.12.14 | 24,00 | - | 120,52 | 102,30 | 18,22 | 76,81 | 44,55 | 32,26 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,70 |
| 07.12.14 | 24,00 | - | 117,86 | 117,25 | 0,61 | 77,02 | 44,40 | 32,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,88 |
| 08.12.14 | 24,00 | - | 118,65 | 117,95 | 0,70 | 76,10 | 44,14 | 31,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,82 |
| 09.12.14 | 24,00 | - | 116,72 | 110,61 | 6,11 | 74,82 | 44,45 | 30,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,84 |
| 10.12.14 | 24,00 | - | 121,35 | 121,35 | 0,00 | 74,75 | 43,82 | 30,93 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,76 |
| 11.12.14 | 24,00 | - | 118,07 | 118,07 | 0,00 | 74,53 | 43,03 | 31,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,72 |
| 12.12.14 | 24,00 | - | 117,03 | 117,03 | 0,00 | 74,84 | 42,97 | 31,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,73 |
| 13.12.14 | 24,00 | - | 72,49 | 72,46 | 0,03 | 72,20 | 43,06 | 29,14 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,12 |
| 14.12.14 | 24,00 | - | 103,94 | 103,74 | 0,20 | 69,65 | 41,50 | 28,15 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,94 |
| 15.12.14 | 24,00 | - | 118,24 | 118,24 | 0,00 | 74,40 | 42,82 | 31,58 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,73 |
| 16.12.14 | 24,00 | - | 117,31 | 117,31 | 0,00 | 73,82 | 42,83 | 30,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,64 |
| 17.12.14 | 24,00 | - | 119,07 | 112,38 | 6,69 | 74,31 | 43,19 | 31,12 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,00 |
| 18.12.14 | 24,00 | - | 119,25 | 119,05 | 0,20 | 74,40 | 43,86 | 30,54 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,65 |
| 19.12.14 | 24,00 | - | 114,82 | 114,82 | 0,00 | 73,51 | 42,82 | 30,69 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,52 |
| 20.12.14 | 24,00 | - | 104,72 | 104,72 | 0,00 | 72,50 | 40,98 | 31,52 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,30 |
| 21.12.14 | 24,00 | - | 104,18 | 104,18 | 0,00 | 72,64 | 40,77 | 31,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,32 |
| 22.12.14 | 24,00 | - | 104,52 | 104,52 | 0,00 | 72,58 | 40,54 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,35 |
| 23.12.14 | 24,00 | - | 105,33 | 105,33 | 0,00 | 72,26 | 40,37 | 31,89 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,36 |
| Среднее | 24,00 | - | 115,02 | 113,08 | 1,93 | 75,89 | 43,50 | 32,39 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,82 |
| Итого | 720,00 | | 3450,49 | 3392,46 | 58,03 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.11.14 03:00 | 28945,49 | 28920,04 | - | - | - | - | 833,53 | - |
| | 24.12.14 11:00 | 32309,64 | 32226,16 | - | - | - | - | 945,18 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.