Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	86,92	86,92	0,00	79,06	38,69	40,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
25.11.14	24,00	-	86,33	86,33	0,00	78,68	38,24	40,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
26.11.14	24,00	-	86,39	86,39	0,00	78,55	38,19	40,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
27.11.14	24,00	-	85,98	85,98	0,00	78,66	38,20	40,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
28.11.14	24,00	-	85,73	85,73	0,00	78,77	37,91	40,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
29.11.14	24,00	-	86,00	86,00	0,00	78,83	37,75	41,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
30.11.14	24,00	-	85,66	85,66	0,00	78,29	37,34	40,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
01.12.14	24,00	-	85,88	85,88	0,00	78,76	37,94	40,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
02.12.14	24,00	-	85,55	85,55	0,00	78,25	37,81	40,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
03.12.14	24,00	-	86,27	86,27	0,00	78,40	38,03	40,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
04.12.14	24,00	-	86,53	86,53	0,00	79,06	38,70	40,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
05.12.14	24,00	-	86,18	86,18	0,00	78,72	38,86	39,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
06.12.14	24,00	-	85,32	85,32	0,00	76,67	38,01	38,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
07.12.14	24,00	-	85,07	85,07	0,00	76,89	38,14	38,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
08.12.14	24,00	-	85,23	85,23	0,00	75,98	37,89	38,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
09.12.14	24,00	-	86,25	86,25	0,00	74,68	37,61	37,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
10.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
11.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
12.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
13.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
14.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
15.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
16.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
17.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
18.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
19.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
20.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
21.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
22.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
23.12.14	24,00		85,96	85,96	0,00	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
Среднее	24,00	-	85,96	85,96	-	78,02	38,08	39,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
Итого	720,00		2578,67	2578,67	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	103,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 08:00	30029,67	29996,45	-	-	-	-	830,56	-
	10.12.14 10:00	31325,27	31292,05	-	-	-	-	882,16	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление потерь Энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.