Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9105.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-1214.txt | Txв, гр.С= 0,91

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0867
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	173,29	149,63	23,66	81,82	54,19	27,63	7,00	5,00	-	48,11	25,10	23,01	49,53	25,58	23,95	-	81,67	57,92	-			6,08
02.12.14	24,00	-	169,89	149,64	20,25	82,35	54,37	27,98	7,00	5,00	-	44,22	25,13	19,09	45,55	25,61	19,94	-	82,35	57,46	-			5,86
03.12.14	24,00	-	170,48	149,38	21,10	82,86	54,77	28,09	7,00	5,00	-	44,79	25,06	19,73	46,15	25,54	20,61	-	82,94	58,03	-			5,95
04.12.14	24,00	-	171,31	150,61	20,70	82,68	55,34	27,34	7,00	5,00	-	43,53	25,27	18,26	44,85	25,75	19,10	-	82,73	58,43	-			5,84
05.12.14	24,00	-	170,26	150,49	19,77	81,87	55,08	26,79	7,00	5,00	-	43,03	25,25	17,78	44,32	25,73	18,59	-	81,85	58,03	-			5,66
06.12.14	24,00	-	171,84	150,05	21,79	81,24	54,36	26,88	7,00	5,00	-	45,01	25,16	19,85	46,34	25,64	20,70	-	81,28	57,33	-			5,81
07.12.14	24,00	-	174,48	150,59	23,89	81,25	54,54	26,71	7,00	5,00	-	47,47	25,24	22,23	48,88	25,72	23,16	-	81,29	57,85	-			5,97
08.12.14	24,00	-	171,49	149,78	21,71	79,48	53,75	25,73	7,00	5,00	-	43,28	25,28	18,00	44,51	25,76	18,75	-	79,42	56,52	-			5,59
09.12.14	24,00	-	171,09	149,14	21,95	78,78	53,32	25,46	7,00	5,00	-	45,00	25,07	19,93	46,25	25,53	20,72	-	78,84	56,50	-			5,53
10.12.14	24,00	-	168,94	150,04	18,90	78,21	52,92	25,29	7,00	5,00	-	43,97	25,07	18,90	45,17	25,53	19,64	-	78,24	56,09	-			5,28
11.12.14	24,00	-	170,14	150,12	20,02	78,44	52,86	25,58	7,00	5,00	-	45,21	25,09	20,12	46,47	25,54	20,93	-	78,49	56,37	-			5,42
12.12.14	24,00	-	171,16	151,94	19,22	78,00	52,79	25,21	7,00	5,00	-	43,18	25,42	17,76	44,38	25,85	18,53	-	78,13	55,89	-			5,34
13.12.14	24,00	-	172,60	150,10	22,50	78,61	53,09	25,52	7,00	5,00	-	45,94	25,04	20,90	47,24	25,52	21,72	-	78,66	56,30	-			5,61
14.12.14	24,00	-	173,86	150,25	23,61	78,62	53,27	25,35	7,00	5,00	-	47,15	25,06	22,09	48,49	25,54	22,95	-	78,67	56,73	-			5,67
15.12.14	24,00	-	171,84	151,24	20,60	76,35	52,20	24,15	7,00	5,00	-	44,23	25,28	18,95	45,38	25,69	19,69	-	76,42	55,17	-			5,23
16.12.14	24,00	-	171,28	151,50	19,78	76,60	52,32	24,28	7,00	5,00	-	43,47	25,32	18,15	44,62	25,72	18,90	-	76,63	55,31	-			5,20
17.12.14	24,00	-	172,20	151,19	21,01	76,61	52,38	24,23	7,00	5,00	-	44,31	25,24	19,07	45,50	25,64	19,86	-	76,69	55,31	-			5,28
18.12.14	24,00	-	171,54	150,78	20,76	76,91	52,39	24,52	7,00	5,00	-	44,37	25,23	19,14	45,55	25,59	19,96	-	77,06	55,24	-			5,30
19.12.14	24,00	-	173,82	154,58	19,24	77,35	52,99	24,36	7,00	5,00	-	43,98	25,77	18,21	45,15	26,25	18,90	-	77,32	55,68	-			5,26
20.12.14	24,00	-	171,11	149,88	21,23	76,61	52,31	24,30	7,00	5,00	-	45,78	25,04	20,74	46,98	25,41	21,57	-	76,63	55,25	-			5,28
21.12.14	24,00	-	171,11	148,97	22,14	76,72	52,10	24,62	7,00	5,00	-	46,04	24,94	21,10	47,26	25,27	21,99	-	76,74	55,11	-			5,37
22.12.14	24,00	-	170,30	149,03	21,27	75,92	51,27	24,65	7,00	5,00	-	45,20	24,99	20,21	46,37	25,29	21,08	-	76,03	54,38	-			5,29
23.12.14	24,00	-	176,09	154,95	21,14	76,40	51,97	24,43	7,00	5,00	-	45,90	25,90	20,00	47,14	26,30	20,84	-	76,50	55,06	-			5,41
Среднее	24,00	-	171,74	150,60	21,14	78,86	53,24	25,61	7,00	5,00	-	44,92	25,22	19,71	46,18	25,65	20,53	-	78,89	56,35	-	-	-	5,53
Итого	552,00		3950,12	3463,88	486,24						0,00	1033,17	579,95	453,22	1062,08	590,00	472,08	0,00			0,00	0,00	0,00	127,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Тгр, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = ~~-0,94~~ -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~126,27~~ 126,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **472,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Накладка?

Txв.

48,83 - 0,41 = 48,42 изл

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 12 14 г.