Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24.00		136,50	122,77	13,73	82,94	61,06	21,89	8,00	3,00	2,40	17,45	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	82,56	0,00	1,44			3,84
25.11.14	24.00		134,47	122,02	12,46	82,74	60,72	22,02	8,00	3,00	2,40	16,24	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	82,32	0,00	1,34			3,73
26.11.14	24.00		134,32	121,20	13,11	83,05	60,80	22,25	8,00	3,00	2,41	16,87	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	82,57	0,00	1,39			3,80
27.11.14	24.00		133,64	120,47	13,17	82,85	60,64	22,20	8,00	3,00	2,39	16,89	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	82,33	0,00	1,39			3,78
28.11.14	24.00		133,11	119,26	13,85	82,00	59,89	22,12	8,00	3,00	2,36	17,54	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	81,52	0,00	1,43			3,79
29.11.14	24.00		133,46	118,79	14,67	82,72	59,89	22,82	8,00	3,00	2,42	18,46	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	82,32	0,00	1,52			3,94
30.11.14	24.00		134,30	118,27	16,04	82,80	59,73	23,07	8,00	3,00	2,43	19,88	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	82,44	0,00	1,64			4,07
01.12.14	24.00		134,19	119,53	14,66	81,48	59,49	21,99	8,00	3,00	2,33	18,60	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	80,89	0,00	1,51			3,84
02.12.14	24.00		131,99	119,61	12,38	81,93	59,59	22,33	8,00	3,00	2,36	16,43	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	-	81,39	0,00	1,34			3,70
03.12.14	24.00		133,56	119,41	14,15	82,42	60,22	22,20	8,00	3,00	2,32	18,38	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	82,09	0,00	1,51			3,83
04.12.14	24.00		133,32	120,24	13,08	82,37	60,85	21,52	8,00	3,00	2,28	17,12	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	81,98	0,00	1,40			3,68
05.12.14	24.00		134,57	120,22	14,35	81,58	60,23	21,36	8,00	3,00	2,27	18,31	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	81,12	0,00	1,49			3,75
06.12.14	24.00		135,56	119,98	15,58	80,84	59,42	21,42	8,00	3,00	2,26	19,68	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	80,50	0,00	1,59			3,85
07.12.14	24.00		136,68	120,54	16,13	80,96	59,55	21,40	8,00	3,00	2,26	20,35	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	80,64	0,00	1,64			3,90
08.12.14	24.00		135,03	120,60	14,42	79,26	58,58	20,68	8,00	3,00	2,17	18,85	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	78,72	0,00	1,49			3,65
09.12.14	24.00		135,18	119,79	15,39	78,41	57,89	20,52	8,00	3,00	2,11	20,05	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	78,08	0,00	1,57			3,68
10.12.14	24.00		135,63	119,84	15,79	77,90	57,51	20,39	8,00	3,00	2,07	20,81	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	77,57	0,00	1,62			3,69
11.12.14	24.00		136,33	119,76	16,57	78,11	57,35	20,75	8,00	3,00	2,15	21,15	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	77,84	0,00	1,65			3,79
12.12.14	24.00		135,07	120,73	14,34	77,65	57,54	20,11	8,00	3,00	2,10	18,76	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	-	77,45	0,00	1,45			3,56
13.12.14	24.00		133,22	120,02	13,20	78,19	57,95	20,24	8,00	3,00	2,07	18,10	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	77,85	0,00	1,41			3,48
14.12.14	24.00		134,12	120,18	13,94	77,96	58,00	19,96	8,00	3,00	2,03	18,96	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	-	77,66	0,00	1,47			3,50
15.12.14	24.00		134,47	120,85	13,61	75,91	56,68	19,23	8,00	3,00	1,94	18,95	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	75,66	0,00	1,43			3,37
16.12.14	24.00		133,37	121,07	12,31	76,10	56,87	19,24	8,00	3,00	1,95	17,58	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	75,78	0,00	1,33			3,28
17.12.14	24.00		135,10	120,81	14,29	76,12	56,77	19,36	8,00	3,00	2,00	18,93	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	75,91	0,00	1,44			3,44
18.12.14	24.00		134,82	120,51	14,31	76,35	56,72	19,63	8,00	3,00	2,03	18,91	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	76,17	0,00	1,44			3,47
19.12.14	24.00		135,91	122,40	13,52	77,04	57,33	19,71	8,00	3,00	2,08	18,11	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	76,65	0,00	1,39			3,47
20.12.14	24.00		134,43	120,34	14,09	76,07	56,75	19,32	8,00	3,00	2,00	18,65	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	75,74	0,00	1,41			3,41
21.12.14	24.00		134,75	119,69	15,07	76,19	56,64	19,55	8,00	3,00	2,01	19,65	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	75,89	0,00	1,49			3,50
22.12.14	24.00		133,25	119,18	14,07	75,41	55,80	19,61	8,00	3,00	2,01	18,65	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	75,22	0,00	1,40			3,41
23.12.14	24.00		134,49	120,28	14,22	79,56	58,64	20,93	8,00	3,00	2,19	18,56	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	79,20	0,00	1,47	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	134,49	120,28	14,22	79,56	58,64	20,93	8,00	3,00	2,19	18,56	-	-	19,09	-	19,09	-	79,20	-	1,47	-	-	3,66
Итого	720,00		4034,82	3608,34	426,48						65,79	556,88	0,00	0,00	572,61	0,00	572,61	0,00			44,09	0,00	0,00	109,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 09:00	27376,13	25028,24	4811,53	0,00	4914,28	0,00	531,41	-
	23.12.14 01:00	31232,08	28475,31	5345,31	0,00	5463,12	0,00	636,44	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **572,61** куб.м.

Накадка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" Центр мониторинга ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 ДЕК 2014
«____» _____ г.