Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-1214.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	107,71	85,99	21,72	82,55	50,65	31,90	7,00	5,00	3,03	18,35	-	-	18,89	-	-	-	82,36	-	1,51			4,54
25.11.14	24,00	-	107,03	85,48	21,55	82,33	50,12	32,21	7,00	5,00	3,02	18,38	-	-	18,96	-	-	-	82,17	-	1,51			4,54
26.11.14	24,00	-	107,57	84,94	22,63	82,61	50,32	32,29	7,00	5,00	3,01	19,52	-	-	20,13	-	-	-	82,35	-	1,61			4,62
27.11.14	24,00	-	106,95	85,63	21,32	82,37	50,31	32,06	7,00	5,00	2,94	19,04	-	-	19,59	-	-	-	82,12	-	1,56			4,51
28.11.14	24,00	-	105,02	86,09	18,93	81,50	49,84	31,66	7,00	5,00	2,86	17,42	-	-	17,93	-	-	-	81,19	-	1,42			4,27
29.11.14	24,00	-	104,94	86,08	18,86	82,27	49,59	32,68	7,00	5,00	2,93	17,50	-	-	18,03	-	-	-	82,12	-	1,44			4,37
30.11.14	24,00	-	109,07	85,51	23,56	82,28	49,12	33,16	7,00	5,00	2,96	22,21	-	-	22,89	-	-	-	82,14	-	1,82			4,78
01.12.14	24,00	-	106,97	86,40	20,57	80,97	49,31	31,66	7,00	5,00	2,86	19,13	-	-	19,70	-	-	-	80,63	-	1,54			4,40
02.12.14	24,00	-	105,82	86,75	19,07	81,44	49,45	31,99	7,00	5,00	2,87	17,98	-	-	18,50	-	-	-	81,20	-	1,46			4,33
03.12.14	24,00	-	107,06	86,63	20,43	81,96	49,95	32,01	7,00	5,00	2,86	19,42	-	-	20,00	-	-	-	81,86	-	1,59			4,45
04.12.14	24,00	-	106,05	87,12	18,93	81,88	50,63	31,25	7,00	5,00	2,82	17,77	-	-	18,30	-	-	-	81,80	-	1,46			4,28
05.12.14	24,00	-	107,68	87,04	20,64	81,07	50,46	30,61	7,00	5,00	2,77	19,43	-	-	20,02	-	-	-	80,78	-	1,57			4,34
06.12.14	24,00	-	107,23	87,04	20,19	80,40	49,89	30,51	7,00	5,00	2,75	19,12	-	-	19,64	-	-	-	80,18	-	1,53			4,29
07.12.14	24,00	-	110,83	87,14	23,69	80,47	50,04	30,43	7,00	5,00	2,76	22,42	-	-	23,08	-	-	-	80,33	-	1,80			4,56
08.12.14	24,00	-	110,31	87,29	23,02	78,75	49,33	29,42	7,00	5,00	2,67	21,81	-	-	22,44	-	-	-	78,47	-	1,71			4,38
09.12.14	24,00	-	106,31	86,83	19,48	77,99	48,81	29,18	7,00	5,00	2,62	18,43	-	-	18,92	-	-	-	77,83	-	1,44			4,05
10.12.14	24,00	-	107,29	86,84	20,45	77,45	48,58	28,87	7,00	5,00	2,59	19,43	-	-	19,97	-	-	-	77,29	-	1,50			4,09
11.12.14	24,00	-	106,47	86,82	19,65	77,64	48,26	29,38	7,00	5,00	2,64	18,62	-	-	19,13	-	-	-	77,53	-	1,44			4,08
12.12.14	24,00	-	105,88	86,16	19,72	77,18	48,28	28,90	7,00	5,00	2,69	17,27	-	-	17,71	-	-	-	77,06	-	1,33			4,02
13.12.14	24,00	-	106,91	83,84	23,07	77,80	48,54	29,26	7,00	5,00	2,75	19,32	-	-	19,83	-	-	-	77,64	-	1,50			4,25
14.12.14	24,00	-	108,10	83,69	24,41	77,87	48,75	29,12	7,00	5,00	2,74	20,59	-	-	21,16	-	-	-	77,77	-	1,60			4,34
15.12.14	24,00	-	107,59	84,22	23,37	75,67	47,95	27,72	7,00	5,00	2,62	19,57	-	-	20,09	-	-	-	75,57	-	1,48			4,10
16.12.14	24,00	-	107,48	84,32	23,16	75,86	47,96	27,90	7,00	5,00	2,65	19,35	-	-	19,85	-	-	-	75,71	-	1,47			4,11
17.12.14	24,00	-	108,69	84,50	24,19	75,86	48,12	27,74	7,00	5,00	2,59	21,05	-	-	21,59	-	-	-	75,80	-	1,60			4,19
18.12.14	24,00	-	105,50	83,26	22,24	76,11	48,45	27,66	7,00	5,00	2,60	18,35	-	-	18,82	-	-	-	76,22	-	1,40			4,00
19.12.14	24,00	-	108,20	84,08	24,12	76,69	48,98	27,71	7,00	5,00	2,70	19,40	-	-	19,89	-	-	-	76,45	-	1,48			4,18
20.12.14	24,00	-	108,01	82,35	25,66	75,87	48,43	27,44	7,00	5,00	2,62	21,00	-	-	21,54	-	-	-	75,70	-	1,59			4,21
21.12.14	24,00	-	108,83	81,93	26,90	75,96	48,27	27,69	7,00	5,00	2,62	22,36	-	-	22,94	-	-	-	75,81	-	1,70			4,32
22.12.14	24,00	-	107,64	80,43	27,21	75,17	47,70	27,47	7,00	5,00	2,68	21,01	-	-	21,51	-	-	-	75,16	-	1,58			4,26
23.12.14	24,00	-	106,98	84,06	22,92	75,69	48,35	27,34	7,00	5,00	2,66	18,30	-	-	18,77	-	-	-	75,65	-	1,38			4,04
Среднее	24,00	-	107,34	85,28	22,06	79,06	49,15	29,91	7,00	5,00	2,76	19,45	-	-	19,99	-	-	-	78,90	-	1,53	-	-	4,30
Итого	720,00		3220,12	2558,46	661,66						82,88	583,55	0,00	0,00	599,82	0,00	0,00	0,00			46,02	0,00	0,00	128,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **599,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.
печать энергосбыта