Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	*	117,84	97,65	20,19	83,87	52,62	31,24	7,30	3,60	3,05	20,47	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	-	83,38	0,00	1,71			4,76
25.11.14	24,00	*	118,37	96,97	21,40	83,67	52,27	31,41	7,30	3,60	3,05	21,63	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	83,24	0,00	1,80			4,85
26.11.14	24,00	*	115,67	96,25	19,42	83,95	52,35	31,60	7,30	3,60	3,04	19,66	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	83,38	0,00	1,64			4,68
27.11.14	24,00	*	116,79	96,14	20,65	83,73	52,21	31,52	7,30	3,60	3,03	20,88	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	83,14	0,00	1,74			4,77
28.11.14	24,00	*	115,38	96,27	19,11	82,87	51,68	31,18	7,30	3,60	3,00	19,35	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	82,26	0,00	1,59			4,60
29.11.14	24,00	*	117,97	95,85	22,12	83,64	51,68	31,96	7,30	3,60	3,07	22,34	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	83,18	0,00	1,86			4,93
30.11.14	24,00	*	121,66	95,43	26,24	83,68	51,50	32,18	7,30	3,60	3,08	26,45	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	-	83,24	0,00	2,20			5,28
01.12.14	24,00	*	120,73	99,77	20,96	82,28	52,00	30,28	7,30	3,60	3,03	21,19	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	81,61	0,00	1,73			4,76
02.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
03.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
04.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
05.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
06.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
07.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
08.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
09.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
10.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
11.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
12.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
13.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
14.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
15.12.14	24,00		120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	79,60	0,00	1,71	-	-	4,53
16.12.14	24,00	*	57,34	45,46	11,89	78,71	51,65	27,06	7,30	3,60	1,27	11,80	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	-	75,98	0,00	0,90			2,17
17.12.14	24,00	*	132,67	110,81	21,86	77,04	51,46	25,57	7,30	3,60	2,77	22,99	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	76,29	0,00	1,76			4,53
18.12.14	24,00	*	130,11	110,74	19,37	77,27	51,37	25,91	7,30	3,60	2,81	20,48	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	76,64	0,00	1,57			4,38
19.12.14	24,00	*	133,28	112,56	20,72	77,87	51,99	25,88	7,30	3,60	2,86	21,86	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	76,86	0,00	1,68			4,54
20.12.14	24,00	*	133,10	110,37	22,73	77,04	51,52	25,52	7,30	3,60	2,76	23,93	0,00	0,00	24,56	0,00	24,56	-	76,16	0,00	1,82			4,58
21.12.14	24,00	*	133,73	109,91	23,82	77,14	51,32	25,81	7,30	3,60	2,77	25,09	0,00	0,00	25,76	0,00	25,76	-	76,25	0,00	1,91			4,69
22.12.14	24,00	*	131,50	109,65	21,85	76,37	50,62	25,75	7,30	3,60	2,76	22,97	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	75,70	0,00	1,74			4,50
23.12.14	24,00	*	133,45	112,63	20,82	76,89	51,14	25,75	7,30	3,60	2,84	21,89	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	76,23	0,00	1,67			4,51
Среднее	24,00	-	120,60	99,78	20,82	80,38	51,71	28,66	7,30	3,60	2,82	21,44	-	-	22,05	-	22,05	-	79,60	-	1,71	-	-	4,53
Итого	720,00		3617,98	2993,35	624,63						84,73	643,09	0,00	0,00	661,51	0,00	661,51	0,00			51,25	0,00	0,00	135,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
24.11.14 08:00	94246,84	67827,12	27881,81	0,00	28560,56	0,00	3793,24	-
02.12.14 07:00	95190,61	68601,43	28053,12	0,00	28737,14	0,00	3831,74	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток.
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **661,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать подписать ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 26 ДЕК 2014 г.