Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24.00	*	99,07	77,92	21,16	79,21	45,97	33,24	6,40	3,20	2,63	22,47	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	73,88	0,00	1,65	-	-	4,28
25.11.14	24.00	*	99,07	77,92	21,16	79,21	45,97	33,24	6,40	3,20	2,63	22,47	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	73,88	0,00	1,65	-	-	4,28
26.11.14	24.00	*	99,07	77,92	21,16	79,21	45,97	33,24	6,40	3,20	2,63	22,47	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	73,88	0,00	1,65	-	-	4,28
27.11.14	24.00	*	99,07	77,92	21,16	79,21	45,97	33,24	6,40	3,20	2,63	22,47	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	73,88	0,00	1,65	-	-	4,28
28.11.14	24.00	*	100,71	80,91	19,79	82,29	46,26	36,03	6,40	3,20	2,83	21,04	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	81,73	0,00	1,72			4,55
29.11.14	24.00	*	101,48	80,59	20,89	83,00	46,04	36,96	6,40	3,20	2,87	22,34	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	82,68	0,00	1,85			4,72
30.11.14	24.00	*	102,48	80,11	22,37	83,10	45,68	37,42	6,40	3,20	2,88	23,93	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	82,73	0,00	1,98			4,87
01.12.14	24.00	*	100,83	81,15	19,68	81,73	46,22	35,51	6,40	3,20	2,79	21,02	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	81,15	0,00	1,71			4,50
02.12.14	24.00	*	100,79	81,06	19,73	82,20	46,36	35,84	6,40	3,20	2,81	21,11	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	81,77	0,00	1,73			4,54
03.12.14	24.00	*	99,44	80,99	18,45	82,61	46,66	35,95	6,40	3,20	2,82	19,67	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	82,31	0,00	1,62			4,44
04.12.14	24.00	*	100,67	81,17	19,49	82,62	47,66	34,97	6,40	3,20	2,76	20,56	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	82,32	0,00	1,69			4,46
05.12.14	24.00	*	99,32	81,38	17,94	81,79	47,35	34,44	6,40	3,20	2,73	19,12	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	80,87	0,00	1,55			4,28
06.12.14	24.00	*	102,69	80,40	22,29	81,09	46,73	34,37	6,40	3,20	2,69	23,73	0,00	0,00	24,41	0,00	24,41	-	79,62	0,00	1,89			4,58
07.12.14	24.00	*	101,32	80,65	20,66	81,21	47,07	34,14	6,40	3,20	2,69	22,02	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	79,45	0,00	1,75			4,44
08.12.14	24.00	*	102,02	80,62	21,40	79,50	46,52	32,98	6,40	3,20	2,60	22,77	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	77,62	0,00	1,77			4,37
09.12.14	24.00	*	98,28	80,60	17,68	78,61	45,97	32,64	6,40	3,20	2,58	18,75	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	77,18	0,00	1,45			4,03
10.12.14	24.00	*	100,54	79,82	20,72	78,11	45,87	32,24	6,40	3,20	2,53	22,04	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	75,87	0,00	1,67			4,20
11.12.14	24.00	*	102,24	79,50	22,74	78,33	45,66	32,67	6,40	3,20	2,54	24,21	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	76,26	0,00	1,85			4,39
12.12.14	24.00	*	99,87	81,26	18,61	77,89	45,64	32,25	6,40	3,20	2,55	19,78	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	77,08	0,00	1,53			4,08
13.12.14	24.00	*	100,31	80,25	20,06	78,46	45,91	32,55	6,40	3,20	2,56	21,24	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	77,07	0,00	1,64			4,19
14.12.14	24.00	*	103,29	79,20	24,09	78,56	46,01	32,55	6,40	3,20	2,54	25,54	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21	-	75,98	0,00	1,94			4,48
15.12.14	24.00	*	97,89	75,97	21,91	76,40	45,28	31,12	6,40	3,20	2,47	23,25	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	67,62	0,00	1,57			4,05
16.12.14	24.00	*	95,22	72,60	22,62	76,50	45,24	31,25	6,40	3,20	2,50	24,04	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	62,72	0,00	1,51			4,01
17.12.14	24.00	*	95,10	73,04	22,06	76,42	45,40	31,02	6,40	3,20	2,48	23,35	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	63,25	0,00	1,48			3,96
18.12.14	24.00	*	94,84	73,80	21,04	76,59	45,32	31,27	6,40	3,20	2,51	22,27	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	63,81	0,00	1,42			3,93
19.12.14	24.00	*	96,15	76,01	20,13	77,40	45,84	31,56	6,40	3,20	2,58	21,24	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	65,21	0,00	1,39			3,97
20.12.14	24.00	*	95,46	69,71	25,75	76,48	45,43	31,05	6,40	3,20	2,47	27,22	0,00	0,00	27,71	0,00	27,71	-	61,27	0,00	1,67			4,14
21.12.14	24.00	*	94,53	69,19	25,34	76,58	45,46	31,12	6,40	3,20	2,47	26,78	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	-	60,73	0,00	1,63			4,10
22.12.14	24.00	*	93,99	71,08	22,90	75,76	44,59	31,17	6,40	3,20	2,47	24,20	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	-	61,49	0,00	1,49			3,96
23.12.14	24.00	*	96,50	74,71	21,78	76,27	45,07	31,20	6,40	3,20	2,55	23,02	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	63,08	0,00	1,45			4,00
Среднее	24,00	-	99,07	77,92	21,16	79,21	45,97	33,24	6,40	3,20	2,63	22,47	-	-	23,03	-	23,03	-	73,88	-	1,65	-	-	4,28
Итого	720,00		2972,24	2337,46	634,77						78,80	674,12	0,00	0,00	690,93	0,00	690,93	0,00			49,54	0,00	0,00	128,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 09:00	2043,07	1571,05	630,89	0,00	644,07	0,00	77,95	-
	24.12.14 11:00	4693,33	3656,41	1230,81	0,00	1258,93	0,00	192,40	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,73** Гкал,
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **690,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.
печать энергосбыта