ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07596

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.12.14	24	-	64,48	6,34	39,777	-	-	33,47	6,45	5,671	-	31,01	34,106	-	-	-	2,329
02.12.14	24	-	64,27	6,43	38,562	-	-	34,62	6,49	6,778	-	29,65	31,784	-	-	-	2,200
03.12.14	24	-	63,19	5,76	26,241	-	-	32,76	6,29	5,533	-	30,42	20,707	-	-	-	1,448
04.12.14	24	-	65,25	5,07	36,142	-	-	33,59	6,18	1,361	-	31,66	34,781	-	-	-	2,267
05.12.14	24	-	71,01	5,99	36,614	-	-	28,58	6,21	1,136	-	42,43	35,478	-	-	-	2,511
06.12.14	24	-	71,47	5,77	37,069	-	-	26,67	6,13	1,149	-	44,80	35,920	-	-	-	2,560
07.12.14	24	-	70,98	5,47	38,361	-	-	28,38	6,33	2,451	-	42,60	35,910	-	-	-	2,594
08.12.14	24	-	70,88	6,08	33,578	-	-	28,98	6,43	1,375	-	41,90	32,203	-	-	-	2,289
09.12.14	24	-	70,58	5,71	36,920	-	-	23,19	5,66	0,426	-	47,40	36,494	-	-	-	2,540
10.12.14	24	-	68,57	5,54	37,410	-	-	21,53	5,32	0,372	-	47,03	37,038	-	-	-	2,504
11.12.14	24	-	68,28	6,28	34,732	-	-	35,52	6,23	2,109	-	32,76	32,623	-	-	-	2,249
12.12.14	24	-	68,43	6,97	35,148	-	-	33,20	6,43	8,171	-	35,23	26,977	-	-	-	2,673
13.12.14	24	-	68,73	7,00	38,093	-	-	32,01	6,46	8,130	-	36,72	29,963	-	-	-	2,889
14.12.14	24	-	68,85	6,94	42,120	-	-	31,16	6,48	7,399	-	37,69	34,721	-	-	-	3,784
15.12.14	24	-	68,22	6,96	40,419	-	-	33,12	6,43	6,900	-	35,10	33,519	-	-	-	2,474
16.12.14	24	-	66,98	7,01	37,988	-	-	32,36	6,46	7,462	-	34,62	30,526	-	-	-	2,255
17.12.14	24	-	66,44	6,93	35,519	-	-	31,88	6,43	7,721	-	34,56	27,798	-	-	-	2,654
18.12.14	24	-	67,20	6,91	39,347	-	-	35,14	6,40	7,761	-	32,06	31,586	-	-	-	2,321
19.12.14	24	-	66,95	6,94	38,575	-	-	34,10	6,41	7,911	-	32,85	30,664	-	-	-	2,264
20.12.14	24	-	67,29	6,98	38,404	-	-	32,14	6,47	8,208	-	35,15	30,196	-	-	-	3,442
21.12.14	24	-	67,52	6,92	45,501	-	-	30,76	6,51	6,317	-	36,77	39,184	-	-	-	4,578
22.12.14	24	-	65,68	6,98	43,000	-	-	32,53	6,47	6,309	-	33,15	36,691	-	-	-	2,567
Среднее	24,00	-	67,78	6,41	37,705	-	-	31,17	6,30	5,030	-	36,62	32,676	-	-	-	2,609
Итого	528,0				829,520	0,000				110,650	0,000		718,870	0,00	0,00	0,00	57,39
Ориентировочно до конца месяца(+)					357,858					66,457			291,401				25,82
Итого за декабрь 2014 :					1187,378					177,107			1010,271				83,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.12.14 08:00	16478,991	-	2602,130	-	-	-	1019,912	
23.12.14 02:00	17162,315	-	2692,967	-	-	-	1068,654	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
29.12.2014