ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 65382

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С** Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.12.14	24	-	70,39	-	223,695	-	-	45,25	-	222,164	-	25,13	1,531	-	-	-	5,743
02.12.14	24	-	71,47	-	227,301	-	-	46,34	-	221,949	-	25,13	5,352	-	-	-	6,019
03.12.14	24	-	71,49	-	245,888	-	-	47,55	-	236,908	-	23,94	8,980	-	-	-	6,345
04.12.14	24	-	62,49	-	134,518	-	-	43,16	-	125,063	-	19,33	9,455	-	-	-	3,021
05.12.14	24	-	64,88	-	114,393	-	-	41,68	-	113,923	-	23,20	0,471	-	-	-	2,684
06.12.14	24	-	65,26	-	240,358	-	-	44,01	-	240,291	-	21,25	0,066	-	-	-	5,150
07.12.14	24	-	65,34	-	243,072	-	-	44,52	-	239,271	-	20,83	3,800	-	-	-	5,273
08.12.14	24	-	67,12	-	242,558	-	-	45,40	-	238,488	-	21,72	4,070	-	-	-	5,485
09.12.14	24	-	66,83	-	241,252	-	-	45,35	-	236,015	-	21,48	5,237	-	-	-	5,453
10.12.14	24	-	66,92	-	227,758	-	-	44,64	-	224,188	-	22,29	3,571	-	-	-	5,277
11.12.14	24	-	65,63	-	236,480	-	-	44,45	-	229,191	-	21,18	7,289	-	-	-	5,355
12.12.14	24	-	65,91	-	239,023	-	-	44,67	-	229,662	-	21,24	9,361	-	-	-	5,513
13.12.14	24	-	65,33	-	240,293	-	-	44,67	-	230,714	-	20,66	9,579	-	-	-	5,415
14.12.14	24	-	64,25	-	241,295	-	-	44,16	-	231,387	-	20,09	9,908	-	-	-	5,303
15.12.14	24	-	66,08	-	238,105	-	-	44,77	-	228,291	-	21,31	9,814	-	-	-	5,543
16.12.14	24	-	65,38	-	236,667	-	-	44,44	-	228,170	-	20,94	8,497	-	-	-	5,357
17.12.14	24	-	64,79	-	238,918	-	-	44,30	-	227,534	-	20,48	11,384	-	-	-	5,423
18.12.14	24	-	65,91	-	239,186	-	-	44,90	-	237,122	-	21,01	2,064	-	-	-	5,136
19.12.14	24	-	65,14	-	238,628	-	-	44,57	-	236,760	-	20,57	1,868	-	-	-	5,010
20.12.14	24	-	65,19	-	237,961	-	-	44,59	-	236,022	-	20,60	1,939	-	-	-	5,006
21.12.14	24	-	64,42	-	238,772	-	-	44,23	-	237,043	-	20,19	1,730	-	-	-	4,916
22.12.14	24	-	64,55	-	238,888	-	-	43,96	-	237,234	-	20,59	1,654	-	-	-	5,010
Среднее	24,00	-	66,13	-	227,500	-	-	44,62	-	222,154	-	21,51	5,346	-	-	-	5,156
Итого	528,0				5005,008	0,000				4887,387	0,000		117,622	0,00	0,00	0,00	113,44
Ориентировочно до конца месяца(+)					2145,882					2108,421			37,461				46,10
Итого за декабрь 2014 :					7150,891					6995,808			155,083				159,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.12.14 08:00	31922,581	-	32408,654	-	-	-	1244,501	
23.12.14 02:00	36126,042	-	36519,630	-	-	-	1337,471	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С ___ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ___ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
29. 12. 2014