ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 35177

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.12.14	24	-	70,80	-	231,012	-	-	46,82	-	233,052	-	23,98	-2,041	-	-	-	5,462
02.12.14	24	-	71,90	-	229,235	-	-	47,20	-	231,342	-	24,71	-2,107	-	-	-	5,583
03.12.14	24	-	71,84	-	228,465	-	-	47,24	-	230,171	-	24,60	-1,705	-	-	-	5,558
04.12.14	24	-	62,94	-	154,156	-	-	42,44	-	155,545	-	20,49	-1,389	-	-	-	3,112
05.12.14	24	-	65,47	-	165,949	-	-	40,45	-	169,429	-	25,03	-3,480	-	-	-	4,024
06.12.14	24	-	65,61	-	149,008	-	-	38,98	-	154,115	-	26,63	-5,107	-	-	-	3,780
07.12.14	24	-	65,68	-	156,571	-	-	40,07	-	162,526	-	25,60	-5,955	-	-	-	3,781
08.12.14	24	-	67,51	-	159,776	-	-	40,96	-	165,980	-	26,55	-6,204	-	-	-	3,999
09.12.14	24	-	67,03	-	172,805	-	-	42,00	-	177,813	-	25,03	-5,008	-	-	-	4,127
10.12.14	24	-	67,28	-	178,525	-	-	42,32	-	181,562	-	24,95	-3,037	-	-	-	4,339
11.12.14	24	-	65,99	-	183,816	-	-	41,77	-	186,908	-	24,22	-3,092	-	-	-	4,336
12.12.14	24	-	66,26	-	184,316	-	-	41,92	-	187,352	-	24,34	-3,036	-	-	-	4,372
13.12.14	24	-	65,64	-	190,961	-	-	42,42	-	194,244	-	23,22	-3,283	-	-	-	4,309
14.12.14	24	-	64,58	-	194,977	-	-	42,31	-	198,271	-	22,27	-3,294	-	-	-	4,217
15.12.14	24	-	66,44	-	192,614	-	-	42,79	-	195,696	-	23,65	-3,083	-	-	-	4,438
16.12.14	24	-	65,72	-	192,016	-	-	42,54	-	195,075	-	23,18	-3,059	-	-	-	4,335
17.12.14	24	-	65,14	-	193,607	-	-	42,42	-	196,395	-	22,72	-2,789	-	-	-	4,294
18.12.14	24	-	66,25	-	194,500	-	-	43,03	-	197,212	-	23,22	-2,712	-	-	-	4,414
19.12.14	24	-	65,48	-	193,830	-	-	42,63	-	196,694	-	22,86	-2,864	-	-	-	4,323
20.12.14	24	-	65,53	-	193,724	-	-	42,70	-	196,787	-	22,83	-3,063	-	-	-	4,306
21.12.14	24	-	64,76	-	194,352	-	-	42,48	-	197,359	-	22,27	-3,006	-	-	-	4,215
22.12.14	24	-	64,90	-	193,540	-	-	42,17	-	196,455	-	22,74	-2,915	-	-	-	4,292
Среднее	24,00	-	66,49	-	187,625	-	-	42,62	-	190,908	-	23,87	-3,283	-	-	-	4,346
Итого	528,0				4127,755	0,000				4199,983	0,000		-72,228	0,00	0,00	0,00	95,62
Ориентировочно до конца месяца(+)					1742,875					1769,114			-26,239				38,80
Итого за декабрь 2014 :					5870,630					5969,097			-98,467				134,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.12.14 08:00	37357,324	-	37575,962	-	-	-	1204,133	
23.12.14 02:00	40595,795	-	40878,314	-	-	-	1279,011	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
29. 12. 2014