ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,41	8,8	195,458			47,07	6,5	194,542		26,34	0,916				5,203
24.11.14	24	-	70,22	8,8	195,45			45,62	6,5	194,479		24,60	0,971				4,861
25.11.14	24	-	68,67	8,8	196,161			44,73	6,5	195,156		23,94	1,005				4,75
26.11.14	24	-	69,75	8,8	193,699			44,96	6,5	192,708		24,79	0,991				4,854
27.11.14	24	-	70,69	8,8	193,09			45,38	6,5	192,126		25,31	0,964				4,939
28.11.14	24	-	72,82	8,8	192,847			45,99	6,5	191,896		26,83	0,951				5,226
29.11.14	24	-	73,36	8,8	192,643			46,19	6,5	191,72		27,17	0,923				5,286
30.11.14	24	-	72,73	8,8	192,549			45,74	6,5	191,621		26,99	0,928				5,247
01.12.14	24	-	68,79	8,8	192,872			44,49	6,5	191,909		24,30	0,963				4,738
02.12.14	24	-	71,05	8,8	192,362			45,42	6,5	191,413		25,63	0,949				4,982
03.12.14	24	-	70,67	8,8	192,327			45,26	6,5	191,354		25,41	0,973				4,939
04.12.14	24	-	66,37	8,8	192,782			44,02	6,5	191,764		22,35	1,018				4,361
05.12.14	24	-	65,46	8,8	192,453			43,56	6,5	191,461		21,90	0,992				4,266
06.12.14	24	-	65,09	8,8	192,32			43,24	6,5	191,348		21,85	0,972				4,252
07.12.14	24	-	64,54	8,8	192,65			43,12	6,5	191,681		21,42	0,969				4,176
08.12.14	24	-	66,63	8,8	192,886		-	43,99	6,5	191,921		22,64	0,965				4,417
09.12.14	24	-	65,66	8,8	192,801		-	43,64	6,5	191,832		22,02	0,969				4,296
10.12.14	24	-	65,14	8,8	181,515		-	44,93	6,5	182,394		20,21	-0,879				3,739
11.12.14	24	-	66,54	8,8	193,809		-	44,37	6,5	192,588		22,17	1,221				4,359
12.12.14	24	-	66,5	8,8	194,415		-	44,08	6,5	193,46		22,42	0,955				4,409
13.12.14	24	-	66,36	8,8	195,191		-	44,17	6,5	194,245		22,19	0,946				4,379
14.12.14	24	-	68,27	8,8	193,072	-	-	44,63	6,5	192,105	-	23,64	0,966	-	-	-	4,620
15.12.14	24	-	68,27	8,8	193,072	-	-	44,63	6,5	192,105	-	23,64	0,966	-	-	-	4,620
16.12.14	24	-	68,27	8,8	193,072	-	-	44,63	6,5	192,105	-	23,64	0,966	-	-	-	4,620
17.12.14	24	-	68,27	8,8	193,072	-	-	44,63	6,5	192,105	-	23,64	0,966	-	-	-	4,620
18.12.14	24	-	68,27	8,8	193,072	-	-	44,63	6,5	192,105	-	23,64	0,966	-	-	-	4,620
19.12.14	24	-	66,36	8,8	195,396		-	43,81	6,5	194,348		22,55	1,048				4,460
20.12.14	24	-	66,44	8,8	195,646		-	44,08	6,5	194,611		22,36	1,035				4,428
21.12.14	24	-	65,55	8,8	192,692		-	43,43	6,5	191,575		22,12	1,117				4,317
22.12.14	24	-	67,85	8,8	192,775		-	44,45	6,5	190,476		23,40	2,298				4,625
Среднее	24,00	-	68,27	8,80	193,072	-	-	44,63	6,50	192,105	-	23,64	0,966	-	-	-	4,620
Итого	720,0				5792,146	0,000				5763,154	0,000		28,992	0,00	0,00	0,00	138,61
Ориентировочно до конца месяца(+)					1743,073					1732,276			10,797				40,75
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за декабрь 2014 :					7535,219					7495,430			39,789				179,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.11.14 00:00	54857,814	-	54468,144	-	-	-	1076,805	
21.12.14 00:00	60643,391	-	60186,242	-	-	-	1216,480	

Время аварийных ситуаций: часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
по заявке по получению акта
29.12.2014