ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31168

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,79	-	268,467	-	-	47,25	-	268,573	-	26,55	-0,105	-	-	-	7,154
24.11.14	24	-	72,38	-	270,837	-	-	46,96	-	270,878	-	25,42	-0,042	-	-	-	6,911
25.11.14	24	-	69,09	-	271,766	-	-	45,16	-	271,730	-	23,93	0,037	-	-	-	6,532
26.11.14	24	-	65,92	-	262,752	-	-	43,45	-	263,449	-	22,46	-0,698	-	-	-	5,939
27.11.14	24	-	65,92	-	262,752	-	-	43,45	-	263,449	-	22,46	-0,698	-	-	-	5,939
28.11.14	24	-	69,55	-	265,735	-	-	44,88	-	266,053	-	24,67	-0,318	-	-	-	6,578
29.11.14	24	-	70,89	-	265,445	-	-	45,27	-	266,042	-	25,62	-0,596	-	-	-	6,823
30.11.14	24	-	70,75	-	265,110	-	-	44,82	-	265,651	-	25,93	-0,542	-	-	-	6,897
01.12.14	24	-	67,86	-	267,246	-	-	44,06	-	268,114	-	23,80	-0,868	-	-	-	6,380
02.12.14	24	-	68,72	-	260,924	-	-	44,17	-	261,773	-	24,56	-0,850	-	-	-	6,428
03.12.14	24	-	67,26	-	264,780	-	-	43,97	-	266,001	-	23,30	-1,220	-	-	-	6,515
04.12.14	24	-	64,72	-	259,370	-	-	43,00	-	260,456	-	21,72	-1,086	-	-	-	5,653
05.12.14	24	-	64,12	-	267,718	-	-	43,11	-	268,602	-	21,01	-0,884	-	-	-	5,645
06.12.14	24	-	64,15	-	264,322	-	-	42,80	-	265,035	-	21,36	-0,713	-	-	-	5,664
07.12.14	24	-	63,46	-	267,393	-	-	42,76	-	268,145	-	20,69	-0,752	-	-	-	5,553
08.12.14	24	-	65,95	-	264,751	-	-	43,71	-	265,565	-	22,24	-0,814	-	-	-	5,907
09.12.14	24	-	67,25	-	261,824	-	-	44,31	-	262,568	-	22,94	-0,744	-	-	-	6,026
10.12.14	24	-	64,71	-	261,125	-	-	43,16	-	261,545	-	21,56	-0,420	-	-	-	5,648
11.12.14	24	-	64,03	-	259,685	-	-	42,26	-	260,007	-	21,77	-0,322	-	-	-	5,673
12.12.14	24	-	64,06	-	251,974	-	-	42,15	-	252,729	-	21,90	-0,754	-	-	-	5,537
13.12.14	24	-	63,03	-	255,512	-	-	41,76	-	256,632	-	21,27	-1,120	-	-	-	5,454
14.12.14	24	-	62,93	-	260,487	-	-	42,14	-	261,422	-	20,79	-0,934	-	-	-	5,434
15.12.14	24	-	63,14	-	258,374	-	-	42,10	-	259,188	-	21,05	-0,814	-	-	-	5,457
16.12.14	24	-	62,26	-	255,856	-	-	41,59	-	256,685	-	20,67	-0,829	-	-	-	5,308
17.12.14	24	-	63,45	-	251,819	-	-	41,98	-	252,499	-	21,47	-0,680	-	-	-	5,428
18.12.14	24	-	64,39	-	260,991	-	-	43,04	-	261,944	-	21,36	-0,953	-	-	-	5,593
19.12.14	24	-	63,57	-	264,139	-	-	42,63	-	265,058	-	20,94	-0,918	-	-	-	5,550
20.12.14	24	-	63,68	-	264,476	-	-	42,94	-	265,370	-	20,75	-0,894	-	-	-	5,507
21.12.14	24	-	63,00	-	263,928	-	-	42,50	-	264,635	-	20,50	-0,707	-	-	-	5,430
22.12.14	24	-	63,47	-	262,991	-	-	42,25	-	263,680	-	21,22	-0,689	-	-	-	5,600
Среднее	24,00	-	65,92	-	262,752	-	-	43,45	-	263,449	-	22,46	-0,698	-	-	-	5,939
Итого	720,0				7882,549	0,000				7903,476	0,000		-20,927	0,00	0,00	0,00	178,16
Ориентировочно до конца месяца(+)					2345,402					2352,692			-7,290				49,39
Корректировка за прошлый месяц (-)					2080,412					2079,578			0,834				50,18
Итого за декабрь 2014 :					8147,539					8176,589			-29,051				177,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 12:00	47454,405	-	47544,098	-	-	-	990,023	
23.12.14 02:00	55238,912	-	55308,131	-	-	-	1168,488	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1"
Отдел учета и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУТЭ
29.12.2014