ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,18	8,70	169,795	-	-	44,86	6,80	168,453	-	28,32	1,342	0,00	0,00	0,00	4,878
24.11.14	24	-	69,98	8,70	172,031	-	-	43,48	6,80	169,940	-	26,51	2,091	0,00	0,00	0,00	4,660
25.11.14	24	-	68,45	8,70	173,256	-	-	42,77	6,80	171,791	-	25,67	1,465	0,00	0,00	0,00	4,520
26.11.14	24	-	69,52	8,70	168,050	-	-	42,80	6,80	166,659	-	26,73	1,391	0,00	0,00	0,00	4,560
27.11.14	24	-	70,48	8,70	168,014	-	-	43,15	6,80	166,642	-	27,33	1,373	0,00	0,00	0,00	4,660
28.11.14	24	-	72,58	8,70	168,230	-	-	43,75	6,80	166,908	-	28,83	1,322	0,00	0,00	0,00	4,917
29.11.14	24	-	73,13	8,70	167,913	-	-	43,82	6,80	166,598	-	29,32	1,315	0,00	0,00	0,00	4,990
30.11.14	24	-	72,46	8,70	169,242	-	-	43,32	6,80	167,571	-	29,14	1,671	0,00	0,00	0,00	5,015
01.12.14	24	-	68,56	8,70	167,970	-	-	42,18	6,80	166,498	-	26,38	1,472	0,00	0,00	0,00	4,502
02.12.14	24	-	70,84	8,70	168,054	-	-	42,83	6,80	166,715	-	28,01	1,339	0,00	0,00	0,00	4,773
03.12.14	24	-	70,37	8,70	167,879	-	-	42,74	6,80	166,551	-	27,64	1,328	0,00	0,00	0,00	4,706
04.12.14	24	-	66,14	8,70	168,543	-	-	41,66	6,80	167,098	-	24,48	1,445	0,00	0,00	0,00	4,194
05.12.14	24	-	65,19	8,70	168,005	-	-	41,20	6,80	166,563	-	23,99	1,442	0,00	0,00	0,00	4,098
06.12.14	24	-	64,82	8,70	167,619	-	-	40,84	6,80	166,193	-	23,98	1,425	0,00	0,00	0,00	4,086
07.12.14	24	-	64,26	8,70	168,066	-	-	40,75	6,80	166,627	-	23,51	1,439	0,00	0,00	0,00	4,018
08.12.14	24	-	66,35	8,70	168,912	-	-	41,77	6,80	167,501	-	24,58	1,411	0,00	0,00	0,00	4,218
09.12.14	24	-	65,38	8,70	168,829	-	-	41,39	6,80	167,390	-	23,99	1,439	0,00	0,00	0,00	4,118
10.12.14	24	-	64,88	8,70	171,961	-	-	41,40	6,80	170,480	-	23,48	1,481	0,00	0,00	0,00	4,107
11.12.14	24	-	66,26	8,70	172,841	-	-	41,61	6,80	171,360	-	24,65	1,481	0,00	0,00	0,00	4,330
12.12.14	24	-	66,22	8,70	173,572	-	-	41,76	6,80	172,073	-	24,47	1,499	0,00	0,00	0,00	4,318
13.12.14	24	-	66,05	8,70	174,516	-	-	41,80	6,80	173,016	-	24,25	1,501	0,00	0,00	0,00	4,303
14.12.14	24	-	66,17	8,70	170,545	-	-	41,85	6,80	169,066	-	24,33	1,479	0,00	0,00	0,00	4,219
15.12.14	24	-	65,81	8,70	169,700	-	-	41,47	6,80	168,245	-	24,34	1,455	0,00	0,00	0,00	4,198
16.12.14	24	-	64,65	8,70	170,162	-	-	41,03	6,80	168,695	-	23,63	1,467	0,00	0,00	0,00	4,088
17.12.14	24	-	65,27	8,70	171,371	-	-	41,48	6,80	169,368	-	23,79	2,004	0,00	0,00	0,00	4,168
18.12.14	24	-	65,77	8,70	174,327	-	-	41,86	6,80	172,850	-	23,91	1,477	0,00	0,00	0,00	4,238
19.12.14	24	-	66,07	8,70	175,119	-	-	41,97	6,80	173,609	-	24,10	1,510	0,00	0,00	0,00	4,291
20.12.14	24	-	66,14	8,70	175,641	-	-	42,18	6,80	174,114	-	23,96	1,527	0,00	0,00	0,00	4,281
21.12.14	24	-	65,25	8,70	173,007	-	-	41,57	6,80	171,483	-	23,68	1,524	0,00	0,00	0,00	4,168
22.12.14	24	-	67,59	8,70	170,454	-	-	42,18	6,80	168,967	-	25,41	1,487	-	-	-	4,401
Среднее	24,00	-	67,59	8,70	170,454	-	-	42,18	6,80	168,967	-	25,41	1,487	-	-	-	4,401
Итого	720,0				5113,625	0,000				5069,024	0,000		44,601	0,00	0,00	0,00	132,02

Ориентировочно до конца месяца(+)	1555,820	1541,682	14,138	38,10
Корректировка за прошлый месяц (-)	1352,482	1342,022	10,460	40,92
Итого за декабрь 2014 :	5316,962	5268,684	48,278	129,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.11.14 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
01.12.14 18:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОАО «ТГК-1»
анализа
потребления
УСЛОВНО
допуска УУ

29.12.2014