Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, $t_{р.С}$= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал
01.07.14	24,00	*	185,62	160,62	25,00	64,79	64,70	0,08	5,00	4,00	-0,06	26,46	0,00	0,00	26,97	0,00	26,97	-	64,18	0,00	1,70			1,64
02.07.14	24,00	*	94,52	84,32	10,20	51,00	50,77	0,23	5,00	4,00	7,04	14,12	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	-	48,19	0,00	0,68			7,72
03.07.14	24,00	*	2,04	3,17	-1,13	18,28	20,53	-2,25	5,00	4,00	8,73	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	-	17,01	0,00	0,03			8,76
04.07.14	24,00	*	1,73	5,82	-4,09	17,06	16,98	0,07	5,00	4,00	13,10	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	-	16,96	0,00	0,03			13,13
05.07.14	24,00	*	1,18	3,10	-1,92	17,00	16,98	0,01	5,00	4,00	12,55	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	-	17,01	0,00	0,03			12,58
06.07.14	24,00	*	1,34	3,50	-2,16	16,88	16,87	0,01	5,00	4,00	11,46	1,68	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	-	16,87	0,00	0,03			11,49
07.07.14	24,00	*	1,22	4,03	-2,81	17,32	17,24	0,08	5,00	4,00	12,01	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	-	17,50	0,00	0,02			12,03
08.07.14	24,00	*	1,30	3,50	-2,21	17,88	17,88	0,01	5,00	4,00	10,37	1,47	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	-	18,04	0,00	0,03			10,39
09.07.14	24,00	*	1,64	3,65	-2,02	18,49	18,37	0,12	5,00	4,00	9,82	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	-	18,62	0,00	0,03			9,85
10.07.14	24,00	*	1,46	3,64	-2,18	18,35	18,32	0,03	5,00	4,00	9,82	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	-	18,53	0,00	0,03			9,85
11.07.14	24,00	*	1,72	4,30	-2,58	18,03	17,80	0,23	5,00	4,00	11,45	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	-	18,11	0,00	0,04			11,49
12.07.14	24,00	*	1,58	3,92	-2,34	17,85	17,62	0,22	5,00	4,00	10,91	1,74	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	-	17,95	0,00	0,03			10,94
13.07.14	24,00	*	1,56	3,46	-1,90	18,27	18,22	0,04	5,00	4,00	9,82	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	-	18,30	0,00	0,03			9,85
14.07.14	24,00	*	1,58	3,30	-1,72	19,01	18,72	0,29	5,00	4,00	10,37	1,69	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	-	19,14	0,00	0,03			10,40
15.07.14	24,00	*	1,95	3,64	-1,68	18,90	18,91	-0,01	5,00	4,00	10,36	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	-	19,06	0,00	0,04			10,40
16.07.14	24,00	*	51,46	41,91	9,55	53,22	53,63	-0,41	5,00	4,00	5,56	20,96	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	49,81	0,00	1,04			6,60
17.07.14	24,00	*	53,41	41,42	11,99	59,93	59,01	0,92	5,00	4,00	6,47	16,38	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	54,70	0,00	0,90			7,36
18.07.14	24,00	*	172,89	153,72	19,17	65,38	65,23	0,15	5,00	4,00	0,01	19,52	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	-	65,17	0,00	1,27			1,28
19.07.14	24,00	*	164,50	146,48	18,02	65,92	65,77	0,15	5,00	4,00	-0,01	18,62	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	65,58	0,00	1,22			1,21
20.07.14	24,00	*	158,36	137,97	20,38	66,00	65,80	0,20	5,00	4,00	-0,02	21,21	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	65,97	0,00	1,40			1,38
21.07.14	24,00		110,47	89,99	20,48	65,96	66,06	-0,10	5,00	4,00	-0,03	21,30	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	64,59	0,00	1,38			1,34
22.07.14	24,00	*	21,59	0,00	21,59	60,81	24,15	36,66	5,00	4,00	0,02	21,42	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	60,51	0,00	1,30			1,31
23.07.14	24,00	*	72,81	53,59	19,22	67,57	68,17	-0,60	5,00	4,00	-0,02	19,76	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	65,00	0,00	1,28			1,27
Среднее	24,00	-	48,08	41,70	6,39	37,13	35,55	1,57	5,00	4,00	6,94	9,64	-	-	9,79	-	9,79	-	36,38	-	0,55	-	-	7,49
Итого	552,00		1105,94	959,06	146,88						159,71	221,73	0,00	0,00	225,28	0,00	225,28	0,00			12,56	0,00	0,00	172,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.07.14 10:00	50386,12	40293,21	11725,71	0,00	11997,89	0,00	1692,83	-
	24.07.14 12:00	51288,10	41076,66	11917,47	0,00	12192,73	0,00	1863,44	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -3,25 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,30** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.