

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКСС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЛЮ+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ГВС Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Телефон: Тхв, гр.С= 14,68

Установленные приборы: Часовые и суточн., архивы в файлах: СТП943-14806-С(С)0714.1х

Режим (схема): 0/7
 Приборы УУТЗ поверены до
 Термомреобр.: КТТТР-05
 Термомреобр.: КТТТР-05
 Термомреобр.: ТПТ-15-2
 Термомреобр.:
 Термомреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Тхв, гр.С= 14,68

ВыселиТЕЛЬ: СТП-943 № 14806
 Подающ.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 ТР-А. ГВС(M3):
 расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin=
 расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin=
 расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin=
 расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin=
 тр.подпитки(V5):
 расходомер: Gmax=
 расходомер: Gmax=
 расходомер: Gmax=
 расходомер: Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-n2)+M2*(n2-n3) лето: Q=M1*(n1-n2)+M2*(n2-n3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Тк	Тк	Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплоты по тр.			
			M1, Т	M2, Т	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.контр. Гкал	Qгвс.общ. Гкал				
01.07.14	24,00	66,40	59,16	7,24	65,86	65,85	0,01	5,00	4,00	-0,01	7,43	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	0,49	0,00	0,48
02.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	19,96	18,89	1,07	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	19,09	18,40	0,69	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,04	0,61	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,18	0,43	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	18,82	18,27	0,55	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	19,30	18,70	0,60	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	19,77	19,08	0,69	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	20,04	19,48	0,56	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	18,60	17,82	0,77	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	18,44	17,84	0,60	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	18,82	18,29	0,53	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	19,39	18,84	0,55	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	20,16	19,79	0,37	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	51,51	50,98	0,53	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.14	24,00	30,48	32,19	-1,72	58,07	57,57	0,50	5,00	4,00	0,02	27,19	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	0,00	1,04	0,00	5,18
17.07.14	24,00	49,22	21,78	27,43	56,47	57,29	-0,82	5,00	4,00	-0,03	19,33	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00	1,05	0,00	1,60
18.07.14	24,00	44,64	26,23	18,41	63,76	63,79	-0,03	5,00	4,00	-0,05	19,84	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	1,36	0,00	1,02
19.07.14	24,00	187,94	167,42	20,53	63,90	63,98	-0,08	5,00	4,00	-0,06	21,30	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	1,27	0,00	1,30
20.07.14	24,00	179,38	160,18	19,19	63,76	63,79	-0,03	5,00	4,00	-0,05	19,84	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	1,27	0,00	1,22
21.07.14	24,00	177,36	158,28	19,08	64,10	64,15	-0,05	5,00	4,00	-0,04	19,57	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00	1,26	0,00	1,22
22.07.14	24,00	163,12	142,32	20,80	62,60	62,56	0,05	5,00	4,00	-0,03	21,18	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	1,34	0,00	1,31
23.07.14	24,00	168,98	151,88	17,10	65,88	65,92	-0,04	5,00	4,00	-0,04	17,56	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	0,00	1,16	0,00	1,12
Среднее	24,00	46,41	39,98	6,44	35,73	35,36	0,37	5,00	4,00	-0,01	7,55	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	0,46	0,00	0,63
Итого	552,00	1067,52	919,44	148,07						-0,24	173,69	0,00	0,00	176,72	0,00	176,72	0,00	10,56	0,00	14,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(M3)	V4(M3)	Qобщит+гвс (Гкал)	Треб. ч
	02.07.14 10:00	24.07.14 12:00								
	5394481	4402033	0,00	93231	93231	0,00	9752,26	0,00	1639,70	-
	5504011	4496576	0,00	93373	93373	0,00	9752,26	0,00	1654,27	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотосителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

14,68 °C = -2,55 Гкал;
 -11,91 Гкал;
 176,72 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ СЧЕТОВ

Финанс "Энергосбыт"
 Управление энергосбыта
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 09.07.14