Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 7 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,17

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	0,00	20,82	-20,82	22,73	53,05	-30,32	7,00	5,00	-2,08	18,81	-	-	19,03	-	-	-	53,00	-	1,00			-1,08
02.07.14	24,00	-	0,00	24,95	-24,95	22,80	54,24	-31,44	7,00	5,00	-2,57	22,86	-	-	23,20	-	-	-	54,25	-	1,24			-1,33
03.07.14	24,00	-	0,00	14,05	-14,05	22,90	54,06	-31,16	7,00	5,00	-1,43	12,78	-	-	12,93	-	-	-	53,91	-	0,69			-0,74
04.07.14	24,00	-	0,00	17,72	-17,72	21,87	53,20	-31,33	7,00	5,00	-1,86	17,65	-	-	17,89	-	-	-	53,03	-	0,94			-0,92
05.07.14	24,00	-	0,00	24,53	-24,53	21,77	53,32	-31,55	7,00	5,00	-2,59	24,49	-	-	24,84	-	-	-	53,24	-	1,30			-1,29
06.07.14	24,00	-	0,00	20,84	-20,84	21,71	52,81	-31,10	7,00	5,00	-2,18	20,79	-	-	21,07	-	-	-	52,70	-	1,10			-1,08
07.07.14	24,00	-	0,00	13,90	-13,90	22,05	53,14	-31,09	7,00	5,00	-1,45	13,88	-	-	14,04	-	-	-	52,92	-	0,74			-0,72
08.07.14	24,00	-	0,00	18,37	-18,37	22,61	53,76	-31,15	7,00	5,00	-1,95	18,35	-	-	18,61	-	-	-	53,62	-	0,99			-0,96
09.07.14	24,00	-	0,00	19,81	-19,81	22,94	53,58	-30,64	7,00	5,00	-2,09	19,79	-	-	20,07	-	-	-	53,46	-	1,06			-1,03
10.07.14	24,00	-	0,00	19,76	-19,76	22,47	53,55	-31,08	7,00	5,00	-2,09	19,70	-	-	19,94	-	-	-	53,44	-	1,05			-1,03
11.07.14	24,00	-	0,00	16,52	-16,52	21,69	53,21	-31,52	7,00	5,00	-1,73	16,47	-	-	16,70	-	-	-	53,03	-	0,87			-0,86
12.07.14	24,00	-	0,00	12,66	-12,66	21,88	52,03	-30,15	7,00	5,00	-1,29	12,62	-	-	12,80	-	-	-	51,77	-	0,65			-0,64
13.07.14	24,00	-	0,00	19,87	-19,87	22,51	53,38	-30,87	7,00	5,00	-2,09	19,82	-	-	20,07	-	-	-	53,27	-	1,06			-1,04
14.07.14	24,00	-	0,00	6,60	-6,60	23,03	52,74	-29,71	7,00	5,00	-0,68	6,57	-	-	6,65	-	-	-	52,57	-	0,35			-0,34
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,95	21,81	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,94	-	0,00			0,00
16.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,75	21,44	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,79	-	0,00			0,00
17.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,68	21,33	0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,71	-	0,00			0,00
18.07.14	24,00	-	0,00	0,12	-0,12	21,31	20,46	0,85	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	-	-	20,88	-	0,00			0,00
19.07.14	24,00	-	1,27	10,02	-8,75	19,95	49,86	-29,91	7,00	5,00	-0,97	11,01	-	-	11,12	-	-	-	46,16	-	0,51			-0,46
20.07.14	24,00	-	4,63	14,73	-10,10	33,95	48,03	-14,08	7,00	5,00	-1,39	19,49	-	-	19,69	-	-	-	44,15	-	0,86			-0,53
21.07.14	24,00	-	1,39	13,43	-12,04	25,56	49,85	-24,29	7,00	5,00	-1,30	14,51	-	-	14,66	-	-	-	47,55	-	0,69			-0,61
22.07.14	24,00	-	1,38	8,96	-7,58	23,17	50,36	-27,19	7,00	5,00	-0,87	10,19	-	-	10,27	-	-	-	46,33	-	0,47			-0,40
23.07.14	24,00	-	2,28	15,57	-13,29	26,61	51,39	-24,78	7,00	5,00	-1,57	17,73	-	-	17,90	-	-	-	47,93	-	0,85			-0,72
Среднее	24,00	-	0,48	13,62	-13,14	23,00	46,98	-23,99	7,00	5,00	-1,40	13,81	-	-	13,98	-	-	-	46,20	-	0,71	-	-	-0,68
Итого	552,00		10,95	313,23	-302,28						-32,16	317,63	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00			16,41	0,00	0,00	-15,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °С = -4,18 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,23** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **321,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ВЦКП "ЖКХ"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 14 г