

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКЭС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / С/О-НГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 70  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ГВС Код УУТЗ:  
 Расширять совместно с УУТЗ: график: 150/70

Телефон:  
 Тхв, гр.С= 14,68

Дата	Тп	Учет теплоснабжения (ТБ-1)												Учет ГВС (ТБ-2)				Контрольные данные		Общие теплотр-е							
		НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	C	dt,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Уплотл	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qгвс	Q общ.		
01.07.14	24.00	-	43,65	35,92	7,73	68,62	68,44	0,18	7,00	5,00	0,02	7,50	-	-	7,67	-	-	-	-	68,48	-	0,51	-	-	-	0,54	0,94
02.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	30,32	24,04	6,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	25,66	-	-	-	-	17,80	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
03.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,24	20,82	-2,58	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,80	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
04.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,26	19,26	-2,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,26	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
05.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,18	18,70	-1,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,42	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
06.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,04	18,16	-1,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,37	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
07.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,39	18,29	-0,90	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,87	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
08.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,01	18,61	-0,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	18,67	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
09.07.14	23.00	-	0,00	0,00	0,00	18,49	18,73	-0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	19,14	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
10.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,69	17,98	-0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	18,19	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
11.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,69	17,08	-0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,38	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
12.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,85	17,25	-0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	17,43	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
13.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,91	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	18,46	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
14.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,78	18,54	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	19,64	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
15.07.14	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,16	18,89	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	19,82	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
16.07.14	24.00	-	30,18	33,65	-3,47	65,55	64,29	1,26	7,00	5,00	-0,91	11,72	-	-	11,92	-	-	-	-	62,44	-	0,73	-	-	-0,18	-0,29	
17.07.14	24.00	-	7,80	11,87	-4,07	53,34	60,03	-6,69	7,00	5,00	-0,86	10,34	-	-	10,47	-	-	-	-	55,45	-	0,57	-	-	-0,96	-0,29	
18.07.14	24.00	-	12,58	29,40	-16,82	55,61	57,32	-1,71	7,00	5,00	-2,04	19,20	-	-	19,51	-	-	-	-	55,93	-	1,07	-	-	-0,85	-0,85	
19.07.14	24.00	-	8,96	22,90	-13,94	58,43	60,94	-2,51	7,00	5,00	-1,89	17,38	-	-	17,69	-	-	-	-	59,79	-	1,04	-	-	-0,88	-0,88	
20.07.14	24.00	-	8,70	22,91	-14,21	58,14	61,31	-3,17	7,00	5,00	-2,04	19,40	-	-	19,70	-	-	-	-	59,70	-	1,16	-	-	-0,02	-0,02	
21.07.14	24.00	-	32,26	33,24	-0,98	66,38	65,31	1,07	7,00	5,00	-1,12	17,75	-	-	18,03	-	-	-	-	62,32	-	1,10	-	-	1,16	1,16	
22.07.14	24.00	-	90,89	73,79	17,10	66,55	66,23	0,32	7,00	5,00	0,01	17,23	-	-	17,60	-	-	-	-	67,13	-	1,16	-	-	1,17	1,17	
23.07.14	24.00	-	94,27	77,87	16,40	69,60	69,39	0,21	7,00	5,00	-0,01	16,77	-	-	17,17	-	-	-	-	69,69	-	1,17	-	-	1,17	1,16	
Среднее	23,96	-	14,32	14,85	-0,53	35,78	36,41	-0,63	7,00	5,00	-0,38	5,97	-	-	6,08	-	-	-	-	35,78	-	0,37	-	-	-0,05	-0,05	
Итого	551,00	-	329,29	341,55	-12,26	1226,26	1226,26	-0,00	7,00	5,00	-8,82	137,29	0,00	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	-	8,52	0,00	0,00	-0,30	-0,30	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщот+гвс (Гкал)	Трасс, ч
		14.07.14 18:00	3751,46	2974,73	786,37	-	803,68	-	54,13	-
	24.07.14 13:00	4087,79	3323,72	923,70	-	943,50	-	53,82	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

14,68 °C =  
 -2,02 Гкал;  
 6,51 Гкал;  
 139,76 куб.м.

Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 Для отчетов

ГРУП "ТАЭК СПб"  
 "Энергосбыт"  
 Управляющая энергосбыта  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 20.07 2014 г.