

Абонент: ООО "ЖКСС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Телефон: _____
 Узел учета: ГВС
 Код УУТЭ: _____
 Рассмотреть совместно с УУТЭ: график: 150/70

Выключатель: ВК1-7 № 205749
 Подающ.-тр.(M1): расходомер: Gmin=
 Обратн.-тр.(M2): расходомер: Gmin=
 ТР-А. ГВС(M3): расходомер: Gmin=
 ТР-Цирк. ГВС(M4): расходомер: Gmin=
 ТР-подпитки(V5): расходомер: Gmin=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-pxв)+M2*(P2-pxв)
 лето: Q=M1*(P1-pxв)+M2*(P2-pxв)
 Qотв.= Qотв.спр.= Qотв.пот.= Qотв.=

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.: _____
 Преобр.давления: _____
 Термопреобр.: _____
 Преобр.давления: _____
 Термопреобр.: _____
 Преобр.давления: _____
 Термопреобр.: _____
 Преобр.давления: _____

Часовые и сумочн. архивы в файлах: ВК17-205749-(С)-0714.txt
 Режим (смена): 3001
 Gmin=
 Gmin=
 Gmin=
 Gmin=
 Gmin=
 Qотв.= Qотв.спр.= Qотв.пот.= Qотв.=

Договорные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час: _____
 Договорные расходы (сп.сут.), т/сут.: _____
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014
 Gотв.=0 Gотв.пот.=0 Gотв.=0

Тех. гр.С= 14,68

Дата	Тп	Учет ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотр-е					
		НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, ПК/СМ2	P2, ПК/СМ2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С		T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс.контр., Гкал	Qобщ., Гкал	
01.07.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	53,90	3,58	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	20,71	0,57	7,00	5,00	0,00	0,54	-0,01	0,54	-	0,54	-	0,01	18,54	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	17,93	0,21	7,00	5,00	-0,01	0,48	-0,01	0,48	-	0,48	-	0,01	17,88	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,14	0,15	7,00	5,00	-0,01	0,66	-0,01	0,66	-	0,66	-	0,01	17,28	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	17,03	0,18	7,00	5,00	-0,01	0,78	-0,01	0,78	-	0,78	-	0,01	17,07	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	16,99	0,22	7,00	5,00	-0,01	0,60	-0,01	0,60	-	0,60	-	0,01	17,25	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.14	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,28	0,32	7,00	5,00	0,00	0,24	-	0,24	-	0,24	-	0,00	17,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	17,67	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	17,92	0,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	17,91	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	16,68	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	16,74	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	17,15	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	17,72	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,18	0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	41,80	1,48	58,48	55,75	2,73	7,00	5,00	-0,40	10,57	-	10,75	-	57,81	-	0,61	0,00	0,00	0,00	0,21
17.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	35,31	7,88	63,24	59,68	3,56	7,00	5,00	0,19	7,52	-	7,65	-	58,29	-	0,44	0,00	0,00	0,00	0,63
18.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	12,15	0,37	7,00	5,00	0,00	0,61	-	0,61	-	0,61	-	0,00	65,99	-	0,62	0,00	0,00	0,00	1,23
19.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13	116,16	8,97	67,10	63,27	3,83	7,00	5,00	0,57	7,27	-	7,42	-	66,47	-	0,49	0,00	0,00	0,00	1,05
20.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,38	110,19	9,19	67,24	63,20	4,04	7,00	5,00	0,53	8,01	-	8,20	-	67,14	-	0,54	0,00	0,00	0,00	1,07
21.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	111,72	9,68	67,48	63,41	4,07	7,00	5,00	0,55	8,44	-	8,63	-	67,15	-	0,57	0,00	0,00	0,00	1,11
22.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	25,63	2,33	33,28	31,85	1,43	7,00	5,00	0,09	2,59	-	2,64	-	32,78	-	0,16	0,00	0,00	0,00	0,25
23.07.14	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	25,63	2,33	33,28	31,85	1,43	7,00	5,00	0,09	2,59	-	2,64	-	32,78	-	0,16	0,00	0,00	0,00	0,25
Среднее	22,48	-	-	-	-	27,97	25,63	2,33	33,28	31,85	1,43	7,00	5,00	0,09	2,59	-	2,64	-	32,78	-	0,16	0,00	0,00	0,00	0,25
Итого	517,00	-	-	-	-	643,25	589,59	53,64	-	-	-	2,16	-	2,16	-	59,64	-	60,77	-	0,00	-	3,63	0,00	0,00	5,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Таб. 4			
	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	V4(кв3)
Дата, время	31675,06	27644,85	3404,18	-
23.07.14 00:00	32373,57	28284,95	3463,41	898,70
разница	6697,91	6640,10	259,23	898,70

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с прибором учета: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

14,68 °C = -0,88 Гкал;
 4,92 Гкал;
 60,77 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печатать энергосбыта
 ГУП "ТЭК СПб"
 ФГУП "Энергокабинет"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИИЯТ

« 30 » 07 14