Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0714.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	*	160,79	137,20	23,59	65,05	64,83	0,22	5,00	4,00	0,06	23,66	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	63,94	0,00	1,51			1,57
02.07.14	24,00	*	79,32	70,38	8,94	50,87	50,81	0,06	5,00	4,00	4,49	10,27	0,00	0,00	10,38	0,00	10,38	-	46,51	0,00	0,48			4,97
03.07.14	24,00	*	2,17	1,54	0,63	19,87	18,31	1,56	5,00	4,00	3,91	2,15	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16	-	20,16	0,00	0,04			3,96
04.07.14	24,00	*	1,32	1,03	0,30	17,68	17,34	0,34	5,00	4,00	5,61	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	-	17,90	0,00	0,03			5,64
05.07.14	24,00	*	1,36	0,77	0,60	16,85	16,93	-0,08	5,00	4,00	3,37	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	-	16,76	0,00	0,02			3,39
06.07.14	24,00	*	1,11	1,15	-0,04	17,65	17,55	0,10	5,00	4,00	7,87	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	-	17,46	0,00	0,02			7,89
07.07.14	24,00	*	1,29	1,61	-0,32	19,30	19,03	0,27	5,00	4,00	8,98	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	-	19,20	0,00	0,03			9,01
08.07.14	24,00	*	1,02	1,29	-0,27	18,71	18,84	-0,13	5,00	4,00	8,99	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	-	18,67	0,00	0,02			9,01
09.07.14	24,00	*	1,32	1,38	-0,06	18,81	18,87	-0,06	5,00	4,00	7,86	1,52	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	-	18,73	0,00	0,03			7,89
10.07.14	24,00	*	1,39	1,77	-0,38	18,55	17,79	0,75	5,00	4,00	8,43	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	-	17,92	0,00	0,02			8,45
11.07.14	24,00	*	1,30	1,82	-0,52	17,52	17,02	0,50	5,00	4,00	9,55	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	-	17,27	0,00	0,02			9,57
12.07.14	24,00	*	1,17	1,51	-0,34	18,07	17,79	0,28	5,00	4,00	8,43	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	-	17,75	0,00	0,02			8,45
13.07.14	24,00	*	1,34	1,41	-0,07	18,95	19,08	-0,13	5,00	4,00	7,29	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	-	18,81	0,00	0,03			7,32
14.07.14	24,00	*	1,04	1,52	-0,48	19,65	19,66	-0,01	5,00	4,00	9,55	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	-	19,59	0,00	0,03			9,57
15.07.14	24,00	*	2,18	1,72	0,46	19,42	19,34	0,08	5,00	4,00	4,48	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	-	19,38	0,00	0,04			4,52
16.07.14	24,00	*	48,45	45,31	3,14	55,62	56,33	-0,70	5,00	4,00	3,53	17,47	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	52,77	0,00	0,92			4,45
17.07.14	24,00	*	46,25	36,62	9,63	60,73	60,23	0,50	5,00	4,00	7,32	11,80	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	-	53,26	0,00	0,63			7,95
18.07.14	24,00	*	156,43	140,57	15,85	65,83	65,50	0,33	5,00	4,00	0,04	16,14	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	65,28	0,00	1,05			1,09
19.07.14	24,00	*	151,61	134,31	17,30	66,40	66,02	0,37	5,00	4,00	0,03	17,76	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	65,79	0,00	1,17			1,20
20.07.14	24,00	*	144,35	126,80	17,55	66,50	66,07	0,42	5,00	4,00	0,03	18,01	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	66,23	0,00	1,19			1,22
21.07.14	24,00	*	146,28	129,22	17,06	66,68	66,23	0,45	5,00	4,00	0,04	17,53	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	66,20	0,00	1,16			1,20
22.07.14	24,00	*	136,36	119,86	16,50	64,81	64,42	0,39	5,00	4,00	0,03	16,99	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	64,29	0,00	1,09			1,12
23.07.14	24,00	*	136,58	121,02	15,56	68,08	67,68	0,40	5,00	4,00	0,02	16,12	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	67,52	0,00	1,09			1,11
Среднее	24,00	-	53,24	46,95	6,29	37,89	37,64	0,26	5,00	4,00	4,78	8,02	-	-	8,16	-	8,16	-	37,02	-	0,46	-	-	5,24
Итого	552,00		1224,43	1079,80	144,64						109,90	184,54	0,00	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00			10,64	0,00	0,00	120,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.07.14 11:00	43556,00	35553,17	7902,11	0,00	8082,68	0,00	1476,25	
	24.07.14 13:00	44617,95	36493,96	8063,13	0,00	8246,39	0,00	1595,41	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -2,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 7,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 187,60 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ 29.07.14 г.