Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 99 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	133,64	120,37	13,27	65,01	64,97	0,04	7,00	5,00	0,05	12,79	-	-	13,04	-	-	-	64,15	-	0,82			0,87
02.07.14	24,00	-	61,56	55,90	5,66	50,41	50,49	-0,08	7,00	5,00	0,00	6,22	-	-	6,27	-	-	-	46,32	-	0,29			0,28
03.07.14	24,00	-	1,33	1,14	0,19	21,25	20,69	0,56	7,00	5,00	-0,02	1,27	-	-	1,27	-	-	-	18,65	-	0,02			0,00
04.07.14	24,00	-	1,46	1,08	0,38	18,18	18,61	-0,43	7,00	5,00	-0,02	1,40	-	-	1,40	-	-	-	17,98	-	0,02			0,01
05.07.14	24,00	-	1,20	0,60	0,60	17,67	17,99	-0,32	7,00	5,00	-0,01	1,38	-	-	1,38	-	-	-	17,60	-	0,02			0,01
06.07.14	24,00	-	1,23	0,96	0,27	17,65	17,88	-0,23	7,00	5,00	-0,01	1,12	-	-	1,12	-	-	-	17,58	-	0,02			0,01
07.07.14	23,00	-	1,23	0,84	0,39	17,61	17,87	-0,26	7,00	5,00	-0,02	1,36	-	-	1,36	-	-	-	17,79	-	0,02			0,01
08.07.14	24,00	-	1,43	0,90	0,53	17,66	18,01	-0,35	7,00	5,00	-0,02	1,49	-	-	1,49	-	-	-	17,94	-	0,02			0,01
09.07.14	24,00	-	1,33	0,84	0,49	17,67	18,07	-0,40	7,00	5,00	-0,02	1,45	-	-	1,45	-	-	-	18,00	-	0,02			0,01
10.07.14	24,00	-	1,44	0,72	0,72	17,69	17,90	-0,21	7,00	5,00	-0,01	1,49	-	-	1,49	-	-	-	17,85	-	0,02			0,01
11.07.14	24,00	-	1,26	0,60	0,66	17,41	17,68	-0,27	7,00	5,00	-0,01	1,34	-	-	1,34	-	-	-	17,67	-	0,02			0,01
12.07.14	24,00	-	1,27	0,66	0,61	17,36	17,60	-0,24	7,00	5,00	-0,01	1,29	-	-	1,29	-	-	-	17,58	-	0,02			0,01
13.07.14	24,00	-	1,40	0,72	0,68	17,56	17,91	-0,35	7,00	5,00	-0,02	1,54	-	-	1,54	-	-	-	17,83	-	0,03			0,01
14.07.14	24,00	-	1,47	0,66	0,81	17,97	18,42	-0,45	7,00	5,00	-0,01	1,47	-	-	1,47	-	-	-	18,39	-	0,03			0,01
15.07.14	24,00	-	2,03	1,20	0,83	18,45	18,64	-0,19	7,00	5,00	-0,02	2,07	-	-	2,07	-	-	-	18,64	-	0,04			0,01
16.07.14	24,00	-	41,16	34,14	7,02	56,79	57,62	-0,83	7,00	5,00	-0,37	14,12	-	-	14,32	-	-	-	53,05	-	0,75			0,38
17.07.14	24,00	-	40,55	33,56	6,99	62,95	62,65	0,30	7,00	5,00	0,00	8,49	-	-	8,63	-	-	-	55,75	-	0,47			0,47
18.07.14	24,00	-	136,44	122,81	13,63	66,02	65,91	0,11	7,00	5,00	0,08	12,72	-	-	12,95	-	-	-	65,99	-	0,84			0,92
19.07.14	24,00	-	128,80	115,63	13,17	66,64	66,53	0,11	7,00	5,00	0,07	12,33	-	-	12,56	-	-	-	66,42	-	0,82			0,89
20.07.14	24,00	-	121,97	109,56	12,41	66,77	66,60	0,17	7,00	5,00	0,03	12,24	-	-	12,49	-	-	-	66,98	-	0,82			0,85
21.07.14	24,00	-	124,72	113,28	11,44	66,93	66,79	0,14	7,00	5,00	0,02	11,43	-	-	11,67	-	-	-	66,97	-	0,77			0,79
22.07.14	24,00	-	118,17	106,51	11,66	65,00	64,83	0,17	7,00	5,00	0,03	11,44	-	-	11,66	-	-	-	65,34	-	0,75			0,78
23.07.14	24,00	-	114,35	103,95	10,40	68,34	68,16	0,18	7,00	5,00	-0,06	11,57	-	-	11,78	-	-	-	68,50	-	0,79			0,74
Среднее	23,96	-	45,19	40,29	4,90	37,78	37,91	-0,12	7,00	5,00	-0,02	5,74	-	-	5,83	-	-	-	37,09	-	0,32	-	-	0,31
Итого	551,00		1039,44	926,63	112,81						-0,35	132,02	0,00	0,00	134,04	0,00	0,00	0,00			7,42	0,00	0,00	7,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	09.07.14 12:00	1070,21	943,53	129,34	-	131,71	-	8,47	-
	24.07.14 13:00	1962,83	1740,17	242,16	-	246,38	-	14,68	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -1,94 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,48** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 14 г.