Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6100-ч(с)-0714.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6100 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	*	81,71	67,13	14,58	65,48	65,59	-0,11	5,50	3,60	-0,11	16,10	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43	-	65,61	0,00	1,06			0,95
02.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	21,42	21,01	0,41	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,08	0,00	0,00			0,00
03.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	20,13	20,10	0,03	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,14	0,00	0,00			0,00
04.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	19,39	19,41	-0,01	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,44	0,00	0,00			0,00
05.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	19,44	19,42	0,01	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,46	0,00	0,00			0,00
06.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	19,47	19,35	0,12	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,52	0,00	0,00			0,00
07.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	19,79	19,57	0,22	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,86	0,00	0,00			0,00
08.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	20,23	19,88	0,35	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,32	0,00	0,00			0,00
09.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	20,45	20,09	0,37	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,52	0,00	0,00			0,00
10.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	18,42	18,33	0,09	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,61	0,00	0,00			0,00
11.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	18,45	18,44	0,01	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,48	0,00	0,00			0,00
12.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	18,80	18,66	0,14	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,85	0,00	0,00			0,00
13.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	19,76	19,43	0,33	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,83	0,00	0,00			0,00
14.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	20,46	20,06	0,40	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,55	0,00	0,00			0,00
15.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	20,66	20,21	0,45	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,73	0,00	0,00			0,00
16.07.14	24,00	*	4,23	10,48	-6,25	21,04	37,32	-16,29	5,50	3,60	-0,82	15,84	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	-	32,51	0,00	0,51			-0,30
17.07.14	24,00	*	0,00	8,97	-8,97	27,69	31,65	-3,96	5,50	3,60	-0,59	9,82	0,00	0,00	9,87	0,00	9,87	-	31,33	0,00	0,31			-0,28
18.07.14	24,00	*	0,00	29,36	-29,36	43,15	47,37	-4,22	5,50	3,60	-2,80	30,35	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	-	46,44	0,00	1,41			-1,39
19.07.14	24,00	*	0,00	20,21	-20,21	45,43	52,68	-7,26	5,50	3,60	-2,21	22,15	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	51,72	0,00	1,15			-1,07
20.07.14	24,00	*	0,00	18,93	-18,93	150,00	55,38	94,62	5,50	3,60	-2,18	20,75	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	54,25	0,00	1,13			-1,05
21.07.14	24,00	*	41,46	45,76	-4,30	150,00	66,70	83,30	5,50	3,60	1,94	21,44	0,00	0,00	21,79	0,00	21,79	-	59,07	0,00	1,27			3,20
22.07.14	24,00	*	85,75	75,73	10,02	150,00	70,00	80,00	5,50	3,60	6,58	16,11	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	65,00	0,00	1,05			7,63
23.07.14	24,00	*	88,50	77,94	10,56	150,00	70,00	80,00	5,50	3,60	6,80	16,82	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	-	65,00	0,00	1,09			7,89
Среднее	24,00	-	13,11	15,41	-2,30	46,94	33,51	13,43	5,50	3,60	0,29	7,36	-	-	7,47	-	7,47	-	32,54	-	0,39	-	-	0,68
Итого	552,00		301,64	354,50	-52,85						6,61	169,38	0,00	0,00	171,73	0,00	171,73	0,00			8,97	0,00	0,00	15,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.07.14 07:00	75896,15	50880,92	28315,03	0,00	28916,34	0,00	3554,77	
	23.07.14 07:00	75896,15	50880,92	28315,03	0,00	28916,34	0,00	3554,77	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -2,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.