Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	5,91	0,00	5,91	66,14	21,18	44,96	7,00	5,00	0,01	5,80	-	-	5,90	-	-	-	65,67	-	0,38			0,39
02.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,70	19,82	1,88	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,71	-	0,00			0,00
03.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,61	18,82	0,79	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,09	-	0,00			0,00
04.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,57	18,20	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,34	-	0,00			0,00
05.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,39	18,10	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,24	-	0,00			0,00
06.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	17,98	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,19	-	0,00			0,00
07.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,54	18,30	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,58	-	0,00			0,00
08.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,12	18,77	0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,23	-	0,00			0,00
09.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,50	19,06	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,67	-	0,00			0,00
10.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,70	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,15	-	0,00			0,00
11.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,58	17,44	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,67	-	0,00			0,00
12.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,68	17,53	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,76	-	0,00			0,00
13.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,59	18,22	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,75	-	0,00			0,00
14.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,69	19,06	0,63	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,91	-	0,00			0,00
15.07.14	24,00	-	4,46	43,71	-39,25	20,19	19,68	0,51	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,04	-	-	-	20,23	-	0,00			-0,77
16.07.14	24,00	-	0,00	3,46	-3,46	26,40	54,81	-28,41	7,00	5,00	0,00	3,41	-	-	3,44	-	-	-	53,51	-	0,18			-0,18
17.07.14	24,00	-	0,00	1,02	-1,02	23,70	26,31	-2,61	7,00	5,00	0,00	0,55	-	-	0,55	-	-	-	25,20	-	0,01			-0,01
18.07.14	24,00	-	0,00	10,56	-10,56	32,30	51,57	-19,27	7,00	5,00	0,00	10,50	-	-	10,63	-	-	-	50,70	-	0,53			-0,52
19.07.14	24,00	-	0,00	9,00	-9,00	37,64	60,25	-22,61	7,00	5,00	0,00	8,89	-	-	9,04	-	-	-	58,99	-	0,52			-0,52
20.07.14	24,00	-	0,00	8,62	-8,62	39,38	63,36	-23,98	7,00	5,00	0,00	8,38	-	-	8,55	-	-	-	62,05	-	0,52			-0,52
21.07.14	24,00	-	41,33	38,60	2,73	68,22	67,55	0,67	7,00	5,00	-0,41	9,65	-	-	9,85	-	-	-	65,83	-	0,64			0,22
22.07.14	24,00	-	66,32	57,75	8,57	66,29	66,03	0,26	7,00	5,00	0,01	8,68	-	-	8,84	-	-	-	66,31	-	0,58			0,59
23.07.14	24,00	-	69,35	61,07	8,28	69,55	69,30	0,25	7,00	5,00	0,00	8,58	-	-	8,77	-	-	-	69,43	-	0,59			0,59
Среднее	24,00	-	8,15	10,16	-2,02	30,26	32,18	-1,92	7,00	5,00	-0,02	2,80	-	-	2,85	-	-	-	34,10	-	0,17	-	-	-0,03
Итого	552,00		187,37	233,79	-46,42						-0,39	64,48	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00			3,96	0,00	0,00	-0,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -0,95 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,01** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,61** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 14 г. печать энергосбыта