Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.14	24,00	-	41,41	35,21	6,20	65,66	65,33	0,33	7,00	5,00	0,01	6,25	-	-	6,37	-	-	-	65,67	-	0,41			0,42
02.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,73	22,42	-2,69	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,49	-	0,00			0,00
03.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,16	19,05	-0,89	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,71	-	0,00			0,00
04.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,34	17,76	-0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,93	-	0,00			0,00
05.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,52	17,72	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,93	-	0,00			0,00
06.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,57	17,57	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,95	-	0,00			0,00
07.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,02	17,95	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,43	-	0,00			0,00
08.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,61	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,17	-	0,00			0,00
09.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	18,89	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,53	-	0,00			0,00
10.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,99	17,92	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,64	-	0,00			0,00
11.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,16	-	0,00			0,00
12.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,18	17,04	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,69	-	0,00			0,00
13.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,43	18,17	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,78	-	0,00			0,00
14.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,57	19,05	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,16	-	0,00			0,00
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,92	19,60	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,41	-	0,00			0,00
16.07.14	24,00	-	29,57	29,89	-0,32	61,17	60,36	0,81	7,00	5,00	-0,86	14,85	-	-	15,08	-	-	-	58,58	-	0,87			0,01
17.07.14	24,00	-	16,33	25,14	-8,81	51,06	53,01	-1,95	7,00	5,00	-1,07	11,38	-	-	11,53	-	-	-	51,66	-	0,59			-0,49
18.07.14	24,00	-	51,00	37,41	13,59	64,45	64,04	0,41	7,00	5,00	0,03	14,14	-	-	14,40	-	-	-	61,34	-	0,87			0,89
19.07.14	24,00	-	84,47	66,99	17,48	65,90	65,57	0,33	7,00	5,00	0,06	16,92	-	-	17,25	-	-	-	65,89	-	1,12			1,18
20.07.14	24,00	-	77,48	64,66	12,82	66,02	65,63	0,39	7,00	5,00	0,04	12,52	-	-	12,74	-	-	-	66,19	-	0,83			0,87
21.07.14	24,00	-	78,25	64,32	13,93	66,35	65,97	0,38	7,00	5,00	0,01	14,18	-	-	14,47	-	-	-	66,37	-	0,94			0,95
22.07.14	24,00	-	72,08	58,08	14,00	64,68	64,17	0,51	7,00	5,00	0,05	13,60	-	-	13,86	-	-	-	65,18	-	0,89			0,94
23.07.14	24,00	-	74,93	61,67	13,26	67,67	67,28	0,39	7,00	5,00	0,03	13,27	-	-	13,56	-	-	-	67,67	-	0,90			0,92
Среднее	24,00	-	22,85	19,28	3,57	36,04	36,07	-0,03	7,00	5,00	-0,07	5,09	-	-	5,19	-	-	-	36,15	-	0,32	-	-	0,25
Итого	552,00		525,52	443,37	82,15						-1,71	117,11	0,00	0,00	119,26	0,00	0,00	0,00			7,41	0,00	0,00	5,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -1,72 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,69** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,26** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 04 14 г.