Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 16 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,17

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	0,00	16,26	-16,26	19,55	54,76	-35,21	7,00	5,00	-1,79	16,99	-	-	17,22	-	-	-	54,42	-	0,93			-0,87
02.07.14	24,00	-	0,00	13,69	-13,69	19,54	55,43	-35,89	7,00	5,00	-1,53	14,37	-	-	14,58	-	-	-	55,01	-	0,79			-0,74
03.07.14	24,00	-	0,00	15,45	-15,45	19,86	56,07	-36,21	7,00	5,00	-1,74	16,15	-	-	16,38	-	-	-	55,71	-	0,90			-0,84
04.07.14	24,00	-	0,00	15,67	-15,67	19,91	55,26	-35,35	7,00	5,00	-1,75	16,44	-	-	16,69	-	-	-	54,93	-	0,90			-0,84
05.07.14	24,00	-	0,00	18,35	-18,35	20,21	55,00	-34,79	7,00	5,00	-2,04	19,35	-	-	19,61	-	-	-	54,72	-	1,06			-0,98
06.07.14	24,00	-	0,00	16,54	-16,54	20,54	54,03	-33,49	7,00	5,00	-1,81	17,44	-	-	17,67	-	-	-	53,73	-	0,94			-0,87
07.07.14	24,00	-	0,00	14,70	-14,70	20,94	54,80	-33,86	7,00	5,00	-1,62	15,35	-	-	15,55	-	-	-	54,44	-	0,84			-0,78
08.07.14	24,00	-	0,00	16,13	-16,13	21,43	55,36	-33,93	7,00	5,00	-1,80	16,88	-	-	17,12	-	-	-	55,07	-	0,93			-0,87
09.07.14	24,00	-	0,00	14,29	-14,29	21,74	55,25	-33,51	7,00	5,00	-1,58	14,87	-	-	15,11	-	-	-	54,90	-	0,82			-0,76
10.07.14	24,00	-	0,00	14,47	-14,47	21,25	55,02	-33,77	7,00	5,00	-1,60	15,17	-	-	15,39	-	-	-	54,67	-	0,83			-0,77
11.07.14	24,00	-	0,00	13,03	-13,03	20,64	54,84	-34,20	7,00	5,00	-1,43	13,66	-	-	13,86	-	-	-	54,48	-	0,74			-0,69
12.07.14	24,00	-	0,00	13,47	-13,47	20,82	54,13	-33,31	7,00	5,00	-1,47	14,20	-	-	14,40	-	-	-	53,79	-	0,76			-0,71
13.07.14	24,00	-	0,00	16,93	-16,93	21,30	54,82	-33,52	7,00	5,00	-1,88	17,71	-	-	17,97	-	-	-	54,55	-	0,97			-0,91
14.07.14	24,00	-	3,42	5,50	-2,08	32,98	54,01	-21,03	7,00	5,00	-0,59	9,19	-	-	9,28	-	-	-	45,18	-	0,42			-0,17
15.07.14	24,00	-	2,92	0,00	2,92	20,82	20,57	0,25	7,00	5,00	0,00	2,93	-	-	2,93	-	-	-	20,77	-	0,06			0,06
16.07.14	24,00	-	2,64	0,00	2,64	19,60	19,55	0,05	7,00	5,00	0,00	2,52	-	-	2,52	-	-	-	19,65	-	0,04			0,04
17.07.14	24,00	-	2,40	0,00	2,40	19,07	19,28	-0,21	7,00	5,00	0,00	2,64	-	-	2,64	-	-	-	19,07	-	0,04			0,04
18.07.14	24,00	-	2,52	0,36	2,16	19,01	18,66	0,35	7,00	5,00	-0,01	2,52	-	-	2,52	-	-	-	19,08	-	0,04			0,04
19.07.14	24,00	-	0,84	11,06	-10,22	22,92	53,43	-30,51	7,00	5,00	-1,16	11,58	-	-	11,73	-	-	-	52,35	-	0,60			-0,56
20.07.14	24,00	-	0,00	14,59	-14,59	22,06	49,68	-27,62	7,00	5,00	-1,44	14,95	-	-	15,12	-	-	-	49,43	-	0,74			-0,70
21.07.14	24,00	-	0,00	14,77	-14,77	22,25	51,79	-29,54	7,00	5,00	-1,52	15,16	-	-	15,35	-	-	-	51,51	-	0,78			-0,74
22.07.14	24,00	-	0,00	13,42	-13,42	22,48	52,77	-30,29	7,00	5,00	-1,40	13,76	-	-	13,94	-	-	-	52,46	-	0,72			-0,68
23.07.14	24,00	-	0,00	13,17	-13,17	22,85	53,08	-30,23	7,00	5,00	-1,39	13,48	-	-	13,67	-	-	-	52,79	-	0,71			-0,68
Среднее	24,00	-	0,64	11,82	-11,18	21,38	48,16	-26,77	7,00	5,00	-1,28	12,93	-	-	13,10	-	-	-	47,51	-	0,68	-	-	-0,61
Итого	552,00		14,74	271,85	-257,11						-29,55	297,31	0,00	0,00	301,25	0,00	0,00	0,00			15,56	0,00	0,00	-13,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °С = -3,92 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,65** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 14 г.

печать энергосбыта