

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: 1я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июль 2014  
 Договор: Строит.Адрес: Ольминского 22  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 208351  
 Подощ.тр.(М1):  
 Обрат.тр.(М2):  
 ТР-д. ГВС(М3):  
 ТР.цирк.ГВС(М4):  
 ТР.подпитки(У5):  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 * (M1 - M2) * (M2 - M3)$   
 лето:  $Q = M1 * (M1 - M2) * (M2 - M3)$   
 ОУТЗ = ОУТЗ.пот. = ОУТЗ.ср. = ОУТЗ.пол. = 0  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), Т.ОУТЗ:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 31.07.2014

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термомреобр.:  
 Термомреобр.:  
 Термомреобр.:  
 Термомреобр.:

Часовые и суточные архивы в файлах: ВК7-7-208351-(С)-0714.txt  
 Режим (смена):  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Qот =  
 Qср.ср. =  
 Qот.пол. =  
 Qср.пол. = 0

Тех.гр.С= 13.17  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Тп	Тн	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплотоптр-е							
			М1	М2	М3	М4	Т	Т1	Т2	ст	С	С	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	М3	М4		В4	дVгвс	Втопл	Т3	Т4	Qгвс общ.	Qгвс кал.
01.07.14	24.00	-	0.00	15.20	-15.20	19.22	54.90	-35.68	7.00	5.00	-1.54	13.39	5.00	-1.54	13.39	-	-	-	-	-	-	-	54.31	-	-	0.73	-	-0.81
02.07.14	24.00	-	0.12	14.21	-14.09	19.08	55.98	-36.90	7.00	5.00	-1.46	12.44	5.00	-1.46	12.44	-	-	-	-	-	-	-	54.82	-	-	0.69	-	-0.77
03.07.14	23.00	-	0.00	11.55	-11.55	21.39	55.65	-34.26	7.00	5.00	-1.19	10.48	5.00	-1.19	10.48	-	-	-	-	-	-	-	54.82	-	-	0.57	-	-0.62
04.07.14	24.00	-	0.00	12.74	-12.74	19.93	54.95	-35.02	7.00	5.00	-1.28	11.18	5.00	-1.28	11.18	-	-	-	-	-	-	-	54.01	-	-	0.60	-	-0.68
05.07.14	24.00	-	0.00	14.76	-14.76	20.17	54.62	-34.45	7.00	5.00	-1.44	12.87	5.00	-1.44	12.87	-	-	-	-	-	-	-	53.19	-	-	0.68	-	-0.78
06.07.14	24.00	-	0.00	14.59	-14.59	19.06	53.80	-34.74	7.00	5.00	-1.44	12.76	5.00	-1.44	12.76	-	-	-	-	-	-	-	53.19	-	-	0.68	-	-0.76
07.07.14	24.00	-	0.00	11.93	-11.93	20.39	54.93	-34.54	7.00	5.00	-1.20	10.43	5.00	-1.20	10.43	-	-	-	-	-	-	-	54.18	-	-	0.57	-	-0.63
08.07.14	24.00	-	0.00	12.19	-12.19	21.14	55.31	-34.17	7.00	5.00	-1.24	10.68	5.00	-1.24	10.68	-	-	-	-	-	-	-	54.60	-	-	0.59	-	-0.65
09.07.14	24.00	-	0.00	11.03	-11.03	21.03	55.28	-34.25	7.00	5.00	-1.12	9.67	5.00	-1.12	9.67	-	-	-	-	-	-	-	54.49	-	-	0.53	-	-0.59
10.07.14	24.00	-	0.00	11.26	-11.26	19.99	54.74	-34.75	7.00	5.00	-1.13	9.81	5.00	-1.13	9.81	-	-	-	-	-	-	-	54.10	-	-	0.53	-	-0.60
11.07.14	24.00	-	0.00	9.17	-9.17	18.48	54.39	-35.91	7.00	5.00	-0.91	8.01	5.00	-0.91	8.01	-	-	-	-	-	-	-	53.44	-	-	0.43	-	-0.48
12.07.14	24.00	-	0.00	10.74	-10.74	19.09	54.53	-35.44	7.00	5.00	-1.07	9.48	5.00	-1.07	9.48	-	-	-	-	-	-	-	53.71	-	-	0.51	-	-0.56
13.07.14	24.00	-	0.00	11.89	-11.89	20.38	54.44	-34.06	7.00	5.00	-1.19	10.46	5.00	-1.19	10.46	-	-	-	-	-	-	-	53.70	-	-	0.56	-	-0.62
14.07.14	24.00	-	0.00	3.96	-3.96	21.52	54.42	-32.90	7.00	5.00	-0.39	3.51	5.00	-0.39	3.51	-	-	-	-	-	-	-	53.60	-	-	0.19	-	-0.20
15.07.14	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.35	20.27	0.08	7.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.97	-	-	0.00	-	0.00	
16.07.14	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.63	19.35	0.28	7.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.02	-	-	0.00	-	0.00	
17.07.14	24.00	-	0.12	19.45	-19.45	19.13	0.32	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	19.78	-	-	0.00	-	0.00	
18.07.14	24.00	-	1.25	0.12	1.13	20.51	18.79	1.72	7.00	5.00	0.00	1.21	5.00	0.00	1.21	-	-	-	-	-	-	20.59	-	-	0.02	-	0.00	
19.07.14	24.00	-	1.70	7.90	-6.20	28.56	54.87	-26.31	7.00	5.00	-0.76	7.51	5.00	-0.76	7.51	-	-	-	-	-	-	51.06	-	-	0.38	-	-0.37	
20.07.14	24.00	-	0.00	11.15	-11.15	22.07	50.16	-28.09	7.00	5.00	-1.03	9.94	5.00	-1.03	9.94	-	-	-	-	-	-	49.58	-	-	0.49	-	-0.54	
21.07.14	24.00	-	0.00	11.21	-11.21	21.42	52.12	-30.70	7.00	5.00	-1.07	9.93	5.00	-1.07	9.93	-	-	-	-	-	-	51.44	-	-	0.51	-	-0.56	
22.07.14	24.00	-	0.00	10.31	-10.31	21.80	52.76	-30.96	7.00	5.00	-1.00	9.16	5.00	-1.00	9.16	-	-	-	-	-	-	52.00	-	-	0.48	-	-0.52	
23.07.14	24.00	-	0.00	11.97	-11.97	21.86	53.57	-31.71	7.00	5.00	-1.12	9.61	5.00	-1.12	9.61	-	-	-	-	-	-	52.60	-	-	0.51	-	-0.62	
Среднее	23.96	-	0.14	9.47	-9.33	20.72	48.22	-27.50	7.00	5.00	-0.94	8.37	5.00	-0.94	8.37	-	-	-	-	-	-	47.64	-	-	0.45	-	-0.49	
Итого	551.00	-	3.19	217.88	-214.69							195.53	0.00		195.53	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	10.26	-	-11.33	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(к3)	У4(к3)	Общ.пот+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

13.17 °C = 2.54 Гкал;  
 7.72 Гкал;  
 195.11 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт-быт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел: Жилищнокоммунальн. КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 2007 04 »