

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Ля Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июль 2014

Договор: Строит.Адрес: Пинегина 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Часовые и суточные архивы в файлах: ВК77-207336-(С)-0714.txt

Узел учета: ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Вычислитель: ВК7-7 № 207336
 Подаян.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 Тр-д. ГВС(M3):
 Тр-цирк.ГВС(M4):
 Тр.подпитки(V5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-Нхв)+M2*(M2-Нхв) лето: Q=M1*(M1-Лхв)+M2*(M2-Лхв)
 Qот= Qвент= Qтех.пот.= Qгвс=

расходомер: расходомер: расходомер: расходомер: расходомер:
 Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=

Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
 Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Тех, гр.С= 13,17

Дата	Тк		Учет отопления (ТВ-1)																Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотопгре				
	М1(Т)	М2(Т)	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	М5(Т)	М6(Т)	М7(Т)	М8(Т)	М9(Т)	М10(Т)	М11(Т)	М12(Т)	М13(Т)	М14(Т)	М15(Т)	М16(Т)	М17(Т)	М18(Т)	М19(Т)	М20(Т)	Qвс.общ.	Qтех.гвс		Q.общ.	Гкал.	Гкал.	
01.07.14	24,00	-	14,52	0,00	47,63	17,99	29,64	7,00	5,00	0,00	14,46	-	14,61	-	0,69	-	0,69	-	47,44	-	0,69	-	0,69	-	0,69	-	0,69	-	0,69
02.07.14	24,00	-	15,70	0,06	49,78	18,03	31,75	7,00	5,00	0,00	15,65	-	15,84	-	0,78	-	0,78	-	49,61	-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	0,78
03.07.14	24,00	-	14,15	0,06	14,09	52,84	18,25	34,59	7,00	5,00	14,07	-	14,26	-	0,74	-	0,74	-	52,57	-	0,74	-	0,74	-	0,74	-	0,74	-	0,74
04.07.14	24,00	-	14,49	0,00	60,05	19,17	40,88	7,00	5,00	0,01	14,37	-	14,65	-	0,86	-	0,86	-	59,75	-	0,86	-	0,86	-	0,86	-	0,86	-	0,86
05.07.14	24,00	-	11,66	0,00	58,17	19,49	38,68	7,00	5,00	0,02	11,49	-	11,68	-	0,66	-	0,66	-	57,92	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66
06.07.14	24,00	-	11,65	0,00	58,30	19,70	38,60	7,00	5,00	0,01	11,55	-	11,71	-	0,67	-	0,67	-	57,99	-	0,67	-	0,67	-	0,67	-	0,67	-	0,67
07.07.14	24,00	-	11,25	0,06	59,16	20,08	39,08	7,00	5,00	0,01	11,20	-	11,40	-	0,66	-	0,66	-	58,84	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66
08.07.14	24,00	-	10,57	0,00	10,57	59,02	21,02	38,00	7,00	5,00	10,50	-	10,66	-	0,62	-	0,62	-	58,62	-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	0,62
09.07.14	24,00	-	11,54	0,00	59,99	21,48	38,51	7,00	5,00	0,01	11,47	-	11,65	-	0,68	-	0,68	-	59,65	-	0,68	-	0,68	-	0,68	-	0,68	-	0,68
10.07.14	24,00	-	12,12	0,00	12,12	59,15	20,87	38,28	7,00	5,00	12,01	-	12,21	-	0,71	-	0,71	-	58,83	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71
11.07.14	24,00	-	11,24	0,00	59,37	20,02	39,35	7,00	5,00	0,01	11,12	-	11,31	-	0,66	-	0,66	-	59,04	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66
12.07.14	24,00	-	11,75	0,00	58,89	20,40	38,49	7,00	5,00	0,01	11,64	-	11,82	-	0,68	-	0,68	-	58,59	-	0,68	-	0,68	-	0,68	-	0,68	-	0,68
13.07.14	24,00	-	11,25	0,06	11,19	58,61	21,72	36,89	7,00	5,00	11,18	-	11,35	-	0,65	-	0,65	-	58,26	-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	0,65
14.07.14	24,00	-	5,06	0,24	4,82	57,40	22,65	34,75	7,00	5,00	4,99	-	5,06	-	0,29	-	0,29	-	57,08	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,18	20,42	0,76	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	23,16	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
16.07.14	24,00	-	0,00	0,12	-0,12	20,37	19,92	0,45	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
17.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,22	19,71	0,51	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
18.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,86	19,51	0,35	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,07	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
19.07.14	24,00	-	9,93	0,18	9,75	41,79	19,69	22,10	7,00	5,00	9,95	-	10,04	-	0,41	-	0,41	-	41,49	-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	0,41
20.07.14	24,00	-	10,27	0,00	10,27	55,37	21,39	33,98	7,00	5,00	10,25	-	10,40	-	0,56	-	0,56	-	55,08	-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	0,56
21.07.14	24,00	-	11,50	0,00	11,50	57,45	22,04	35,41	7,00	5,00	11,50	-	11,66	-	0,66	-	0,66	-	57,17	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	0,66
22.07.14	24,00	-	9,54	0,00	9,54	57,56	22,36	35,20	7,00	5,00	9,51	-	9,67	-	0,54	-	0,54	-	57,18	-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	0,54
23.07.14	24,00	-	10,40	0,06	10,34	57,42	22,43	34,99	7,00	5,00	10,38	-	10,54	-	0,59	-	0,59	-	57,09	-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	0,59
Среднее	24,00	-	9,51	0,04	9,47	49,98	20,36	29,62	7,00	5,00	9,45	-	9,59	-	0,53	-	0,53	-	49,85	-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	0,53
Итого	552,00	-	218,65	0,84	217,81	1317,7	49,98	20,36	29,62	7,00	5,00	0,14	217,79	0,00	12,11	0,00	12,11	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время				Объем теплоты (от абонента)			
	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	М5(Т)	М6(Т)	М7(Т)	М8(Т)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00							
	30.12.99 00:00							

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по доверию:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом корректировок

Итого по приборам учета: 9,38 Гкал;
 Итого по приборам учета: 220,52 куб.м.

13,17 °C = -2,86 Гкал;
 9,38 Гкал;
 220,52 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

Генеральный директор
 ООО "Энергобыт"
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 Печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ